

# Mode d'emploi

Traduction du mode d'emploi original

## KBF / KBF-UL (E6)

Armoire d'essais climatiques pour des conditions constantes à régulation programmable

| Modèle      | Variante de modèle | N° de référence      |
|-------------|--------------------|----------------------|
| KBF 115     | KBF115-230V        | 9020-0320, 9120-0320 |
| KBF 115-UL  | KBF115UL-240V      | 9020-0321, 9120-0321 |
| KBF 240     | KBF240-230V        | 9020-0322, 9120-0322 |
| KBF 240-UL  | KBF240UL-240V      | 9020-0323, 9120-0323 |
| KBF 720     | KBF720-230V        | 9020-0324, 9120-0324 |
| KBF 720-UL  | KBF720UL-240V      | 9020-0325, 9120-0325 |
| KBF 1020    | KBF1020-230V       | 9020-0326, 9120-0326 |
| KBF 1020-UL | KBF1020UL-240V     | 9020-0327, 9120-0327 |

## KMF (E6)

Armoire d'essais climatiques pour des conditions constantes avec plages de température et d'humidité étendues à régulation programmable

| Modèle  | Variante de modèle | N° de référence      |
|---------|--------------------|----------------------|
| KMF 115 | KMF115-230V        | 9020-0341, 9120-0341 |
|         | KMF115-240V        | 9020-0342, 9120-0342 |
| KMF 240 | KMF240-230V        | 9020-0343, 9120-0343 |
|         | KMF240-240V        | 9020-0344, 9120-0344 |
| KMF 720 | KMF720-230V        | 9020-0345, 9120-0345 |
|         | KMF720-240V        | 9020-0346, 9120-0346 |

## BINDER GmbH

- ▶ Adresse : Boîte postale 102, 78502 Tuttlingen, Allemagne ▶ Tél. : +49 7462 2005 0
- ▶ Fax : +49 7462 2005 100 ▶ Internet : <http://www.binder-world.com>
- ▶ Service Hotline : +49 7462 2005 555
- ▶ Service Fax : +49 7462 2005 93 555
- ▶ Service Hotline USA : +1 866 885 9794 ou +1 631 224 4340 x3
- ▶ Service Hotline Asie Pacifique : +852 390 705 04 ou +852 390 705 03

## Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. SECURITE.....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1 Qualification du personnel.....  | 6         |
| 1.2 Mode d'emploi.....   | 6         |
| 1.3 Remarques d'ordre juridique.....   | 6         |
| 1.3.1 IP / Propriété intellectuelle.....   | 7         |
| 1.4 Structure des consignes de sécurité.....   | 7         |
| 1.4.1 Degrés d'avertissement.....  | 7         |
| 1.4.2 Symbole de danger.....   | 8         |
| 1.4.3 Pictogrammes.....  | 8         |
| 1.4.4 Structure de texte de la consigne de sécurité.....   | 9         |
| 1.5 Position des signes de sécurité à l'appareil.....  | 9         |
| 1.6 Plaque signalétique.....   | 11        |
| 1.7 Étiquette UKCA.....  | 12        |
| 1.8 Consignes de sécurité générales sur l'installation et l'opération des appareils.....                             | 12        |
| 1.9 Utilisation conforme aux dispositions.....   | 14        |
| 1.10 Erreurs d'utilisation prévisibles.....  | 16        |
| 1.11 Risques résiduels.....  | 16        |
| 1.12 Instructions d'utilisation et de service.....   | 18        |
| 1.13 Mesures sélectionnées pour la prévention des accidents.....   | 18        |
| 1.14 Résistance du capteur d'humidité contre des substances nocives.....   | 19        |
| <b>2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....</b>   | <b>20</b> |
| 2.1 Vue d'ensemble de l'appareil.....  | 21        |
| 2.2 Panneau d'instrumentation triangulaire.....  | 21        |
| 2.3 Tableaux d'instruments latéraux.....   | 22        |
| 2.4 Vue d'arrière avec les raccords d'eau.....   | 23        |
| <b>3. ETENDUE DE LIVRAISON, TRANSPORT, STOCKAGE ET EMBLACEMENT..</b>   | <b>24</b> |
| 3.1 Déballage et contrôle de l'appareil et de l'étendue de livraison.....  | 24        |
| 3.2 Conseils pour le transport approprié.....  | 25        |
| 3.3 Stockage.....  | 25        |
| 3.4 Emplacement et conditions d'environnement.....   | 26        |
| <b>4. INSTALLATION DE L'APPAREIL ET CONNEXIONS.....</b>  | <b>28</b> |
| 4.1 Ecarteurs.....   | 28        |
| 4.2 Raccord des eaux usées.....  | 28        |
| 4.3 Alimentation en eau fraîche.....   | 29        |
| 4.3.1 Alimentation en eau automatique par conduite d'eau fraîche (option).....                                       | 29        |
| 4.3.2 Alimentation en eau manuelle par nourrice d'eau externe.....   | 30        |
| 4.3.3 Kit de connexion pour la connexion de l'appareil à un robinet.....   | 30        |
| 4.3.4 Kit de sécurité contre les ruptures du tuyau avec clapet de non-retour (disponible par BINDER Individual)..... | 31        |
| 4.4 Branchement électrique.....  | 33        |
| 4.5 Installation et montage du convertisseur de tension (option pour KBF).....                                       | 34        |
| <b>5. VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS DU REGULATEUR DE PROGRAMMES MB2.....</b>  | <b>36</b> |
| 5.1 Fonctions d'opération de l'écran d'accueil.....  | 37        |
| 5.2 Les vues d'écran: écran d'accueil, affichage de programme, représentation d'enregistreur graphique.....          | 38        |
| 5.3 Vue d'ensemble des symboles du régulateur.....   | 39        |
| 5.4 Modes d'opération.....   | 41        |
| 5.5 Structure de menu du régulateur.....   | 42        |
| 5.5.1 Menu principal.....  | 43        |
| 5.5.2 Menu secondaire « Paramètres ».....  | 44        |
| 5.5.3 Menu secondaire « Maintenance ».....   | 44        |
| 5.6 Principe des entrées au régulateur.....  | 45        |
| 5.7 Comportement pendant et après une panne de secteur.....  | 45        |
| 5.8 Comportement suite à l'ouverture de la porte.....  | 46        |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| <b>6.</b>  | <b>MISE EN SERVICE .....</b>  | <b>46</b> |
| 6.1        | Activer l'appareil.....   | 46        |
| 6.2        | Réglages du régulateur suite au démarrage de l'appareil.....  | 46        |
| 6.3        | Activer / désactiver la régulation d'humidité.....  | 47        |
| <b>7.</b>  | <b>REGLAGE DES VALEURS DE CONSIGNE EN MODE D'OPERATION VALEUR<br/>FIXE.....</b>   | <b>48</b> |
| 7.1        | Entrée des valeurs de consigne pour la température, l'humidité et la vitesse de ventilation par le menu « Valeurs de consigne » ..... | 49        |
| 7.2        | Entrée directe de valeurs de consigne pour la température et l'humidité par l'écran d'accueil.....                                    | 50        |
| 7.3        | Fonctions spéciales de régulateur par pistes de commande.....   | 50        |
| <b>8.</b>  | <b>PROGRAMME DE MINUTERIE: FONCTION CHRONOMETRE.....</b>  | <b>51</b> |
| 8.1        | Lancer un programme de minuterie.....   | 51        |
| 8.1.1      | Comportement pendant le temps de délai de programme .....   | 51        |
| 8.2        | Annuler un programme de minuterie en cours.....   | 52        |
| 8.3        | Comportement après la fin du programme .....  | 52        |
| <b>9.</b>  | <b>PROGRAMMES TEMPORAIRES .....</b>   | <b>53</b> |
| 9.1        | Lancer un programme temporaire existant.....  | 53        |
| 9.1.1      | Comportement pendant le temps de délai de programme .....   | 54        |
| 9.2        | Arrêter un programme temporaire en cours.....   | 54        |
| 9.2.1      | Mettre en pause un programme temporaire en cours .....  | 54        |
| 9.2.2      | Annuler un programme temporaire en cours .....  | 54        |
| 9.3        | Comportement après la fin du programme .....  | 54        |
| 9.4        | Créer un nouveau programme temporaire.....  | 55        |
| 9.5        | L'éditeur de programme: gestion des programmes .....  | 55        |
| 9.5.1      | Supprimer un programme temporaire.....  | 56        |
| 9.6        | L'éditeur de section: gestion des sections de programme.....  | 57        |
| 9.6.1      | Créer une nouvelle section de programme .....   | 58        |
| 9.6.2      | Copier la section de programme et l'insérer ou remplacer.....   | 58        |
| 9.6.3      | Supprimer une section de programme .....  | 59        |
| 9.7        | Entrée des valeurs pour la section de programme .....   | 60        |
| 9.7.1      | Durée de section.....   | 60        |
| 9.7.2      | Rampe de valeur de consigne et saut de valeur de consigne.....  | 61        |
| 9.7.3      | Fonctions spéciales de régulateur par pistes de commande .....  | 62        |
| 9.7.4      | Entrée des valeurs de consigne .....  | 63        |
| 9.7.5      | Marge de tolérance .....  | 63        |
| 9.7.6      | Répétitions d'une ou de plusieurs sections dans un programme temporaire.....  | 64        |
| 9.7.7      | Sauvegarder le programme temporaire.....  | 65        |
| <b>10.</b> | <b>PROGRAMMES DE SEMAINE .....</b>  | <b>66</b> |
| 10.1       | Lancer un programme de semaine existant.....  | 66        |
| 10.2       | Annuler un programme de semaine en cours.....   | 66        |
| 10.3       | Créer un nouveau programme de semaine .....   | 67        |
| 10.4       | L'éditeur de programme: gestion des programmes .....  | 68        |
| 10.4.1     | Supprimer un programme de semaine .....   | 69        |
| 10.5       | L'éditeur de section: gestion des sections de programme.....  | 70        |
| 10.5.1     | Créer une nouvelle section de programme .....   | 71        |
| 10.5.2     | Copier la section de programme et l'insérer ou remplacer.....   | 71        |
| 10.5.3     | Supprimer une section de programme .....  | 72        |
| 10.6       | Entrée des valeurs pour la section de programme .....   | 72        |
| 10.6.1     | Rampe de valeur de consigne et saut de valeur de consigne.....  | 72        |
| 10.6.2     | Jour de la semaine.....   | 73        |
| 10.6.3     | Instant de démarrage.....   | 73        |
| 10.6.4     | Entrée des valeurs de consigne .....  | 74        |
| 10.6.5     | Fonctions spéciales de régulateur par pistes de commande .....  | 74        |
| <b>11.</b> | <b>FONCTIONS DE NOTIFICATION ET D'ALARME .....</b>  | <b>75</b> |
| 11.1       | Vue d'ensemble des messages de notification et d'alarme.....  | 75        |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 11.1.1     | Messages d'information .....  | 75         |
| 11.1.2     | Messages d'alarme .....   | 76         |
| 11.1.3     | Messages concernant le système d'humidité .....   | 76         |
| 11.2       | Etat d'alarme .....   | 77         |
| 11.3       | Acquittement d'une alarme, liste des alarmes actives .....  | 78         |
| 11.4       | Réglages de marges de tolérance .....   | 78         |
| 11.5       | Activer / désactiver le signal d'alarme sonore .....  | 79         |
| <b>12.</b> | <b>THERMOSTATS DE SECURITE.....</b>   | <b>79</b>  |
| 12.1       | Sécurité de surchauffe (classe 1) .....   | 79         |
| 12.2       | Régulateur de sécurité (sécurité de surchauffe) classe 3.1 .....  | 80         |
| 12.2.1     | Mode de régulateur de sécurité .....  | 80         |
| 12.2.2     | Réglage du régulateur de sécurité .....   | 81         |
| 12.2.3     | Messages et procédé en cas d'alarme .....   | 81         |
| 12.2.4     | Contrôle de fonctionnement .....  | 82         |
| 12.3       | Sécurité de haute / basse température classe 3.3 (option) .....   | 82         |
| 12.3.1     | Sécurité de haute température classe 3.1 .....  | 83         |
| 12.3.2     | Sécurité de basse température classe 3.2 .....  | 84         |
| <b>13.</b> | <b>GESTION D'UTILISATEURS .....</b>   | <b>85</b>  |
| 13.1       | Niveaux d'autorisation et protection par mot de passe .....   | 85         |
| 13.2       | Connexion de l'utilisateur .....  | 88         |
| 13.3       | Déconnecter l'utilisateur .....   | 89         |
| 13.4       | Changement d'utilisateur .....  | 89         |
| 13.5       | Attribution et changement du mot de passe .....   | 90         |
| 13.5.1     | Changement de mot de passe .....  | 90         |
| 13.5.2     | Supprimer les mots de passe pour des niveaux d'autorisation individuels .....   | 92         |
| 13.5.3     | Nouvelle attribution du mot de passe quand la protection par mot de passe était désactivée pour l'autorisation « Admin » ou « Service » ..... | 93         |
| 13.6       | Code d'activation .....   | 94         |
| <b>14.</b> | <b>CONFIGURATION GENERALE DU REGULATEUR.....</b>  | <b>95</b>  |
| 14.1       | Sélection de la langue du menu du régulateur .....  | 95         |
| 14.2       | Réglage de la date et de l'heure .....  | 95         |
| 14.3       | Choix de l'unité de température .....   | 97         |
| 14.4       | Configuration de l'écran .....  | 97         |
| 14.4.1     | Adapter les paramètres de l'écran .....   | 97         |
| 14.4.2     | Calibrer l'écran tactile .....  | 98         |
| 14.5       | Réseau et communication .....   | 99         |
| 14.5.1     | Interfaces sérieelles .....   | 99         |
| 14.5.2     | Ethernet .....  | 100        |
| 14.5.3     | Courrier électronique .....   | 101        |
| 14.6       | Menu USB : Transfert de données par l'interface USB .....   | 102        |
| <b>15.</b> | <b>INFORMATION GENERALE.....</b>  | <b>103</b> |
| 15.1       | Données de contact au S.A.V. BINDER .....   | 103        |
| 15.2       | Paramètres d'opération actuels .....  | 103        |
| 15.3       | Liste des évènements .....  | 104        |
| 15.4       | Information technique sur l'appareil .....  | 104        |
| 15.5       | Fonction d'auto-test .....  | 105        |
| <b>16.</b> | <b>REPRESENTATION D'ENREGISTREUR GRAPHIQUE .....</b>  | <b>107</b> |
| 16.1       | Les écrans .....  | 107        |
| 16.1.1     | Afficher et masquer la légende .....  | 107        |
| 16.1.2     | Changer entre les pages de la légende .....   | 107        |
| 16.1.3     | Afficher et masquer des indications spéciales .....   | 108        |
| 16.1.4     | Représentation historique .....   | 108        |
| 16.2       | Configuration des paramètres .....  | 111        |
| <b>17.</b> | <b>SYSTEME D'HUMIDIFICATION / DESHUMIDIFICATION.....</b>  | <b>112</b> |
| 17.1       | Fonctionnement du système d'humidification / déshumidification .....  | 114        |



|  |            |
|--|------------|
| <b>18. DEGIVRAGE LORS DE L'OPERATION DE REFROIDISSEMENT .....</b>  | <b>115</b> |
| <b>19. OPTIONS.....</b>  | <b>116</b> |
| 19.1 APT-COM™ 4 Multi Management Software (option).....  | 116        |
| 19.1.1 APT-COM™ 4 Basic Edition .....  | 116        |
| 19.2 Interface RS 485 (option).....  | 116        |
| 19.3 Sorties analogiques pour température et humidité (option).....  | 116        |
| 19.4 Contact d'alarme sans potentiel pour humidité et température (option).....  | 117        |
| 19.5 Affichage de la température d'échantillon avec capteur Pt 100 flexible (option).....  | 118        |
| 19.6 Nourrices d'eau fraîche et d'eau usée externes (option).....  | 118        |
| 19.6.1 Montage de la nourrice d'eau fraîche .....  | 119        |
| 19.6.2 Montage de la nourrice d'eau usée .....   | 120        |
| 19.6.3 Connexion pour le recyclage de l'eau usée.....  | 121        |
| 19.7 BINDER Pure Aqua Service (option).....  | 122        |
| <b>20. NETTOYAGE ET DECONTAMINATION.....</b>   | <b>122</b> |
| 20.1 Nettoyage.....  | 122        |
| 20.2 Décontamination / désinfection chimique .....   | 124        |
| <b>21. MAINTENANCE ET SERVICE APRES-VENTE, DEPANNAGE / RECHERCHE<br/>D'ERREUR, REPARATION, CONTROLES .....</b>   | <b>125</b> |
| 21.1 Informations générales, qualification du personnel .....  | 125        |
| 21.2 Intervalles de maintenance, service après-vente.....  | 125        |
| 21.3 Dépannage / recherche d'erreurs simple.....   | 126        |
| 21.4 Renvoi d'un appareil à la BINDER GmbH .....   | 129        |
| <b>22. ELIMINATION.....</b>  | <b>130</b> |
| 22.1 Elimination de l'emballage de transport .....   | 130        |
| 22.2 Mise hors service .....   | 130        |
| 22.3 Elimination de l'appareil dans la République Fédérale d'Allemagne.....  | 130        |
| 22.4 Elimination de l'appareil dans les états de l'Union Européenne à part la République Fédérale<br>d'Allemagne .....   | 132        |
| 22.5 Elimination de l'appareil dans les états non appartenant à l'Union Européenne.....  | 133        |
| <b>23. DESCRIPTION TECHNIQUE .....</b>   | <b>133</b> |
| 23.1 Calibrage et ajustage effectués en usine.....   | 133        |
| 23.2 Coupe-circuit miniature .....   | 134        |
| 23.3 Définition du volume utile .....  | 134        |
| 23.4 Données techniques KBF / KBF-UL .....   | 134        |
| 23.5 Données techniques KMF.....   | 136        |
| 23.6 Equipement et options (extrait) .....   | 138        |
| 23.7 Pièces de rechange et accessoires (extrait).....  | 139        |
| 23.8 Plan des côtes, volume 115.....   | 140        |
| 23.9 Plan des côtes, volume 240.....   | 141        |
| 23.10 Plan des côtes, volume 720.....  | 142        |
| 23.11 Plan des côtes, volume 1020.....   | 143        |
| <b>24. CERTIFICATS ET DECLARATIONS DE CONFORMITE .....</b>   | <b>144</b> |
| 24.1 Déclaration de conformité UE pour KBF.....  | 144        |
| 24.2 Déclaration de conformité UE pour KMF .....   | 147        |
| 24.3 Déclaration de conformité UKCA pour KBF .....   | 150        |
| 24.4 Déclaration de conformité UKCA pour KMF .....   | 151        |
| 24.5 Certificat pour la marque de conformité GS de la « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.<br>(DGUV) » (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles) 152 |            |
| <b>25. DECLARATION DE L'ABSENCE DE NOCIVITE .....</b>  | <b>154</b> |
| 25.1 Pour les appareils situés à l'extérieur des Etats Unis et du Canada .....   | 154        |
| 25.2 Pour les appareils aux Etats Unis et au Canada .....  | 157        |

Chère cliente, cher client,

Afin d'assurer un bon fonctionnement des appareils, il est impératif de lire attentivement ce mode d'emploi dans son intégralité et de respecter ses consignes.

## 1. Sécurité

### 1.1 Qualification du personnel



L'appareil doit uniquement être installé, contrôlé et mis en service par du personnel qualifié et expérimenté en montage, mise en service et exploitation de l'appareil. Le personnel qualifié désigne des personnes qui, grâce à leur formation, leurs connaissances et leur expérience techniques, ainsi qu'à leur connaissance des normes s'y rapportant, évaluent et exécutent les tâches qui leur sont confiées et savent reconnaître les risques possibles. Ces personnes doivent avoir suivi une formation, connaître les instructions d'utilisation de l'appareil et avoir l'autorisation d'y effectuer des travaux.


L'appareil soit utilisé uniquement par du personnel de laboratoire formé à cette fin et familier avec toutes les mesures de sécurité du travail dans un laboratoire. Respectez les réglementations nationales sur l'âge minimum du personnel de laboratoire.

### 1.2 Mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie de l'étendue de livraison. Gardez-la toujours à portée de la main en proximité de l'appareil. En cas de revente de l'appareil, transmettez le mode d'emploi à l'acheteur.

Pour éviter des blessures graves et des dommages au produit respectez les consignes de sécurité dans ce mode d'emploi. Si les instructions et les consignes de sécurité ne sont pas observées, il peut s'ensuivre de graves mises en danger.

|  |   |
|--|---|
|   |  <b>DANGER</b> |
| <p><b>Dangers lors du non-respect des consignes de sécurité et des instructions. Possibilité de blessures graves et de dommages au produit. Danger de mort.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Respectez les consignes de sécurité dans ce mode d'emploi.</li><li>➤ Veuillez suivre les consignes d'utilisation figurant dans le présent mode d'emploi.</li><li>➤ Lisez attentivement le mode d'emploi de l'appareil dans son intégralité avant l'installation et l'utilisation de l'appareil.</li><li>➤ Conservez le mode d'emploi pour le consulter ultérieurement.</li></ul> |   |

|   |   |
|---|---|
|  | Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent l'appareil et ses équipements ont lu et compris le mode d'emploi. |
|---|---|

Le cas échéant, ce mode d'emploi sera complété et mis à jour. Utilisez toujours sa version la plus récente. En cas de doute, demandez à la ligne d'assistance SAV de BINDER si le présent mode d'emploi est toujours en vigueur et d'actualité.

### 1.3 Remarques d'ordre juridique

Ce mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires à l'installation, la mise en marche, l'opération, la mise hors service, le nettoyage et la maintenance de l'appareil conformes et sûres.

Prenez connaissance de ce mode d'emploi et respectez les instructions qui y sont données afin d'éviter tout danger pendant son utilisation, pendant sa mise en service et au moment de la maintenance. Les illustrations servent à la compréhension générale. Elles peuvent différer de la version réelle de l'appareil.

L'étendue de livraison réelle peut également différer des informations et représentations figurant dans les présentes instructions, notamment si vous disposez de certaines options ou de modèles spéciaux, ou encore suite à des modifications techniques récentes.

Ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte tous les cas possibles et imaginables pouvant survenir lors de son utilisation. Si vous désirez recevoir de plus amples informations, ou en cas de problèmes particuliers n'étant pas traités suffisamment en détails à vos yeux, veuillez vous adresser à votre agent concessionnaire ou nous joindre directement, p.ex. via le numéro de téléphone indiqué sur la première page de ce mode d'emploi.

D'autre part, nous attirons votre attention sur le fait que le contenu de ce mode d'emploi ne fait partie d'aucune convention, d'engagement ou de conditions juridiques quelconques établis par le passé ou présentement. Les engagements de BINDER se limitent à ceux indiqués dans le contrat de vente qui comprend également l'ensemble des seules clauses de garantie valables et les Conditions Générales, et aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Ces dispositions contractuelles de garantie ne sont ni étendues ni limitées par les explications de ce mode d'emploi.

### 1.3.1 IP / Propriété intellectuelle

**Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Il est strictement interdit d'en faire des copies sans autorisation et de les transmettre à des tiers. Nous nous réservons le droit d'entreprendre des poursuites et, le cas échéant, de faire valoir nos droits à des dommages et intérêts en cas d'infraction.**

**Informations sur la protection des marques :** Les marques BINDER relatives aux produits ou services, ainsi que les noms commerciaux, logos et noms de produits utilisés sur le site Internet, les produits et documents de la société BINDER sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société BINDER (y compris BINDER GmbH, BINDER Inc.) aux États-Unis et dans d'autres pays et communautés d'États. Cela inclut les marques verbales, les marques de position, les marques verbales/figuratives, les marques de forme, les marques figuratives et les modèles d'agrément.

**Informations relatives à la protection par brevet :** Les produits, catégories de produits et accessoires BINDER peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets et/ou modèles d'utilité aux États-Unis et dans d'autres pays et communautés d'États. Cette information est mise à disposition pour se conformer aux dispositions relatives au marquage virtuel des brevets de différentes juridictions, en particulier en tant qu'indication conformément à la Note 35 U.S.C. § 287(a). Les produits et services énumérés sur le site Internet de BINDER peuvent être vendus individuellement ou dans le cadre d'un produit combiné. D'autres demandes de brevets peuvent être en cours aux États-Unis et dans d'autres pays et communautés d'États.

Vous trouverez de plus amples informations sur [www.binder-world.com](http://www.binder-world.com).

## 1.4 Structure des consignes de sécurité

Dans ce mode d'emploi les dénominations et symboles harmonisés suivants sont utilisés indiquant des situations dangereuses sur le modèle de l'harmonisation des normes ISO 3864-2 et ANSI Z535.6.

### 1.4.1 Degrés d'avertissement

En fonction de la gravité et de la probabilité des conséquences, les dangers sont indiqués par un mot signalétique, par la couleur signalétique correspondante et, le cas échéant, par le symbole de sécurité.

|   |
|---|
|  <b>DANGER</b>                                 |
| Indique une situation imminente et dangereuse qui, sinon évitée, va provoquer la mort ou des blessures sérieuses (irréversibles). |

|  |
|--|
|  <b>AVERTISSEMENT</b>                                   |
| Indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures sérieuses (irréversibles). |

**ATTENTION**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon évitée, pourrait provoquer des blessures modérées ou mineures (réversibles).

**AVIS**

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, sinon évitée, pourrait provoquer des dommages au produit et/ou à ses fonctions ou à une propriété dans ses environs.

### 1.4.2 Symbole de danger







L'utilisation du symbole de danger sert à avertir des **blessures**.

Respectez toutes les consignes marquées de ce symbole pour éviter des blessures ou la mort.

### 1.4.3 Pictogrammes

| Signaux de danger                               |                                       |                                |                                  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|   |                                       |                                |                                  |
| Danger électrique                               | Surfaces chaudes                      | Atmosphères explosives         | Danger de renversement           |
|   |                                       |                                |                                  |
| Danger de soulever du poids trop lourd          | Danger d'échaudure                    | Humidité de l'air élevée       | Danger de gel                    |
|   |                                       |                                |                                  |
| Risque de corrosion et / ou de brûlure chimique | Substances nocives                    | Risque microbien               | Danger pour l'environnement      |
| Signaux d'obligation                            |                                       |                                |                                  |
|   |                                       |                                |                                  |
| Obligation générale                             | Prendre connaissance du mode d'emploi | Débrancher la prise secteur    | Soulever par plusieurs personnes |
|   |                                       |                                |                                  |
| Soulever par des dispositifs techniques         | Respecter les mesures antipollution   | Porter des gants de protection | Porter des lunettes protectrices |

| Signaux d'interdiction  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br>Ne pas toucher | <br>Pas d'arrosage | <br>Interdiction de monter |  |
|                    | Consignes à respecter pour assurer le fonctionnement optimal de l'appareil.                         |  |  |

#### 1.4.4 Structure de texte de la consigne de sécurité

|   |
|---|
| <p><b>Type / cause du danger.</b></p> <p><b>Conséquences possibles.</b></p> <p>Ø Instructions : interdictions.</p> <p>➤ Instructions : obligations.</p> |
|---|

Respectez de même les autres avertissements et informations non particulièrement spécifiés pour éviter des anomalies pouvant provoquer directement ou indirectement des dommages personnels ou matériels.

#### 1.5 Position des signes de sécurité à l'appareil

Les signes suivants se trouvent sur l'appareil:











| Pictogrammes (Signaux de danger)  |   |  |   |
|---|---|--|---|
|    | Danger de blessures<br>(porte extérieure, uniquement KBF-UL et KMF-240V).<br>Respectez les consignes de sécurité dans le mode d'emploi.           |  |   |
|    | Surfaces chaudes (Porte en verre, au-dessus de la poignée de la porte en verre)   |  |   |
|  <b>Demineralized Water ONLY!</b>   | Observer la qualité d'eau fraîche prescrite<br>(à côté de l'entrée d'eau à l'arrière de l'appareil;<br>sur la nourrice optionnelle d'eau fraîche) |  |   |
|  <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">  <b>WARNING</b> </td> </tr> <tr> <td>           Hot Surface.<br/>           Escape of hot steam.<br/>           Burning &amp; Scalding Hazard.<br/>           Access only when cold.         </td> </tr> </table>  |  <b>WARNING</b>  | Hot Surface.<br>Escape of hot steam.<br>Burning & Scalding Hazard.<br>Access only when cold. | Danger de brûlage et d'échaudure<br>(dos de l'appareil) |
|  <b>WARNING</b>  |   |  |   |
| Hot Surface.<br>Escape of hot steam.<br>Burning & Scalding Hazard.<br>Access only when cold.  |   |  |   |
| Plaque de service   |   |  |   |
| <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 10px;"> <p><b>Service - Hotline</b></p> <p>International: + 49 (0) 7462 / 2005-555<br/>           USA Toll Free: + 1 866 885 9794<br/>           or: + 1 631 224 4340<br/>           Россия и СНГ: + 7 495 98815 17</p> <p>service@binder-world.com<br/>           www.binder-world.com</p>  </div>  |   |  |   |



Figure 1: Position des signes au front de l'appareil (KBF-UL et KMF-240V)





Figure 2: Position des signes au dos de l'appareil

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Veillez à l'intégrité et à la lisibilité des signes de sécurité.</p> |
|---|---|

Remplacez des signes de sécurité illisibles. Contactez le S.A.V. BINDER.

## 1.6 Plaque signalétique

La plaque signalétique se situe au côté gauche de l'appareil, en bas à droite.





Figure 3: Plaque signalétique (exemple KBF 240 standard 9020-0322)




### Indications sur la plaque signalétique (valeurs d'exemple)

| Indication  |                | Information   |
|---|----------------|---|
| BINDER  |                | Fabricant : BINDER GmbH   |
| KBF 240   |                | Modèle  |
| Constant climate chamber  |                | Nom de l'appareil : Armoire d'essais climatiques pour des conditions constantes |
| Serial No.  | 00000000000000 | No. de série de l'appareil  |
| Built   | 2024           | Année de fabrication de l'appareil  |
| Nominal temperature   | 70 °C / 158 °F | Température nominale  |
| IP protection   | 20             | IP type de protection selon la norme EN 60529                                   |
| Temp. safety device   | DIN 12880      | Sécurité de surchauffe selon la norme DIN 12880 :2007                           |
| Class   | 3.1            | Classe de la sécurité de surchauffe   |
| Art. No.  | 9020-0322      | No. d'article de l'appareil   |
| Project No.   | ---            | Optionnel : Application spéciale selon projet no.                               |
| 2,10 kW   |                | Puissance nominale  |
| 9,5 A   |                | Courant nominal   |
| 200-230 V / 50 Hz   |                | Domaine de tension nominale +/-10%<br>à la fréquence du secteur indiquée        |
| 200-230 V / 60 Hz   |                |   |
| 1 N ~   |                | Type de courant   |
| Max. operating pressure 15 bar                                      |                | Pression de service max. dans le système de réfrigération                       |
| R134a - 0,17 kg   |                | Type de réfrigérant et poids de remplissage                                     |
| Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol |                | Contient des gaz fluorés à effet de serre couverts par le Protocole de Kyoto    |

### Symboles sur la plaque signalétique

| Symbole   | S'applique à       | Information   |
|---|--------------------|---|
|  | Tous les appareils | Marquage de conformité « CE »   |
|  | Tous les appareils | Equipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché dans l'Union Européenne après le 13 août 2005 et font l'objet d'une collecte sélective selon la directive 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). |



| Symbole   | S'applique à                      | Information  |
|---|-----------------------------------|--|
|  | Non valable pour les appareils UL | Marque de conformité GS de la « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung im DGUV Test » (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme d'essais et de certification « Denrées alimentaires et Emballages » dans DGUV Test). |
|  | Non valable pour les appareils UL | L'appareil a été certifié sur la base des Règlements Techniques (TR CU) de l'Union Economique Eurasienne (Russie, Biélorussie, Arménie, Kazakhstan, Kirghizistan).   |
|  | Appareils UL uniquement           | L'appareil a été certifié par Underwriters Laboratories Inc.® selon les normes suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• UL 61010-1, 3<sup>rd</sup> Edition, 2012-05, Rev. 2015-07</li> <li>• CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 3<sup>rd</sup> Edition, 2012-05, Rev. 2015-07</li> </ul>   |


## 1.7 Étiquette UKCA

L'autocollant des détails du représentant autorisé UKCA (UKCA Authorised Representative) est situé à côté de la plaque signalétique au côté gauche de l'appareil, en bas à droite.



Figure 4: Étiquette UKCA

### Symbole sur l'autocollant


| Symbole   | S'applique à                                      | Information                     |
|---|---|---------------------------------|
|  | Tous les appareils à l'exception des appareils UL | Marquage de conformité « UKCA » |

## 1.8 Consignes de sécurité générales sur l'installation et l'opération des appareils



Lors de la mise en service des appareils et de leur mise en place, veuillez respecter les réglementations locales et nationales en vigueur dans votre pays (pour l'Allemagne : l'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par l'association professionnelle allemande)

La BINDER GmbH n'est responsable pour les propriétés de sécurité de l'appareil que si tous les travaux de maintenance et la remise en bonne état sont effectués par des électriciens compétents ou par des spécialistes autorisés par BINDER, et si des pièces influençant la sécurité de l'appareil sont, en cas de défaillance, remplacés par des pièces de rechange originales.



L'appareil doit être opéré uniquement avec des pièces accessoires originales BINDER ou avec des pièces accessoires d'autres fournisseurs autorisés par BINDER. L'utilisateur est responsable de tout risque lors de l'utilisation de pièces accessoires non autorisées.

|   |   |
|---|---|
|  | <b>AVIS</b>   |
|   | <p><b>Danger de surchauffe en raison d'un manque de ventilation.</b><br/> <b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS installer l'appareil dans des niches non ventilées.</li> <li>➤ Assurez une ventilation suffisante à la dissipation de la chaleur.</li> <li>➤ Respectez les distances minimales prescrites lors de l'installation (chap. 3.4)</li> </ul> |

L'appareil ne doit pas être installé ou opéré dans des locaux exposés aux explosions.

|   |  |
|---|--|
|  |  <b>DANGER</b>  |
|   | <p><b>Danger d'explosion en raison de poussières combustibles ou de mélanges explosifs à proximité de l'appareil.</b><br/> <b>Blessures graves ou mort par brûlures et / ou pression d'explosion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS opérer l'appareil dans des locaux exposés aux explosions.</li> <li>⊘ PAS DE poussières combustibles ou de mélanges explosifs solvant/air dans l'ambiance.</li> </ul> |

L'appareil ne possède aucun moyen de protection d'explosions.

|  |   |
|--|---|
|  |  <b>DANGER</b>   |
|  | <p><b>Danger d'explosion dû à l'introduction de substances inflammables ou explosives dans l'appareil.</b><br/> <b>Blessures graves ou mort par brûlures et / ou pression d'explosion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE JAMAIS introduire de matériaux inflammables ou explosifs à la température de travail dans la chambre.</li> <li>⊘ PAS DE poussières combustibles ou de mélanges explosifs solvant/air à l'intérieur de la chambre.</li> </ul> |



Du solvant éventuellement contenu dans le matériel de charge doit être ni explosif ni inflammable. C'est-à-dire, aucun mélange explosif ne doit jamais former, quelle que soit la concentration du solvant dans la chambre intérieure. La température à l'intérieur de l'appareil ne doit jamais dépasser le point d'inflammation et/ou le point de sublimation du produit. Informez-vous sur les caractéristiques physiques et chimiques des échantillons ainsi que sur leur teneur en humidité et leur réaction en cas d'ajout d'énergie thermique et d'humidité.




Informez-vous sur les dangers pour la santé pouvant dériver des matériaux, de leur teneur en humidité ou des produits de réactions issus du procédé d'échauffement. Il doit également prendre des mesures appropriées avant la mise en service de l'appareil, dans le but d'éviter ces dangers.



|   |  |
|---|--|
|  |  <b>DANGER</b>  |
|   | <p><b>Danger de courant électrique par l'eau entrant dans l'appareil.</b><br/> <b>Mort par choc électrique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS mouiller l'appareil en cours d'opération, de nettoyage ou de maintenance.</li> <li>⊘ NE PAS placer l'appareil dans des pièces humides ou dans des flaques d'eau.</li> <li>➤ Installez l'appareil de façon protégé contre les éclaboussures.</li> </ul> |

Les appareils ont été réalisés conformément aux normes allemandes VDE et testés individuellement suivant VDE 0411-1 (IEC 61010-1).


Pendant et après l'opération, la température des surfaces intérieures est proche à la valeur de consigne. Les portes en verre, les poignées des portes en verre et l'intérieur de l'appareil deviennent chauds lors de l'opération.

|   |  |
|---|--|
|  |  <b>ATTENTION</b>   |
|   | <p><b>Danger de brûlage en touchant des parties chaudes de l'appareil pendant l'opération.</b></p> <p><b>Brûlures.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS toucher les surfaces intérieures, les portes en verre et le matériel de charge au cours d'opération.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <br> |  <b>AVERTISSEMENT</b>   |
|  | <p><b>Danger de blessures et d'endommagement par un renversement de l'appareil ou arrachement du revêtement du boîtier inférieur saillant.</b></p> <p><b>Blessures et endommagement de l'appareil et du matériel de charge.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø Les portes ouvertes, NE PAS charger le revêtement inférieur du boîtier du poids lourd et NE PAS monter dessus.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|  |  <b>AVERTISSEMENT</b>  |
|   | <p><b>Risque de surchauffe ou d'incendie et risque d'endommagement si l'appareil continue à fonctionner avec le message d'alarme « Module d'humidité ».</b></p> <p><b>Blessures et dommages à l'appareil et à son ambiance.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS continuer à utiliser l'appareil si le message d'alarme « Module d'humidité » apparaît.</li> <li>Ø NE PAS confirmer le message d'alarme « Module d'humidité ».</li> <li>➤ Éteignez l'appareil si le message d'alarme « Module d'humidité » s'affiche, et informez le S.A.V. BINDER.</li> </ul> |

## 1.9 Utilisation conforme aux dispositions

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Le respect des instructions du mode d'emploi et l'exécution des travaux de maintenance (chap. 20) font partie de l'utilisation conforme aux dispositions.</p> |
|---|--|

**Toute utilisation des appareils ne respectant pas les exigences indiquées dans le présent mode d'emploi sera considérée comme non conforme.**

**D'autres applications que celles décrites dans ce chapitre ne sont pas admises.**

### Utilisation




Les armoires d'essais climatiques KBF / KBF-UL et KMF peuvent être utilisées pour conditionner, précisément des matériaux non dangereux.

### Exigences relatives à la charge de l'appareil




Du solvant contenu ne doit être ni explosif ni inflammable. Les composantes du matériel de charge ne doivent jamais former un mélange explosif, en contact avec l'air. La température à l'intérieur de l'appareil ne doit jamais dépasser le point d'inflammation et/ou le point de sublimation du produit. Des constituants de la matière de charge ne doivent pas entraîner le dégagement de gaz dangereux.

Le matériel de charge ne doit pas contenir des substances corrosives, qui peuvent endommager les composants de l'appareil en acier inoxydable, aluminium et cuivre. Il s'agit en particulier des acides et des halogénures. La BINDER GmbH n'assume aucune responsabilité pour des possibles dégâts de corrosion causés par de telles substances.

Les appareils ne possèdent aucun moyen de protection d'explosions.

|  |   |
|--|---|
| <br> | <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">  <b>DANGER</b> </div> <p><b>Danger d'explosion ou d'implosion ainsi que danger d'intoxication par l'introduction de matériaux de chargement inappropriés.</b></p> <p><b>Intoxication. Blessures graves ou mort par brûlures et / ou pression d'explosion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE JAMAIS introduire dans l'appareil de matériaux inflammables ou explosifs à la température de travail dans l'appareil, en particulier, aucune source d'énergie comme les piles ou les batteries lithium-ion.</li> <li>Ø NE JAMAIS introduire dans l'appareil de poussières explosifs ou de mélanges explosifs solvant/air à l'intérieur de l'appareil.</li> <li>Ø NE JAMAIS introduire d dans l'appareil e matériaux pouvant entraîner le dégagement de gaz dangereux</li> </ul> |
|--|---|

La contamination de l'appareil par des matières toxiques, infectieuses ou radioactives doit être évitée.

|  |   |
|--|---|
| <br> | <div style="background-color: orange; color: black; padding: 5px; text-align: center;">  <b>AVERTISSEMENT</b> </div> <p><b>Danger d'empoisonnement et d'infection par pollution / contamination de l'appareil par des matières de nature toxique, infectante ou radioactive.</b></p> <p><b>Domages à la santé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Protégez l'intérieur de l'appareil contre la contamination par des matières toxiques, infectieuses ou radioactives.</li> <li>➤ Prenez des mesures de protection appropriées lors de l'introduction et de l'élimination des matières toxiques, infectieuses ou radioactives.</li> </ul> |
|--|---|

Lors de l'utilisation prévisible de l'appareil, il n'existe pas de risque pour l'utilisateur en intégrant l'appareil dans des systèmes ou par des conditions spéciales d'environnement ou de fonctionnement en termes de la norme EN 61010-1:2010. A cet effet, il faut observer l'utilisation prévue de l'appareil et de l'ensemble de ses connexions.

### Dispositifs médicaux

Les appareils ne sont pas considérés comme dispositifs médicaux au sens du règlement (UE) n° 2017/745.



A cause des exigences spéciales selon la loi des produits médicaux, les appareils NE SONT PAS destinés à la stérilisation des produits médicaux selon le règlement (UE) n° 2017/745.

### Exigences de qualification du personnel

Seul le personnel formé et ayant pris connaissance du mode d'emploi est autorisé à poser et installer l'appareil, à le mettre en service, l'exploiter, le nettoyer et le mettre hors service. La maintenance et les réparations sont soumises à d'autres exigences techniques (par ex. à des connaissances en électrotechnique), ainsi qu'à la lecture du manuel d'entretien / de service.

### Exigences sur le site d'installation

Les appareils sont destinés à être installés dans des endroits clos.

Les exigences figurant dans le mode d'emploi et concernant le site d'installation et les conditions environnantes (chap. 3.4) doivent être respectées.



**ATTENTION:** Pour les appareils en fonctionnement continu sans surveillance, dans le cas d'introduction des échantillons irremplaçables, nous recommandons fortement de distribuer les échantillons sur au moins deux appareils, si possible.

---

## 1.10 Erreurs d'utilisation prévisibles

D'autres applications que celles décrites dans le chap. 1.9 ne sont pas admises.

Ceci inclut expressément les erreurs d'utilisation suivantes (liste non exhaustive), qui présentent un risque malgré la construction intrinsèque sécurisée et la présence de dispositifs techniques de sécurité :

- non-respect du mode d'emploi
- non-respect des messages d'information et d'avertissement affichés sur l'appareil (par ex. consignes sur le régulateur, symboles de sécurité, signaux d'avertissement)
- installation, mise en service, utilisation, maintenance ou réparation de l'appareil par du personnel non formé, insuffisamment qualifié ou non autorisé
- oubli ou retard de maintenance et des contrôles
- non prise en compte des signes d'usure et d'endommagement
- utilisation de matériaux exclus ou non autorisés par le présent mode d'emploi
- non-respect des paramètres tolérés pour le traitement du matériau utilisé
- travaux d'installation, de contrôle, de maintenance ou de réparation en présence de solvants
- pose de pièces de rechange et utilisation d'accessoires et d'équipement non spécifiés et non autorisés par le fabricant
- installation, mise en service, utilisation, maintenance ou réparation de l'appareil sans instructions d'utilisation et de service
- court-circuit ou modification des dispositifs de sécurité, utilisation de l'appareil sans les dispositifs de sécurité prévus
- non-respect des consignes de nettoyage et de désinfection de l'appareil
- recouvrement de l'appareil avec de l'eau ou un produit nettoyant, déversement d'eau dans l'appareil en service, en cours de nettoyage ou de maintenance
- réalisation de travaux de nettoyage sur l'appareil en marche
- utilisation de l'appareil lorsque le boîtier ou la ligne d'alimentation est endommagé
- poursuite d'utilisation de l'appareil malgré un dysfonctionnement évident
- introduction d'objets, notamment métalliques, dans les fentes d'aération ou d'autres ouvertures ou fissures de l'appareil
- erreur humaine (par ex. manque d'expérience, de qualification, stress, fatigue, commodité)

Pour éviter ces risques, ainsi que d'autres, par une utilisation erronée, l'opérateur doit rédiger des instructions d'utilisation et de service. Il est recommandé d'aménager des procédures opérationnelles (SOP).

## 1.11 Risques résiduels

Les caractéristiques de construction inévitables d'un appareil, ainsi que la conformité du domaine d'application aux fins prévues, peuvent aussi présenter une potentielle mise en danger pour l'utilisateur, malgré une utilisation correcte. Parmi ce type de risques résiduels, on compte les mises en danger qui ne peuvent être totalement écartées, malgré la construction intrinsèque sécurisée, la présence de dispositifs et de précautions techniques de sécurité et des mesures de protection supplémentaires.

Les consignes sur l'appareil et dans le mode d'emploi avertissent des risques résiduels. Leurs conséquences et les mesures nécessaires pour les éviter figurent dans le mode d'emploi. Par ailleurs, l'opérateur devra prendre des mesures qui permettront de réduire les dangers que présentent les risques résiduels inévitables. Celles-ci incluent notamment la rédaction d'instructions d'utilisation.

La liste suivante propose un résumé des dangers prévenus par les avertissements dans le présent mode d'emploi et dans le manuel de service, à l'emplacement approprié, et pour lesquels des mesures de sécurité sont indiquées (liste non exhaustive):

#### **Déballage, transport, installation**

- risque que l'appareil glisse ou se renverse
- mise en place de l'appareil dans des zones non autorisées
- installation d'un appareil endommagé
- Utilisation de l'appareil avec une ligne d'alimentation endommagée
- site d'installation inadéquat
- absence de raccordement à la terre

#### **Fonctionnement normal**

- erreurs de montage
- contact direct avec les surfaces chaudes du boîtier
- contact direct avec les surfaces chaudes à l'intérieur et sur la face intérieure des portes
- émanation de rayonnement non ionisant par l'équipement électrique
- contact direct avec des pièces conductrices d'électricité en état normal

#### **Nettoyage et décontamination**

- déversement d'eau dans l'appareil
- produits de nettoyage et de décontamination inappropriés
- introduction de personnes dans l'espace intérieur

#### **Dysfonctionnements et endommagements**

- poursuite de l'utilisation de l'appareil malgré un dysfonctionnement évident ou une panne de chauffage, de réfrigération ou du système humidificateur
- contact direct avec des pièces conductrices d'électricité en état de panne
- utilisation de l'appareil avec une ligne d'alimentation endommagée

#### **Maintenance**

- travaux de maintenance sous tension
- réalisation de travaux de maintenance par du personnel non formé / insuffisamment qualifié
- contrôle de sécurité électrique non réalisé lors de la maintenance annuelle

#### **Recherche d'erreur et réparation**

- non prise en compte des avertissements figurant dans le manuel de service
- recherche d'erreur sous tension et sans mise en place des mesures de sécurité prescrites
- absence de contrôle de plausibilité pour éviter les éventuelles erreurs d'étiquetage des composants électriques
- réalisation de travaux de réparation par du personnel non formé/ insuffisamment qualifié
- réparations inadéquates et non conformes aux normes de qualité prédéfinies par BINDER
- utilisation de pièces de rechange autres que les pièces BINDER originales
- contrôle de sécurité électrique non effectué après des travaux de réparation

## 1.12 Instructions d'utilisation et de service

Suivant les applications et l'emplacement de l'appareil, le responsable (l'opérateur de l'appareil) doit indiquer dans une instruction de service toutes les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.



Rédigez cette instruction de service de manière compréhensible dans la langue des employés et affichez-la en permanence d'une manière visible.

## 1.13 Mesures sélectionnées pour la prévention des accidents

L'opérateur de l'appareil doit respecter les réglementations locales et nationales (pour l'Allemagne : la règle « Opération d'équipements de travail. Fonctionnement des systèmes de réfrigération, des pompes à chaleur et des équipements de réfrigération », GUV-R 500 chap. 2.35) et prendre des précautions pour éviter les accidents.

Les mesures suivantes ont été prises de la part du producteur pour éviter des inflammations et des explosions:

- **Indications sur la plaque signalétique**

Voir mode d'emploi chap. 1.6.

- **Mode d'emploi**

Un mode d'emploi est disponible pour chaque appareil.

- **Contrôle d'excès de température**

L'appareil dispose d'un affichage de la température lisible depuis l'extérieur.

L'appareil est équipé d'un régulateur de sécurité additionnel (limiteur de température classe 3.1 selon DIN 12880 :2007). Lorsque la température est dépassée, un signal optique et un signal sonore se déclenchent.

- **Dispositif de sécurité, de mesure et de réglage**

Les dispositifs de sécurité, de mesure et de réglage sont accessibles.

- **Charges électrostatiques**

Les pièces intérieures de l'appareil sont mises à la terre.

- **Rayonnement non ionisant**

Rayonnement non ionisant n'est pas produit intentionnellement, mais est émis uniquement pour des raisons techniques à partir de l'équipement électrique (p.ex. des moteurs électriques, des lignes électriques, des solénoïdes). La machine n'est pas munie d'aimants permanents. Si les personnes portant des implants actifs (p.ex. stimulateurs cardiaques, défibrillateurs) gardent une distance de sécurité (distance de la source de champ électrique à l'implant) de 30 cm, une influence sur ces implants peut être exclue avec une forte probabilité.

- **Dispositif de sécurité pour les surfaces de contact**

Contrôlé selon la norme EN ISO 13732-1:2008

- **Sols**

Voir mode d'emploi chap. 3.4 en vue d'installation.

- **Nettoyage**

Voir mode d'emploi chap. 21.4.

- **Contrôles**

L'appareil était contrôlé par la « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Prüf- und Zertifizierungsstelle Nahrungsmittel und Verpackung im DGUV Test » (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles, l'organisme d'essais et de certification « Denrées alimentaires et Emballages » dans DGUV Test) et porte la marque GS. Non valable pour les appareils UL.



Uniquement appareils UL : L'appareil a été certifié par Underwriters Laboratories Inc.® selon les normes suivantes : UL 61010-1, 3<sup>rd</sup> Edition, 2012-05, Rev. 2015-07; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 3<sup>rd</sup> Edition, 2012-05, Rev. 2015-07.

## 1.14 Résistance du capteur d'humidité contre des substances nocives

La liste suivante des substances nocives s'applique uniquement au capteur d'humidité et ne tient pas compte des résistances des autres substances faisant partie de l'appareil ou bien des substances interdites en vue de protection d'explosions.

Quelques gaz - spécialement des gaz purifié - n'ont pas d'influence sur le capteur d'humidité. D'autres ont très peu d'influence, pendant que d'autres peuvent exercer une influence véritable sur le capteur d'humidité.

- Les gaz suivants n'ont pas d'influence sur le capteur d'humidité et le mesure d'humidité: argon (Ar), gaz carbonique (CO<sub>2</sub>), hélium (He), hydrogène (H<sub>2</sub>), néon (Ne), azote (N<sub>2</sub>), protoxyde d'azote (gaz hilarant) (N<sub>2</sub>O), oxygène (O<sub>2</sub>)
- Les gaz suivants n'ont pas ou très peu d'influence sur le capteur d'humidité: butane (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>), éthane (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>), méthane (CH<sub>4</sub>), gaz naturel propane (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>)
- Les gaz suivants n'ont pas ou très peu d'influence sur le capteur d'humidité, pourvu qu'ils n'excèdent pas les expositions indiquées:

|                       |   | Concentration maximale au poste de travail |                   | Concentration tolérée lors d'exposition permanente |                   |
|-----------------------|---|--|-------------------|--|-------------------|
| Substance             | Formule   | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | ppm  | mg/m <sup>3</sup> |
| Ammoniac              | NH <sub>3</sub>   | 20   | 14                | 5500   | 4000              |
| Acétone               | CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>                             | 500  | 1200              | 3300   | 8000              |
| Benzine               |   | 300  | 1200              |  | 150000            |
| Chlore                | Cl <sub>2</sub>   | 0,5  | 1,5               | 0,7  | 2                 |
| Acide acétique        | CH <sub>3</sub> COOH  | 10   | 25                | 800  | 2000              |
| Acétate d'éthyle      | CH <sub>3</sub> COOC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>              | 400  | 1400              | 4000   | 15000             |
| Ethanol               | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH                              | 500  | 960               | 3500   | 6000              |
| Ethylène glycol       | HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH                          | 10   | 26                | 1200   | 3000              |
| Formaldéhyde          | HCHO  | 0.3  | 0.37              | 2400   | 3000              |
| Isopropanol           | (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH                          | 200  | 500               | 4800   | 12000             |
| Méthanol              | CH <sub>3</sub> OH  | 200  | 260               | 3500   | 6000              |
| Méthyle éthyle cétone | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COCH <sub>3</sub>               | 200  | 590               | 3300   | 8000              |
| Ozone                 | O <sub>3</sub>  | 0,1  | 0,2               | 0,5  | 1                 |
| Acide chlorhydrique   | HCl   | 2  | 3                 | 300  | 500               |
| Acide sulfhydrique    | H <sub>2</sub> S  | 10   | 15                | 350  | 500               |
| Oxydes azotiques      | NO <sub>x</sub>   | 5  | 9                 | 5  | 9                 |
| Anhydride sulfureux   | SO <sub>2</sub>   | 5  | 13                | 5  | 13                |
| Toluène / Xylol       | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH <sub>3</sub>                 | 100  | 380               | 1300   | 5000              |
| Xylène                | C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> | 100  | 440               | 1300   | 5000              |

Ces valeurs sont à considérer comme des valeurs approximatives. La résistance du capteur dépend fortement des conditions de température et d'humidité pendant la durée de l'exposition des substances nocives. Il faut éviter de la condensation simultanée. Erreur de mesurage toléré: +/- 2 % HR. La concentration maximale au poste de travail est la valeur regardée non toxique pour l'homme.

- Des vapeurs d'huile et de graisse sont dangereux pour le capteur parce qu'ils peuvent condenser au capteur et ainsi empêcher sa fonction (couche isolatrice). Pour des raisons semblables, il n'est pas possible de mesurer des gaz de fumée.

## 2. Description de l'appareil

Les armoires d'essais climatiques KBF / KBF-UL et KMF sont équipées d'un régulateur à l'écran et à microprocesseur avec technologie à deux canaux pour température et humidité ainsi que d'un affichage digital précis à 0,1 °C et à 0,1% HR près. Avec son vaste éventail de réglages de programmes, le régulateur de programmes MB2 offre toutes les possibilités pour déterminer précisément les cycles de température et d'humidité.

Avec son système d'humidification et de déshumidification contrôlé par microprocesseur, l'appareil est une armoire d'essais climatiques de haute précision.

La KBF / KBF-UL répond à toutes les exigences des armoires d'essais climatiques en matière de tests de stabilité et de solidité imposés aux produits pharmaceutiques : Tests de stabilité selon la directive ICH CPMP/ICH/2736/99 (Q1A)

La KMF répond à toutes les exigences en matière de tests de stabilité et de solidité imposés aux produits industriels.

D'autre part, des conditions climatiques constantes peuvent être simulées exactement pendant de longues périodes pour d'autres applications telles que p. ex. le conditionnement d'échantillons pour les contrôles de matériaux comme le papier, les textiles, les matières plastiques, les matériaux de construction, etc.

Le système de chambre de préchauffage de la ligne APT.line™ permet d'obtenir des températures dont la précision, aussi bien dans le temps que dans la chambre, est inégalable, grâce à une arrivée d'air directe et installée au bon endroit dans la chambre intérieure. Le ventilateur permet, de façon exacte, d'obtenir et de maintenir des températures au niveau souhaité tout en ayant un maximum de précision.

**Contrôle d'humidité :** L'humidification de l'air est effectuée par un système d'humectage de vapeur par résistance. Pour l'opérer, il faut utiliser de l'eau déminéralisée. L'option BINDER Pure Aqua Service permet d'employer l'appareil à toute dureté d'eau.

**Matériaux:** La chambre intérieure ainsi que la chambre de préchauffage et l'intérieur des portes sont en acier inox V2A (matériel no. 1.4301, équivalent américain AISI 304 et matériel no. 1.4509, équivalent américain AISI 441). Le boîtier est recouvert d'une peinture pulvérisée RAL 7035. Tous les coins et les bords sont revêtus.

Grâce à leur bonne disposition, les fonctions de l'appareil sont très simples à utiliser. Il faut souligner la facilité de nettoyage de toutes les pièces de l'appareil et l'absence de contaminations désagréables.

**Régulateur :** Le régulateur de programme MB2, monté de série, comporte beaucoup de services adaptés, des fonctions d'alarme et d'enregistreur supplémentaires. La programmation des cycles de contrôle s'effectue simplement et agréablement grâce au régulateur à l'écran tactile MB2 et aussi au logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software (option, chap. 19.1) en relation directe avec les PC via intranet. L'appareil est équipé en standard d'une interface Ethernet permettant la communication et la programmation via l'ordinateur. En outre, le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software de BINDER facile à utiliser permet de relier en réseau jusqu'à 100 appareils et de connecter un PC pour leur surveillance ainsi que pour l'enregistrement et la représentation de données de température et d'humidité. Pour d'autres options, voir chap. 23.6.

Les appareils volumes 240, 720 et 1020 sont équipées de quatre roulettes dont les deux avant peuvent être bloquées par des freins.

**KBF / KBF-UL:** domaine de température: 0 °C jusqu'à 70 °C, domaine d'humidité : 10 % HR jusqu'à 80 % HR.

**KMF:** domaine de température: -10 °C jusqu'à 100 °C, domaine d'humidité : 10 % HR jusqu'à 98 % HR.

Domaines de réglage de température et d'humidité selon les diagrammes (chap. 17).

## 2.1 Vue d'ensemble de l'appareil




Figure 5: Armoire d'essais climatiques pour des conditions constantes KBF / KBF-UL / KMF 240

- (A) Panneau d'instrumentation
- (B) Poignée
- (C) Porte extérieure
- (D) Machine frigorifique et module générateur d'humidité

## 2.2 Panneau d'instrumentation triangulaire




Figure 6: Panneau d'instrumentation triangulaire avec régulateur de programmes MB2 et l'interface USB

## 2.3 Tableaux d'instruments latéraux




Figure 7: Tableaux d'instruments latéraux aux côtés du module frigorifique et d'humidité équipement optionnel

- (1) Interrupteur principal
- (2) Prise DIN pour Pt 100 additionnel (à disposition par BINDER Individual)
- (3) Prise DIN pour sorties analogiques (option)
- (4) Interface RS485
- (5) Prise DIN pour contacts de commutation (option pour KMF)
- (6) Prise DIN pour contacts d'alarme sans potentiel (option)
- (7) Interface Ethernet
- (8) Sécurité de haute température classe 3.1 (partie de l'option Sécurité de haute / basse température classe 3.3)
- (9) Sécurité de basse température classe 3.2 (partie de l'option Sécurité de haute / basse température classe 3.3)

## 2.4 Vue d'arrière avec les raccords d'eau




Figure 8: Vue d'arrière de l'appareil avec les raccords d'eau

- (10) Prise pour nourrice d'eau fraîche optionnelle (chap. 19.6.1)
- (11) Câble réseau
- (12) ne pas utilisé
- (13) Raccord d'eau fraîche « IN » avec filet  $\frac{3}{4}$ " pour tube  $\frac{1}{2}$ ", avec écrou-raccord
- (14) Raccord d'eaux usées « OUT » avec embout pour tube  $\frac{1}{2}$ "






### 3. Etendue de livraison, transport, stockage et emplacement

#### 3.1 Déballage et contrôle de l'appareil et de l'étendue de livraison

Une fois déballé, vérifiez au moyen du bulletin de livraison si l'appareil et les accessoires optionnelles éventuelles ont été livrés complètement et si ceux-ci ont été endommagés pendant le transport. En cas de dommage survenu pendant le transport, en informer immédiatement le transporteur.

Les tests finaux du producteur peuvent causer des traces des clayettes sur les parois intérieures. Celles-ci n'ont aucune influence sur les performances de l'appareil.

Veillez enlever toutes les sécurités de transport ainsi que les bandes adhésives qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil et aux portes et enlevez de l'intérieur les modes d'emploi et du matériel accompagnant.

|   |  |
|---|--|
| <br><br><br>   |  <b>ATTENTION</b> |
| <p><b>Danger de blessures et d'endommagement lors du levage du poids trop lourd ou du glissement ou versement de l'appareil en raison d'un levage incorrect.</b></p> <p><b>Blessures, endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS lever ou transporter l'appareil par la poignée de la porte ou par la porte ou au revêtement bas du boîtier.</li> <li>➤ Levez l'appareil volume 115 de la palette avec 4 personnes en le tenant proche aux 4 pieds.</li> <li>➤ Levez l'appareil volume 240 de la palette avec 6 personnes en le tenant proche aux 4 pieds ou avec un élévateur à fourche. Posez l'élévateur à fourche uniquement de devant ou de derrière au milieu de l'appareil.</li> <li>➤ Levez les appareils volumes 720 et 1020 de la palette en utilisant des dispositifs techniques (élévateur à fourche). Posez l'élévateur à fourche uniquement de devant ou de derrière au milieu de l'appareil.</li> <li>Ø NE PAS poser l'élévateur à fourche du côté latéral.</li> </ul> |  |

En cas de retour de l'appareil nécessaire, utilisez l'emballage original et respectez les conseils pour un transport sûr (chap. 3.2).

Pour l'élimination de l'emballage de transport, voir chap. 22.1.






#### Indication au sujet des appareils d'occasion :

Les appareils d'occasion ont servi de tests de courte durée ou ont été présentés à des expositions. Ils sont examinés minutieusement avant leur revente. BINDER garantit l'état technique impeccable de l'appareil.

Les appareils d'occasion sont marqués d'une étiquette collante. Veuillez enlever l'étiquette avant la mise en service de l'appareil.

### 3.2 Conseils pour le transport approprié

Les deux roulettes de front chez les appareils volumes 240, 720 et 1020 peuvent être bloquées à l'aide des freins. Si l'appareil était en opération auparavant, respectez les conseils pour la mise hors service temporaire (chap. 22.2). Déplacez les appareils avec roulettes uniquement sur des surfaces planes et quand ils sont vides, autrement il y a risque d'endommagement des roulettes.


|  |  |
|--|--|
|     | <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 5px;">  <b>ATTENTION</b> </div> <p><b>Danger de blessures et d'endommagement lors du levage du poids trop lourd ou du glissement ou versement de l'appareil en raison d'un transport inadéquat.</b></p> <p><b>Blessures, endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transportez l'appareil dans l'emballage d'origine.</li> <li>➤ Protégez l'appareil par des élingues de transport.</li> <li>⊘ NE PAS lever ou transporter l'appareil par la poignée de la porte ou par la porte ou au revêtement bas du boîtier.</li> <li>➤ Levez l'appareil volume 115 avec 4 personnes en le tenant proche aux 4 pieds.</li> <li>➤ Levez l'appareil volume 240 avec 6 personnes en le tenant proche aux 4 pieds ou avec un élévateur à fourche. Posez l'élévateur à fourche uniquement de devant ou de derrière au milieu de l'appareil.</li> <li>➤ Levez les appareils volumes 720 et 1020 en utilisant des dispositifs techniques (élévateur à fourche). Posez l'élévateur à fourche uniquement de devant ou de derrière au milieu de l'appareil.</li> <li>⊘ NE PAS poser l'élévateur à fourche du côté latéral.</li> </ul> |
|--|--|

Vous pouvez commander des emballages de transport chez le service BINDER.

#### Température ambiante permise pour le transport :

- Sans vidange complète du système d'humidité: +3 °C à +60 °C.
- Suite au vidange complète du système d'humidité par le S.A.V. BINDER: -10 °C à +60 °C.

Lors des températures en dessous de +3 °C, le système d'humidité doit être complètement vidé.

|   |  |
|---|--|
|  | <div style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> <b>AVIS</b> </div> <p><b>Risque de gel dans le générateur de vapeur lors du transport en dessous de +3 °C, le système d'humidité à vapeur étant rempli.</b></p> <p><b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Avant le transport en dessous de +3 °C, contactez le S.A.V. BINDER.</li> </ul> |
|---|--|

### 3.3 Stockage


Stockage temporaire de l'appareil dans un endroit clos et sec. Respectez les conseils pour la mise hors service temporaire (chap. 22.2).

#### Température ambiante permise pour le stockage :

- Sans vidange complète du système d'humidité: +3 °C à +60 °C.
- Suite au vidange complète du système d'humidité par le S.A.V. BINDER: -10 °C à +60 °C.


Lors des températures en dessous de +3 °C, le système d'humidité doit être complètement vidé.



|   |  |
|---|--|
|  | AVIS   |
|   | <p><b>Risque de gel dans le générateur de vapeur lors du stockage en dessous de +3 °C, le système d'humidité à vapeur étant rempli.</b></p> <p><b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <p>➤ Avant le stockage en dessous de +3 °C, contactez le S.A.V. BINDER.</p> |

**Humidité ambiante permise** : max. 70 % HR non condensant.

Après une longue utilisation à des taux d'humidité > 70 % HR, la condensation provoquée par l'humidité excessive peut être à l'origine de corrosion en cas d'entreposage immédiat. L'appareil doit d'abord être séché.


|   |   |
|---|---|
|  | AVIS  |
|   | <p><b>Danger de corrosion sur le boîtier par condensation par excès d'humidité suite à l'opération prolongée à une humidité &gt; 70 % HR.</b></p> <p><b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <p>➤ Séchez l'appareil complètement avant de l'arrêter pour plusieurs jours:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez l'humidité à 0 % HR. Pour pouvoir déshumidifier, le système d'humidification/déshumidification doit être activé (piste de commande « Humidité arrêt » désactivée, chap. 7.3), et le réglage « Réglage on », chap. 6.3).</li> <li>• Réglez la valeur de consigne de température à 60 °C pour env. 2 heures (en mode de valeur fixe).</li> <li>• Ensuite, mettez l'appareil hors service par l'interrupteur principal (1) et fermez le robinet de l'alimentation en eau.</li> </ul> |

Si suite au stockage dans une ambiance froide, l'appareil est transporté au site d'installation pour le mettre en opération, de la condensation peut se former. Attendez au moins 1 heure avant la mise en marche jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température ambiante et soit complètement sec.



Lors d'une mise hors service prolongée, laissez la porte de l'appareil ouverte ou enlevez les bouchons des portes d'accès.

### 3.4 Emplacement et conditions d'environnement

Installez l'armoire d'essais climatiques à un endroit bien aéré et sec sur une surface plane. Nivelez-la à l'aide d'un niveau à bulle. Le site d'installation doit être capable de supporter le poids de l'appareil (voir les données techniques, chap. 23.5). Les appareils sont destinés à être installés dans des endroits clos.

|   |   |
|---|---|
|  | AVIS  |
|   | <p><b>Danger de surchauffe en raison d'un manque de ventilation.</b></p> <p><b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <p>Ø NE PAS installer l'appareil dans des niches non ventilées.</p> <p>➤ Assurez une ventilation suffisante à la dissipation de la chaleur.</p> <p>➤ Respectez les distances minimales prescrites lors de l'installation.</p> |

L'appareil ne doit pas être installée et opérée dans des locaux exposés aux explosions.

|   |  |
|---|--|
|  |  <b>DANGER</b>  |
|   | <p><b>Danger d'explosion en raison de poussières combustibles ou de mélanges explosifs à proximité de l'appareil</b></p> <p><b>Blessures graves ou mort par brûlures et / ou pression d'explosion.</b></p> <p>Ø NE PAS installer l'appareil dans des locaux exposés aux explosions.</p> <p>Ø PAS DE poussières explosifs ou de mélanges explosifs solvant/air dans l'ambiance.</p> |

## Conditions environnementales

- Température ambiante permise pour l'opération : +18 °C à +32 °C.

Lors des températures ambiantes élevées, des fluctuations de température et d'humidité sont possibles.



La température ambiante ne doit pas sensiblement dépasser la température ambiante indiquée de +22 °C +/- 3 °C à laquelle se rapportent les données techniques. En cas de conditions ambiantes déviantes, les données peuvent changer.



Avec chaque degré de température ambiante au-dessus de 25 °C, la puissance frigorifique décroît par 1,5 K.

- Humidité ambiante permise : max. 70 % HR non condensant

Quand vous opérez l'appareil à des valeurs de température situées en dessous de la température ambiante, l'humidité ambiante élevée peut provoquer de la condensation à l'appareil.

- Niveau d'installation: max. 2000m au-dessus du niveau de la mer.

## Distances minimales

- Si vous installez plusieurs appareils de mêmes dimensions l'un à côté de l'autre, veillez à ce qu'il y ait un écartement de 250 mm entre eux.
- Ecartement aux murs: derrière 100 mm, latéral 160 mm.
- Garder une distance libre au-dessus de l'appareil de 100 mm minimum.

Les appareils ne doivent pas être empilés.



## AVIS

**Danger par l'empilage.**

**Endommagement des appareils.**

Ø NE PAS placer les appareils l'un sur l'autre.

## D'autres exigences

Pour l'installation du système humidificateur, prévoir une conduite d'alimentation en eau (1 à 10 bar) (chap. 4.3). S'il n'y a pas d'alimentation domestique d'eau appropriée disponible, l'alimentation peut se faire manuellement en remplissant la nourrice d'eau (option, chap. 19.6).



Pour éviter des dégâts des eaux éventuels, prévoyez un siphon de sol au lieu d'installation. Choisissez le site d'installation approprié afin d'éviter tout dommage consécutif par les éclaboussures d'eau.

Pour achever la séparation totale du réseau électrique, il faut tirer la fiche de secteur. Installez l'appareil de façon que la fiche soit bien accessible et se fait retirer facilement en cas de danger.

Pour l'utilisateur, il n'y a pas de risque de surtensions temporaires au sens de la norme EN61010-1:2010.

En cas de quantité élevée de poussières dans l'ambiance, il faut nettoyer (aspirer ou souffler) le ventilateur du condenseur plusieurs fois par an

Dans l'ambiance, il ne doit pas y avoir des poussières conductibles, selon la conception de l'appareil de degré de pollution 2 (IEC 61010-1).

Quand vous avez arrêté l'appareil, vous devez fermer le robinet de l'alimentation en eau. Installez l'appareil de façon que le raccord d'eau frais soit bien accessible.

Avec l'option « Nourrices d'eau fraîche et d'eau usée externes » (chap. 19.6): Installez l'appareil de façon que l'accès au remplissage de la nourrice d'eau fraîche soit bien accessible.

## 4. Installation de l'appareil et connexions

### 4.1 Ecarteurs

Montez les deux écarteurs avec les vis fournis au dos de l'appareil. Ils servent d'assurer la distance minimale de 100mm du dos de l'appareil vers l'arrière.




Figure 9: Un des écarteurs fournis pour la distance vers l'arrière




Figure 10: Dos de l'appareil avec les deux écarteurs montés

### 4.2 Raccord des eaux usées

Fixer le flexible des eaux usées sur le raccord d'eaux usées « OUT » (14) au dos de l'appareil (olive  $\varnothing$  14 mm). Lire attentivement les points suivants :

- Une partie du tuyau d'eau livré peut être utilisée comme tuyau d'évacuation des eaux usées. Si vous utilisez un autre tuyau, celui-ci doit supporter à long terme une température d'au moins 95 °C.
- Le flexible des eaux usées peut avoir une montée maximale d'un mètre et une longueur maximale de 3 mètres.
- Assurez le côté d'appareil du tuyau d'eaux usées avec un des colliers de serrage livrés.
- Il faut éviter que les eaux usées soient aspirées de nouveau. L'extrémité du tuyau des eaux usées ne doit pas être immergé dans un liquide. Cela peut, par exemple, être assurée par sortie libre.



L'eau usée est collectée dans une nourrice interne d'un volume de 0,5 litres environ. Elle est pompée seulement quand nécessaire. Il n'y a donc pas d'écoulement d'eau usée continue.



Protégez la conduite des eaux usées par les colliers de serrage livrés.

### 4.3 Alimentation en eau fraîche



Avant de connecter la conduite d'eau fraîche ou de remplir la nourrice d'eau (option, chap. 19.6), la conduite des eaux usées doit être connectée.

L'appareil se fait alimenter d'eau fraîche soit par une conduite d'eau fraîche, soit par le remplissage manuel d'une nourrice d'eau (option, chap. 19.6).



La température de l'arrivée d'eau ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne doit pas dépasser les 40 °C.



#### AVIS

**Danger de calcification du système humidificateur à vapeur.  
Endommagement de l'appareil.**

➤ L'appareil ne doit être opéré qu'avec de l'eau déminéralisée.

#### Types d'eau convenables :

- De l'eau déminéralisée (eau DI) par un traitement des eaux existant chez le client, avec une conductivité entre 1 µS /cm jusqu'à 20 µS/cm max. De l'eau qui est en équilibre avec le CO<sub>2</sub> de l'air et dont la conductivité est inférieure à 1 µS/cm (eau ultra-pure), peut provoquer la corrosion acide par son faible pH.)
- De l'eau préparée par le traitement des eaux optionnel BINDER Pure Aqua Service (système non-retour). L'équipement de mesure pour l'évaluation de la qualité de l'eau est toujours réutilisable (chap. 19.7).



La BINDER GmbH n'est pas responsable de la qualité d'eau chez le client.  
En cas de problèmes et de défauts suite à la qualité d'eau déviante, la BINDER GmbH décline toute responsabilité.  
L'utilisation d'eau de qualité différente entraînera l'annulation de la garantie.

#### 4.3.1 Alimentation en eau automatique par conduite d'eau fraîche (option)

Un paquet contenant le kit de raccordement à l'eau du robinet et à l'eau usée, se trouve dans l'intérieur de l'appareil. Le raccord d'eau frais peut s'effectuer en utilisant soit le tuyau flexible à eau compris dans le kit de raccordement, soit un autre qui résiste à la pression. Pour ceci, enlevez la couverture du raccord d'eau fraîche « IN » (13) au dos de l'appareil (Figure 8). Protégez les deux côtés du tuyau avec deux des quatre colliers de serrage livrés. Avant de mettre l'appareil en marche, vérifiez si le raccord est étanche. L'alimentation en eau se fait automatiquement par le raccord d'eau fraîche « IN » (13).



L'appareil ne pompe de l'eau que quand il en a besoin, il n'y a donc pas de débit d'eau continu.



- Pression d'alimentation 1 à 10 bar lors de connexion à une conduite d'eau fraîche
- Type d'eau: de l'eau déminéralisée
- La température de l'arrivée d'eau ne doit pas être inférieure à +5 °C et ne doit pas dépasser 40 °C.
- Le tuyau doit disposer d'un robinet-vanne ou d'un robinet.
- Pour l'alimentation en eau, vissez l'adaptateur livré avec le tube avec l'embout sur le filet à l'arrière de l'appareil.
- Protégez l'alimentation en eau d'un côté par les colliers de serrage livrés.

### 4.3.2 Alimentation en eau manuelle par nourrice d'eau externe

S'il n'y a pas d'alimentation domestique en eau appropriée disponible, l'alimentation peut se faire manuellement en remplissant une nourrice d'eau externe (option, capacité 20 litres). La nourrice d'eau fraîche se fait fixer au dos de l'appareil ou bien placer à côté de l'appareil (chap. 19.6).



Lors de l'alimentation en eau par remplissage manuelle des nourrices d'eau, il est recommandé de remplir la nourrice d'eau (option) chaque soir pour assurer l'humidification pendant 24 H même à des valeurs de consigne d'humidité élevées.

### 4.3.3 Kit de connexion pour la connexion de l'appareil à un robinet

Afin d'éviter des inondations dues à une rupture des tuyaux d'eau, nous joignons un kit de connexion. Ce kit de connexion contient :

- une sécurité contre les ruptures du tuyau
- 2 olives avec fixation par vis
- 4 colliers de serrage
- un tuyau d'eau de 6m coupable en deux morceaux pour l'alimentation et l'écoulement

#### Principe de protection de la sécurité contre les ruptures

Lors d'un écoulement d'eau d'environ 18 l / min, dû par ex. à une rupture du tuyau d'eau entre le robinet et l'étuve, une valve ferme la prise d'eau. La fermeture est audible par un « clac ». L'arrivée d'eau reste interrompue jusqu'au déblocage manuel.

#### Montage:

Vissez la sécurité contre les ruptures au niveau du tuyau sur un robinet avec un filet extérieur de G $\frac{3}{4}$  pouce en le tournant vers la droite. La connexion est étanche auto-étanchéifiant. Avec une partie du tuyau livrée fixez le kit de connexion à l'étuve et serrez les extrémités avec les colliers de serrage.

Raccordez le tuyau à la fin, afin d'éviter des torsions du tuyau au moment de visser le kit de sécurité au robinet.

Afin d'éviter le déclenchement de la sécurité contre les ruptures, ouvrez le robinet lentement.





Figure 11: Montage du kit de connexion

#### Déblocage de la sécurité contre les ruptures du tuyau:

Si la sécurité contre les ruptures a arrêté l'alimentation d'eau il faut trouver la raison du blocage et éventuellement le débloquent. Pour cela, fermez le robinet. Afin de débloquent la valve, tournez la partie moletée d'un demi-tour à gauche, jusqu'à ce que vous entendiez un « clac ». Puis tournez la partie moletée à droite pour la fixer au robinet, et enfin ouvrez le robinet lentement.

### Maintenance de la sécurité contre les ruptures:

Des dépôts calcaires peuvent affecter le bon fonctionnement de la valve. Nous recommandons l'inspection annuelle par un installateur qui va démonter le kit de sécurité avec clapet de non-retour et vérifier le bon fonctionnement et l'état de calcification de la valve manuellement.

|   |  |
|---|--|
|  | <b>AVIS</b>  |
|   | <p><b>Danger de diminution de la fonction de la valve par calcification.<br/>Endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Inspection annuelle par un installateur.</li><li>➤ Éliminez des dépôts calcaires dans un bain de vinaigre ou d'acide citrique</li><li>➤ Ensuite, vérifiez le fonctionnement et l'étanchéité de l'unité montée.</li></ul> |

Vérification : Ouverture rapide du robinet - sans connexion à l'appareil - la valve doit se fermer tout de suite.

### 4.3.4 Kit de sécurité contre les ruptures du tuyau avec clapet de non-retour (disponible par BINDER Individual)

Pour la protection de l'eau potable et contre les écoulements d'eau à cause d'une rupture de tuyau d'eau, un kit de sécurité avec clapet de non-retour est à disposition par BINDER Individual.

#### Principes de sécurité:

Lors d'un écoulement fort d'eau d'environ 18 l / min, dû par ex. à une rupture du tuyau d'eau entre le robinet et l'étuve, une valve ferme la prise d'eau. La fermeture est audible par un « clac ». L'arrivée d'eau est maintenue arrêtée jusqu'au déblocage manuel.

Un danger éventuel de l'eau potable dépend du potentiel de risque du matériel de charge. Dans des conditions défavorables (p.ex. une réduction de pression dans le réseau d'eau potable) du matériel de charge écoulé pourrait être aspiré, à travers le vaporisateur, dans le réseau d'eau potable et contaminer l'eau potable. Le kit de sécurité avec clapet anti-retour offre de la protection en cas d'utilisation temporaire de substances à potentiel de risque faible. En cas d'utilisation de substances à potentiel de risque élevé, un disconnecteur de conduite devrait être installé pour garantir la protection absolue de l'eau potable. C'est la responsabilité de l'utilisateur d'empêcher un reflux d'eau contaminée dans le réseau d'eau potable, correspondant aux réglementations nationales.

#### Montage:

Les pièces originales délivrées comme équipement standard – la sécurité contre les ruptures, l'olive avec fixation par vis – ne seront pas utilisés.

Vous recevrez la sécurité contre les ruptures au niveau du tuyau et le clapet de non-retour déjà montés. Cette unité est vissée sur un robinet avec un filet extérieur de G $\frac{3}{4}$  pouce en tournant vers la droite. La connexion est auto-étanchéifiant. Avec une partie du tuyau livrée vous fixez le kit de connexion à l'étuve et serrez les extrémités avec les colliers de serrage.

Il est recommandé de raccorder le tuyau à la fin, afin d'éviter des torsions du tuyau au moment où visser le kit de sécurité au robinet.

Afin d'éviter le déclenchement de la sécurité contre les ruptures il faut ouvrir le robinet lentement.





Figure 12: Montage du kit de sécurité contre les ruptures du tuyau avec clapet de non-retour

#### **Débloquage de la sécurité contre les ruptures du tuyau:**

Si la sécurité contre les ruptures a arrêté l'alimentation d'eau il faut trouver la raison du blocage et éventuellement le débloquer. Pour cela, fermez le robinet. Afin de débloquer la valve, tournez la partie moletée d'un demi-tour à gauche, jusqu'à ce que vous entendiez un « clac ». Puis tournez la partie moletée à droite pour la fixer au robinet, et enfin ouvrez le robinet lentement.

#### **Maintenance de l'unité sécurité contre les ruptures et clapet de non-retour:**

Des dépôts calcaires peuvent affecter le bon fonctionnement des deux valves. Nous recommandons l'inspection annuelle par un installateur qui va démonter le kit de sécurité avec clapet de non-retour et vérifier le bon fonctionnement et l'état de calcification des deux valves manuellement.

| <b>AVIS</b>   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Danger de diminution de la fonction de la valve par calcification.<br/>Endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Inspection annuelle par un installateur.</li><li>➤ Éliminez des dépôts calcaires dans un bain de vinaigre ou d'acide citrique</li><li>➤ Ensuite, vérifiez le fonctionnement et l'étanchéité de l'unité montée.</li></ul> |

Vérification: Ouverture rapide du robinet - sans connexion à l'appareil - la valve doit se fermer tout de suite.





## 4.4 Branchement électrique


Les appareils sont fournis prêts pour la connexion et sont munis d'un câble fixe d'alimentation secteur d'au moins 1800 mm de longueur.

| Variante de modèle   | N° de référence (x = 0 ou 1)                     | Fiche secteur     | Tension nominale +/- 10% à la fréquence réseau indiquée | Type de courant | Fusible d'appareil |
|--|--|-------------------|---|-----------------|--------------------|
| KBF115-230V<br>KBF240-230V<br>KBF720-230V<br>KBF1020-230V          | 9x20-0320<br>9x20-0322<br>9x20-0324<br>9x20-0326 | Fiche de sécurité | 200-230 V à 50 Hz<br>200-230 V à 60 Hz                  | 1N~             | 16 A               |
| KBF115UL-240V<br>KBF240UL-240V<br>KBF720UL-240V<br>KBF 1020UL-240V | 9x20-0321<br>9x20-0323<br>9x20-0325<br>9x20-0327 | NEMA 6-20P        | 200-240 V à 50Hz<br>200-240 V à 60Hz                    | 2~              | 16 A               |
| KMF115-230V<br>KMF240-230V<br>KMF720-230V                          | 9x20-0341<br>9x20-0343<br>9x20-0345              | Fiche de sécurité | 200-230 V à 50 Hz<br>200-230 V à 60 Hz                  | 1N~             | 16 A               |
| KMF115-240V<br>KMF240-240V<br>KMF720-240V                          | 9x20-0342<br>9x20-0344<br>9x20-0346              | NEMA 6-20P        | 200-240 V à 50Hz<br>200-240 V à 60Hz                    | 2~              | 16 A               |

- La prise mâle domestique doit également avoir un conducteur de protection. Assurez-vous que la connexion du conducteur de protection des installations domestiques au conducteur de protection de l'appareil respecte les dernières technologies. Les conducteurs de protection de la prise mâle et de la fiche doivent être compatibles !

|   |   |
|---|---|
|  |  <b>DANGER</b>   |
|   | <p><b>Danger de courant électrique en raison de la connexion manquante du conducteur de protection.</b><br/> <b>Mort par choc électrique.</b></p> <p>➤ Assurez-vous que la fiche secteur de l'appareil et la prise secteur correspondent et que les conducteurs de protection électrique de l'appareil et de l'installation domestique sont correctement connectés.</p> |


- Utilisez uniquement des câbles de connexion originaux de BINDER selon la spécification ci-dessus.  
Appareils UL : Utilisez uniquement un cordon d'alimentation homologué UL (catégorie UL ELBZ), SJT 3x14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>) ; C13L. Pour l'extérieur des États-Unis, utilisez un cordon d'alimentation certifié conforme aux exigences nationales.
- Avant de brancher l'appareil et la première mise en service, contrôlez la tension du secteur. Comparez ces valeurs aux données de la plaque signalétique de l'appareil (côté gauche, en bas à droite, chap. 1.6).

|   |   |
|---|---|
|  | <b>AVIS</b>   |
|   | <p><b>Danger par tension du secteur inadéquate dû à une connexion incorrecte.</b><br/> <b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <p>➤ Contrôlez la tension du secteur avant de brancher l'appareil et le mettre en service.<br/> ➤ Comparez la tension du secteur aux données sur la plaque signalétique.</p> |

- Au moment de brancher l'appareil, respectez les réglementations locales et nationales (EDF en France, VDE en Allemagne).
- Assurez-vous que la protection de courant est suffisante en fonction du nombre d'appareils à utiliser. Nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur de courant résiduel.

- Degré de pollution selon IEC 61010-1: 2
- Catégorie de surtension selon IEC 61010-1: II

Veillez vous référer aussi sur les données techniques (chap. 23.5).

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Pour achever la séparation totale du réseau électrique, il faut tirer la fiche de secteur. Installez l'appareil de façon que la fiche soit bien accessible et se fait retirer facilement en cas de danger.</p> |
|---|---|

#### Information pour l'opération avec une fréquence de 60 Hz:


Lors de connexion à un réseau 1N~ avec 60 Hz, des courants de fuite > 3,5 mA sont possibles. En cas d'une mise à la terre de l'appareil par la ligne d'alimentation est insuffisante ou inexistante, ces courants de fuite peuvent circuler dans le corps de l'utilisateur quand celui touche des parts conductibles de l'appareil. Ceci est évité sûrement par l'installation correcte de la prise de courant sur place. Examinez donc avant la connexion de l'appareil à une prise, si le contact de protection (mise à la terre) de la prise est exécuté correctement et non endommagé.

|   |  |
|---|--|
|  | <div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>! DANGER</b></div> <p><b>Danger de courant électrique par courant de fuite élevé.<br/>Mort par choc électrique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Insérez la fiche d'alimentation uniquement dans une prise à contact de protection intact.</li> </ul> |
|---|--|

#### 4.5 Installation et montage du convertisseur de tension (option pour KBF)


Le convertisseur de tension permet l'opération de l'armoire d'essais climatiques à une tension réseau de 115 V. Il est fourni emballé séparément avec l'armoire d'essais climatiques.


Il dispose d'un câble fixe d'alimentation secteur avec une fiche NEMA 5-20P et est protégé contre les surcharges par un coupe-circuit automatique intérieur catégorie B16A. Le raccordement est établi par le client.

|   |   |
|---|---|
|  | <div style="background-color: yellow; text-align: center; padding: 5px;"><b>! ATTENTION</b></div> <p><b>Danger de blessures et d'endommagement lors du levage du poids trop lourd ou du glissement ou versement du convertisseur de tension en raison d'un levage incorrect.</b></p> <p><b>Blessures, endommagement du convertisseur de tension.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Levez le convertisseur de tension de la palette aux deux poignées de transport à l'aide de deux personnes.</li> </ul> |
|---|---|

Ne pas installer le convertisseur de tension dans l'écoulement d'air d'échappement au dos de l'armoire d'essais climatiques.

Pour l'installation du convertisseur de tension à côté de l'armoire d'essais climatiques, il faut garder un écartement aux murs de l'armoire d'essais climatiques d'au moins 0,4 m.

|   |  |
|---|--|
|  | <div style="background-color: blue; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>AVIS</b></div> <p><b>Danger de surchauffe en raison d'un manque de ventilation.<br/>Endommagement du convertisseur de tension.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS installer le convertisseur de tension dans des niches non ventilées.</li> <li>➤ Assurez une ventilation suffisante à la dissipation de la chaleur.</li> </ul> |
|---|--|




Pour effectuer la connexion électrique de l'armoire d'essais climatiques avec le convertisseur de tension, procédez dans l'ordre suivant:

1. Connectez l'armoire d'essais climatiques à la prise de raccordement (D) du convertisseur de tension
2. Etablir la connexion au réseau du convertisseur de tension. La prise mâle doit avoir un conducteur de protection.
3. Activez le convertisseur de tension à l'interrupteur secteur (C) (position « I »). Le voyant vert (B) s'allume.
4. Activez l'armoire d'essais climatiques par l'interrupteur principal (1) situé dans le panneau d'instruments latéral



Position « 0 » = hors tension



Position « I » = allumé

Figure 14: Interrupteur secteur du convertisseur de tension

| Dimensions du convertisseur de tension   |    |         |
|--|----|---------|
| Largeur  | mm | 255     |
| Profondeur (sans poignées de porte inclus)   | mm | 360     |
| Profondeur (câbles et poignées de porte inclus)  | mm | 450     |
| Hauteur  | mm | 300     |
| Longueur du câble de connexion à la prise réseau   | mm | 172     |
| Ecart de mur latéral de l'armoire d'essais climatiques pour l'installation du convertisseur de tension (minimum) | mm | 400     |
| Données de connexion électrique du convertisseur de tension  |    |         |
| Côté entrée  | V  | 115     |
|  | A  | 20      |
| Côté sortie (vers l'armoire d'essais climatiques)  | V  | 214     |
|  | A  | 13,0    |
| Fréquence réseau   | Hz | 50 / 60 |

## 5. Vue d'ensemble des fonctions du régulateur de programmes MB2

Le régulateur programmable MB2 contrôle les paramètres suivants à l'intérieur de l'appareil :

- Température en °C
- Humidité relative en % HR
- Vitesse de ventilation en %

Pour la plage de réglage de la température et de l'humidité relative, voir le diagramme température/humidité (chap. 17).

En opération de valeur fixe, les valeurs de consigne désirées peuvent être introduites par l'écran tactile directement ou dans le menu de valeurs de consigne. Pour l'opération de programme il est possible de programmer des programmes temporaires et de semaine. En plus, un programme de minuterie (fonction chronomètre) est disponible.

Le régulateur offre des divers messages informatives et d'alarmes avec signal visuel et sonore et des alarmes à distance par courriel, une liste des événements et la représentation graphique des valeurs mesurées dans la fonction d'enregistreur graphique. Le régulateur programmable MB2 permet de programmer des cycles de température et d'humidité et de spécifier la vitesse de ventilation et des fonctions spéciales pour chaque section de programme. La programmation peut être effectuée directement par les touches du régulateur ou graphiquement par l'ordinateur à moyen du logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software (option) spécialement développé par BINDER.




Figure 15: Écran d'accueil du régulateur programmable MB2 (valeurs d'exemple)

## 5.1 Fonctions d'opération de l'écran d'accueil







Figure 16: Fonctions d'opération du régulateur MB2 dans l'écran d'accueil (valeurs d'exemple)

## 5.2 Les vues d'écran: écran d'accueil, affichage de programme, représentation d'enregistreur graphique


|   |   |
|---|---|
|  | <p>Appuyez sur la touche <b>Changer l'écran</b> pour changer entre l'écran d'accueil, l'affichage de programme et la représentation d'enregistreur graphique</p>    |
|  | <p>Appuyez sur la touche <b>Écran d'accueil</b>, pour revenir de l'affichage de programme et de la représentation d'enregistreur graphique à l'écran d'accueil.</p> |



Écran d'accueil (valeurs actuelles / valeurs de consigne)













Affichage de programme (exemple: programme temporaire)










Représentation d'enregistreur graphique

### 5.3 Vue d'ensemble des symboles du régulateur












#### Symboles de navigation à l'écran d'accueil

| Symbole   | Signification                        | Fonction  |
|---|--------------------------------------|---|
|    | <b>Menu principal</b>                | Accès de l'écran d'accueil au menu principal  |
|    | <b>Alarme</b>                        | Accès de l'écran d'accueil à la liste des alarmes actives   |
|    | <b>Liste des événements</b>          | Accès de l'écran d'accueil à la liste des événements  |
|    | <b>Réglage de valeur de consigne</b> | Accès de l'écran d'accueil au menu « Valeurs de consigne » : Réglage de valeurs de consigne pour l'opération de valeurs fixes, activer/désactiver la régulation d'humidité, réglage du régulateur de sécurité |
|    | <b>Démarrage de programme</b>        | Lancer un programme temporaire ou de semaine entré auparavant, continuer le programme temporaire suite à une pause de programme   |
|    | <b>Pause de programme</b>            | Mettre en pause un programme temporaire courant   |
|    | <b>Annulation de programme</b>       | Terminer un programme temporaire ou de semaine courant  |
|   | <b>Information</b>                   | Information sur l'opération de programme, les valeurs de consigne, valeurs actuelles et le régulateur de sécurité   |
|  | <b>Écran d'accueil</b>               | Revenir à l'écran d'accueil de la vue de programme ou de la représentation d'enregistreur graphique   |
|  | <b>Changer l'écran</b>               | Changer entre l'écran d'accueil, l'affichage de programme et la représentation d'enregistreur graphique   |






#### Symboles fonctionnels dans des menus individuels

| Symbole   | Signification                | Fonction  |
|---|------------------------------|---|
|  | <b>Revenir</b>               | Revenir à l'écran d'accueil de chaque menu  |
|  | <b>Actualisation</b>         | Actualiser la liste des événements et les messages d'alarme   |
|  | <b>Confirmer</b>             | Appliquer les entrées et quitter le menu / continuer la séquence de menu.   |
|  | <b>Fermer</b>                | Quitter le menu / annuler la séquence de menu. Les entrées ne sont pas appliquées. Quand une séquence de menu sera annulée, une fenêtre d'information s'ouvre qu'il faut confirmer. |
|  | <b>Confirmer l'alarme</b>    | Confirmer l'alarme et désactiver le signal sonore   |
|  | <b>Changement de clavier</b> | Changer entre les majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux   |
|  | <b>Editer</b>                | Editer les réglages de programmes temporaires et de semaine   |


### Symboles fonctionnels dans le menu « Représentation d'enregistreur graphique »

| Symbol   | Signification                             | Fonction   |
|--|---|--|
|   | <b>Afficher la légende</b>                | Afficher la légende  |
|   | <b>Masquer la légende</b>                 | Masquer la légende   |
|   | <b>Changer la légende</b>                 | Changer entre les pages de la légende  |
|   | <b>Afficher l'indication</b>              | Afficher l'affichage « Porte ouverte » (B2)  |
|   | <b>Masquer l'indication</b>               | Masquer l'affichage « Porte ouverte » (B2)   |
|   | <b>Représentation historique</b>          | Arrêter l'enregistreur graphique et changer à la représentation historique. L'enregistrement des données continue. |
|   | <b>Choix de la courbe</b>                 | Passer au menu secondaire « Choix de la courbe » dans la représentation historique.                                |
|   | <b>Recherche</b>                          | Passer au menu secondaire « Recherche » dans la représentation historique: Rechercher l'instant désiré             |
|   | <b>Echelle</b>                            | Passer au menu secondaire « Zoom » dans la représentation historique: Choisir l'échelle                            |
|   | <b>Afficher les touches de défilement</b> | Afficher les touches de défilement pour la sélection de l'instant dans la représentation historique                |
|  | <b>Masquer les touches de défilement</b>  | Masquer les touches de défilement pour la sélection de l'instant dans la représentation historique                 |

### Symboles d'information sur l'état de l'appareil

| Symbole   | Texte d'information      | Etat  |
|---|--------------------------|---|
|  | « Mode de base »         | Le régulateur est en mode d'opération Mode de base              |
|  | « Marge de température » | Valeur actuelle de température dehors de la marge de tolérance. |
|  | « Marge d'humidité »     | Valeur actuelle d'humidité dehors de la marge de tolérance.     |
|  | « Porte ouverte »        | Porte d'appareil ouverte  |
|  | « Humidité arrêt »       | Système d'humidification/déshumidification désactivé            |

### Symbole d'indication de traitement de données

| Symbole   | Signification  |
|---|--|
|  | Symbole d'attente : traitement de données en cours.<br>Temps restant pour toucher l'écran lors du calibrage de l'écran tactile |



---

## 5.4 Modes d'opération

Le régulateur programmable MB2 dispose des modes de fonctionnement suivants:

- **Mode de base**

Le régulateur ne travaille pas, c.-à-d. la chambre n'est ni chauffée ni réfrigérée ni humidifiée ou déshumidifiée. Le ventilateur est arrêté. L'appareil s'approche aux valeurs ambiantes.

Ce mode d'opération se fait activer et désactiver en opération de valeur fixe (chap. 7.3), en opération de programme temporaire (chap. 9.7.3) et en opération de programme de semaine (chap. 10.6.5) par la piste de commande « Mode de base ».

- **Opération de valeur fixe**

Le régulateur travaille comme un régulateur de valeur fixe, c.-à-d. les valeurs de consigne de température, humidité et vitesse de ventilation entrées seront équilibrées jusqu'au prochain changement manuel (chap. 7.1).

- **Opération de programme de minuterie**

Fonction chronomètre: Pour une durée entrée, le régulateur va régler constamment sur les valeurs de consigne entrées en opération de valeur fixe.

- **Opération de programme temporaire**

Un programme temporaire de température et d'humidité entré est réalisé. Le régulateur dispose de 25 emplacements de mémoire avec 100 sections de programme chacun. Le total des sections de tous les programmes n'est pas limité.

- **Opération de programme de semaine**









Un programme de semaine de température et d'humidité entré est réalisé. Le régulateur dispose de 5 emplacements de mémoire avec 100 points de commutation chacun. Les points de commutation peuvent être distribués sur toutes les jours d'une semaine.

## 5.5 Structure de menu du régulateur








Utilisez les **symboles de navigation** dans la barre inférieure de l'écran d'accueil pour accéder aux fonctions de régulateur désirées.

| Valeur fixe |       | Val. consigne | Val. actuelle |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| Température | °C    | <b>40,0</b>   | <b>40,0</b>   |
| Humidité    | %r.h. | <b>60,0</b>   | <b>60,0</b>   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



Les fonctions disponibles dépendent du **niveau d'autorisation** actuel « Admin », « Service » ou « User » (chap. 13.1). Le niveau d'autorisation peut être sélectionnée lors de connexion de l'utilisateur ou peut être disponible sans protection par mot de passe.

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
|    | <b>Menu principal:</b> Réglages de programmation, des informations, menu secondaire « Maintenance ».<br>La configuration générale du régulateur se fait dans le menu secondaire « Paramètres ». | Chap. 5.5.1          |
|    | Liste des alarmes actives   | Chap. 11             |
|    | Accès à la <b>Liste des évènements</b>  | Chap. 15.3           |
|    | <b>Réglage de valeurs de consigne</b> pour l'opération de valeur fixe, activer/désactiver la <b>régulation d'humidité</b> , réglage du <b>régulateur de sécurité</b>                            | Chap. 7, 6.3, 12.2   |
|    | Lancer / mettre en pause / annuler un <b>programme temporaire</b> entré ou en cours d'exécution, ou bien lancer / annuler un <b>programme de semaine</b> entré ou en cours d'exécution          | Chap. 9.1, 9.2, 10.1 |


S'il n'est pas autrement indiqué, les figures montrent les fonctions disponibles à l'utilisateur avec l'autorisation « Admin ».

### 5.5.1 Menu principal

Le menu principal offre l'accès à la configuration générale du régulateur, à l'entrée de programmes et la gestion d'utilisateurs. En outre, des fonctions de support comme une page de contact ou le calibrage de l'écran tactile selon l'angle de vue sont disponibles.

|   |  |
|---|--|
|  | Appuyez sur la touche <b>Menu principal</b> , pour changer de l'écran d'accueil au menu principal. |
|  | Appuyez sur la touche <b>Revenir</b> pour revenir à l'écran d'accueil de tout menu de réglage.     |

Le menu principal offre les fonctions et menus secondaires suivants:

|  |   |               |
|--|---|---------------|
|  |   |               |
|  | Gestion d'utilisateur: Connexion et déconnexion, gestion des mots de passe                      | Chap. 13      |
|  | Informations sur l'appareil   | Chap. 15.2    |
|  | Menu secondaire « Paramètres » (ne pas visible pour l'utilisateur avec l'autorisation « User ») | Chap. 14      |
|  | Menu secondaire « Programmes » : Entrée des programmes temporaires et de semaine                | Chap. 9 et 10 |
|  | Menu secondaire « Maintenance »   | Chap. 5.5.3   |
|  | Données de contact pour S.A.V. BINDER   | Chap. 15.1    |
|  | Calibrer l'écran tactile  | Chap. 14.4.2  |
|  | Revenir à l'écran d'accueil   |               |

#### Menu secondaire « Paramètres »

- Réglage de fonctions générales variées du régulateur et réglages réseau (chap. 14).
- Uniquement pour l'utilisateur avec l'autorisation « Admin » ou « Service ».

#### Menu secondaire « Maintenance »

- Accès aux données de service, remise du régulateur au réglage d'usine (chap. 5.5.3)
- Uniquement pour l'utilisateur avec l'autorisation « Admin » ou « Service » ; l'accès à la totalité des fonctions est réservé au S.A.V. BINDER (utilisateur avec l'autorisation « Service ».)





















#### Menu secondaire « Programmes »

- Accès aux fonctions de programme du régulateur (chap. 8, 9, 10)

### 5.5.2 Menu secondaire « Paramètres »

Le menu secondaire « Paramètres » est disponible pour l'utilisateur avec l'autorisation « Admin » ou « Service ». Vous pouvez entrer la date et l'heure, sélectionner la langue des menus du régulateur menus et l'unité de température désirée et configurer les fonctions de communication du régulateur.













Chemin: Menu principal > Paramètres

| Menu  | Paramètres  |   |                  |
|---|---|---|------------------|
|    |  Appareil              |   |                  |
|    |  La date et l'heure    | Réglage de l'unité de température, langue des menus ...   | Chap. 14.1, 14.2 |
|    |  Indication            | Réglage de la date et l'heure   | Chap. 14.2       |
|    |  Graphique val. mesure | Réglage de la luminosité de l'écran, l'opération continue et l'écran de veille                          | Chap. 14.4       |
|    |  Autres                | Réglages du graphique de valeur de mesure: l'intervalle de mémoire, les valeurs affichées et l'échelle. | Chap. 16.2       |
|    |  Interfaces sérieelles | Réglage des limites de tolérance et du temps de délai pour l'alarme de marge de tolérance               | Chap. 11.4       |
|    |  Ethernet              | Configuration de l'interface RS485 optionnelle, réglage de l'adresse de l'appareil                      | Chap. 14.5.1     |
|    |  Serveur web           | Affichage de l'adresse MAC, entrée de l'adresse IP  | Chap. 14.5.2     |
|    |  E-mail                | Sans fonction   |                  |
|  |                      | Configuration du serveur courriel, attribution des adresses courriel                                    | Chap. 14.5.3     |
|   |   | Revenir au menu principal   |                  |

### 5.5.3 Menu secondaire « Maintenance »

Le menu secondaire « Maintenance » est disponible pour l'utilisateur avec l'autorisation « Admin » ou « Service ». L'utilisateur avec l'autorisation « Admin » y trouve des informations qu'il peut communiquer au S.A.V. BINDER dans le cas du service.


Chemin: Menu principal > Maintenance

| Menu  | Maintenance  |   |            |
|---|--|---|------------|
|  |  Données de service | No. de série de l'appareil, version du logiciel du régulateur | Chap. 14.2 |
|  |  Compteur           | Sans fonction   |            |
|  |  Code ST            | Information pour le S.A.V. BINDER                             |            |
|  |  Réglages d'usine   | Remise au réglage d'usine                                     |            |
|  |  |   |            |
|  |  |   |            |
|  |                     | Revenir au menu principal                                     |            |

(Vue pour utilisateur avec l'autorisation « Admin »)

## 5.6 Principe des entrées au régulateur

Dans les menus de sélection et les menus d'entrée, vous pouvez utiliser les touches dans la barre inférieure de l'écran correspondant pour déterminer si les entrées doivent être appliquées.





Menu de sélection (exemple)



Menu d'entrée (exemple) .

Tous les réglages faits, vous avez les possibilités suivantes:

|  |  |
|--|--|
|   | Appuyez sur la touche <b>Confirmer</b> , pour appliquer les entrées et quitter le menu ou continuer la séquence de menu.   |
|  | Appuyez sur la touche <b>Fermer</b> , pour quitter le menu ou annuler la séquence de menu sans appliquer les entrées. Quand une séquence de menu sera annulée, une fenêtre d'information va s'ouvrir qu'il faut confirmer. |

## 5.7 Comportement pendant et après une panne de secteur

Lors d'une coupure de courant, toutes les fonctions de régulateur sont hors service. Le contact d'alarme sans potentiel (option, chap. 19.4) est en position d'alarme pour signaler la panne pour toute la durée de la coupure du courant.

- Après le retour du courant, l'opération est continue avec les paramètres entrés. Le régulateur se trouve dans le mode d'opération choisi avant la panne de courant :
- Comportement suivant une panne de secteur en mode d'opération « Mode de base »  
La régulation est inactive.
- Comportement suivant une panne de secteur en mode de valeur fixe:  
Les dernières valeurs de consigne entrées sont équilibrées.
- Comportement suivant une panne de secteur en opération de programme de minuterie  
Les valeurs de consigne entrées au moment du lancement du sont équilibrées. Le cours du programme continue.
- Comportement suivant une panne de secteur en opération de programme temporaire:  
Le cours du programme continue avec les dernières valeurs de consigne atteintes au cours du programme.
- Comportement suivant une panne de secteur en opération de programme de semaine:  
Le cours du programme continue avec les valeurs qui correspondent au temps réel actuel.

La coupure et le retour de courant sont enregistrés dans la liste des événements (chap. 15.3).

Remettez des alarmes qui se sont éventuellement produites suite à la panne de courant (marges de tolérance, régulateur de sécurité, thermostat de sécurité classe 3.3 (option)).

## 5.8 Comportement suite à l'ouverture de la porte

Directement après l'ouverture de la porte, le ventilateur tourne avec la vitesse minimale.

60 secondes après l'ouverture de la porte, le chauffage, la réfrigération, l'humidification et la déshumidification et le ventilateur s'arrêtent.

Après que la porte est refermée, le chauffage, la réfrigération, l'humidification et la déshumidification et le ventilateur se remettent en marche.

## 6. Mise en service

### 6.1 Activer l'appareil

- Lorsque les flexibles et les câbles d'alimentation ont été branchés (chap. 4), mettez en marche l'appareil en appuyant sur l'interrupteur principal (1). Le voyant de marche s'allume.

Si l'interrupteur principal est activé et l'écran est sombre, l'écran est en veille. Appuyez sur l'écran pour l'activer.

- Ouvrez le robinet d'eau pour l'alimentation en eau fraîche. Ou bien remplissez la nourrice d'eau (option, chap. 19.6).
- Le système d'humidification/déshumidification doit être activé (piste de commande « Humidité arrêt » désactivée, chap. 7.3), et le réglage « Réglage on », Chap. 6.3).

Lors de la première mise en marche de l'appareil ou bien suite à une coupure d'électricité, l'humidité relative n'augmente qu'après 20 min. d'attente. Pendant ce temps, l'humidité relative peut baisser fortement.

Les appareils chauffants peuvent causer des odeurs pendant les premiers jours après la mise en marche. Cela ne présente pas un défaut de qualité. Pour réduire la formation d'odeurs le plus vite possible, nous recommandons de chauffer l'appareil à sa température nominale pendant une journée et de bien aérer l'endroit pendant ce temps.



**ATTENTION:** Pour les appareils en fonctionnement continu sans surveillance, dans le cas d'introduction des échantillons irremplaçables, nous recommandons fortement de distribuer les échantillons sur au moins deux appareils, si possible.

### 6.2 Réglages du régulateur suite au démarrage de l'appareil

La fenêtre « Language selection » permet de choisir la **langue**, si elle était activée dans le menu « Mise en service », Ensuite vous pouvez choisir le **fuseau horaire** et l'**unité de température**.


| Language selection |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| German             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| English            | <input type="checkbox"/>            |
| French             | <input type="checkbox"/>            |
| Spanish            | <input type="checkbox"/>            |
| Italian            | <input type="checkbox"/>            |

| Mise en service               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Unité de température          | Degré Celsius |
| Fuseau horaire                | UTC+1h (CET)  |
| Passage à l'heure d'été       | Automatique   |
| ▼ Début de l'heure d'été      |               |
| ▼ Fin de l'heure d'été        |               |
| Choisir langue lors redémarr. | Oui           |

Le régulateur se trouve dans le **mode d'opération** qui était actif avant l'arrêt de l'appareil. En opération de valeur fixe, il va régler la température et l'humidité sur les valeurs de consigne entrées auparavant et en opération de programme sur les valeurs atteints au cours du programme.

## Opération bloquée

Si la gestion d'utilisateurs est activée par l'attribution des mots de passe pour les divers niveaux d'autorisation, après le démarrage de l'appareil, l'**opération du régulateur** initialement bloqué, reconnaissable par le symbole de cadenas fermé dans l'en-tête de l'écran.



Le régulateur bloqué offre toutes fonctions d'affichage. Des fonctions de réglage ne sont pas accessibles.

Dans l'écran d'accueil, les valeurs de consigne sont grisés et ne se font pas modifier par l'entrée directe en opération de valeur fixe. Les symboles de fonction pour l'entrée des valeurs de consigne et le démarrage de programmes dans le pied d'écran sont hors fonction.



Pour opérer le régulateur la connexion de l'utilisateur après le démarrage de l'appareil est requise (chap.13.2).

## Opération sans connexion d'utilisateur / sans protection par mot de passe


Si la fonction de mot de passe était désactivée, suite au démarrage e l'appareil, sans la connexion de l'utilisateur, l'accès aux fonctions du niveau d'autorisation le plus élevé sans protection par mot de passe est disponible. Dans l'en-tête de l'écran, le symbole de cadenas ne figure pas.

## 6.3 Activer / désactiver la régulation d'humidité

La désactivation de la régulation d'humidité dans ce menu est nécessaire quand l'appareil est opéré sans connexion à l'eau pour éviter des alarmes du système d'humidité. Pour plus d'informations voir chap. 17.



Menu « Valeurs de consigne ».  
Choisissez « Réglage on/off ».



Vous pouvez activer ou désactiver la régulation d'humidité (humidification / déshumidification).  
Quand le boîtier de commande est marqué, la régulation d'humidité est active.

## 7. Réglage des valeurs de consigne en mode d'opération Valeur fixe

En mode d'opération Valeur fixe vous pouvez entrer une valeur de consigne de température, une valeur de consigne d'humidité, une valeur de consigne pour la vitesse de ventilation et l'état de commutation des fonctions spéciales de régulateur.

Tous les réglages sont conservés pour le mode de valeur fixe jusqu'au prochain changement manuel. Ceci est valable de même en cas d'arrêt de l'appareil ou de commutation en Mode de base et l'opération de programme.

|                                     | Domaines d'entrée | Domaines de réglage  |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Température<br/>KBF / KBF-UL</b> | -5 °C à 70 °C.    | 0 °C à 70 °C sans humidité<br>10 °C à 70 °C en opération climatique    |
| <b>Température<br/>KMF</b>          | -15 °C à 100 °C.  | -10 °C à 100 °C sans humidité<br>10 °C à 90 °C en opération climatique |
| <b>Humidité<br/>KBF / KBF-UL</b>    | 0% HR à 80% HR    | 10 % HR à 80 % HR<br>Voir diagrammes température/humidité, chap.17     |
| <b>Humidité<br/>KMF</b>             | 0% HR à 100% HR   | 0 % HR à 98 % HR<br>Voir diagrammes température/humidité, chap.17      |
| <b>Vitesse de<br/>ventilation</b>   | 40% à 100 %       |  |



Réduisez la vitesse du ventilateur uniquement si nécessaire, parce que la distribution spatiale de la température et de l'humidité décroît avec la diminution de la ventilation.  
**Les données techniques se réfèrent à une vitesse de la ventilation de 100%.**

Pour la plage de réglage de la température et de l'humidité relative, voir les diagrammes température/humidité (chap.17).




Le type de valeur de consigne mis à « **Valeur limite** », le régulateur de sécurité (chap. 12.2) ou la sécurité de haute / basse température classe 3.3 (option, chap. 12.3) doivent être adaptés chaque fois quand la valeur de consigne de température a été modifiée. Réglez la valeur de consigne du régulateur de sécurité ou celle de la sécurité de haute / basse température classe 3.3 (option) par env. 2 °C à 5 °C supérieur à la valeur de consigne de température.  
Type de valeur de consigne recommandé : « **Offset** » avec valeur de consigne du régulateur de sécurité de 2 °C.




Lors de l'opération sans humidité avec le réglage « Réglage off » (chap. 6.3) la fonction de marge de tolérance d'humidité est automatiquement désactivée.  
Lors de l'opération sans humidité avec la piste de commande « Humidité arrêt » activée(chap. 7.3), mettez la marge de tolérance d'humidité sur « 0 » pour éviter des alarmes de marge de tolérance (chap. 11.4).



## 7.1 Entrée des valeurs de consigne pour la température, l'humidité et la vitesse de ventilation par le menu « Valeurs de consigne »


 Appuyez sur la touche **Réglage de valeurs de consigne**, pour changer de l'écran d'accueil dans le menu « Valeurs de consigne ».



Menu « Valeurs de consigne ».

Choisissez « Mode de valeurs fixes » pour accéder le paramètre désiré.


- Sélectionnez le champ « Température » et entrez la valeur de consigne de température désirée.  
Domaine d'entrée KBF / KBF-UL: -5 °C à 70 °C, domaine d'entrée KMF: -15 °C à 100 °C.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Sélectionnez le champ « Humidité » et entrez la valeur de consigne d'humidité désirée.  
Domaine d'entrée KBF / KBF-UL: 0% HR à 80% HR, Domaine d'entrée KMF: 0% HR à 100% HR.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Sélectionnez le champ « Ventilateur » et entrez la valeur de consigne de vitesse de ventilation désirée.  
Domaine d'entrée: 40% à 100% de vitesse de ventilation.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

 Si vous entrez une valeur de consigne en dehors du domaine de réglage, le message « Valeur dehors des limites! (min: xxx, max: xxx) » (xxx est une variable pour les limites d'entrée du paramètre concerné ) s'affiche. Appuyez sur la touche **Confirmer** et répétez l'entrée avec une valeur correcte t.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.


## 7.2 Entrée directe de valeurs de consigne pour la température et l'humidité par l'écran d'accueil

L'entrée de valeurs de consigne est aussi possible directement par l'écran d'accueil.



Écran d'accueil.

Choisissez la valeur de consigne que vous voulez modifier



Exemple: Menu d'entrée « Température ».

Entrez la valeur de consigne désirée et confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

## 7.3 Fonctions spéciales de régulateur par pistes de commande




Appuyez sur la touche **Réglage de valeurs de consigne**, pour changer de l'écran d'accueil dans le menu « Valeurs de consigne ».

Vous pouvez régler l'état de commutation de jusqu'à 16 pistes de commande. Elles servent à activer et désactiver des fonctions spéciales de régulateur.

- La piste de commande « Humidité arrêt » sert à désactiver le système d'humidification / déshumidification.
- Avec la piste de commande « Mode de base », le mode d'opération « Mode de base » est activé.

Les autres pistes de commande n'ont pas de fonction.

Les pistes de commande se font régler dans le menu secondaire « Valeurs de consigne ».



Menu « Valeurs de consigne ».

Choisissez le champ « Fonction on/off ».



Menu d'entrée « Fonction on/off ».

Marquez le boîtier de commande de la fonction désirée pour l'activer, et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Piste de commande activée: Etat de commutation « 1 » (on)

Piste de commande désactivée: Etat de commutation « 0 » (off)

Les pistes de commande sont comptées de droite à gauche.

**Exemple:**


Piste de commande « Humidité arrêt » activée = 0000000000000001


Piste de commande « Humidité arrêt » désactivée = 0000000000000000

## 8. Programme de minuterie: Fonction chronomètre

Pour une durée entrée, le régulateur va régler constamment sur les valeurs de consigne entrées en opération de valeur fixe (température, humidité, vitesse de ventilation, états de commutation des pistes de commande). Cette durée peut être entrée comme « Programme de minuterie ». Pendant la durée du programme, une modification éventuelle des valeurs de consigne ne devient pas effective. Le régulateur équilibre les valeurs de consigne qui étaient entrées lors du démarrage du programme.

### 8.1 Lancer un programme de minuterie

 Appuyez sur la touche **Démarrage de programme** pour changer de l'écran d'accueil dans le menu « Démarrage de programme ».



Menu « Démarrage de programme ».

- Dans le champ « Type de programme », sélectionnez le réglage « Programme de minuterie ».
- Choisissez le champ « Durée de programme » et entrez la durée de programme désirée. Appuyez sur la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « Début de programme » et entrez le temps désiré de début de programme dans le menu d'entrée « Début de programme ». Appuyez sur la touche **Confirmer**. Le temps de délai de programme jusqu'au début du programme commence à couler.



Écran d'accueil.

En bas de l'écran, le nom du programme et la durée déjà passée sont indiqués. La barre grise indique combien a déjà expiré de la durée totale du programme.

#### 8.1.1 Comportement pendant le temps de délai de programme

Pendant le temps de délai de programme jusqu'au début de programme entré, les valeurs de consigne de l'opération de valeur fixe sont équilibrées. Des modifications de ces valeurs de consigne sont adoptées mais ne deviendront effectives qu'après la fin du programme. Quand l'instant de début de programme choisi est atteint, le temps de délais de programme se termine et le cours du programme commence. Le régulateur va équilibrer ces valeurs de consigne qui étaient réglées au moment du démarrage de programme.

## 8.2 Annuler un programme de minuterie en cours




Appuyez sur la touche **Annulation de programme** pour annuler le programme.

Un message de sécurité s'affiche. Appuyez sur la touche **Confirmer** pour annuler le programme en cours.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de valeur fixe sont ensuite équilibrées.

## 8.3 Comportement après la fin du programme



Quand le programme est terminé, le message que le régulateur va changer en mode de valeur fixe s'affiche au régulateur.

Appuyez sur la touche **Confirmer**.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de valeur fixe sont ensuite équilibrées.

## 9. Programmes temporaires

Le régulateur de programme MB2 permet de programmer des programmes temporaires de référence en temps réel. Le régulateur dispose de 25 emplacements de mémoire pour des programmes temporaires avec chacun jusqu'à 100 sections de programme.

Pour chaque section de programme, vous pouvez entrer une valeur de consigne de température, une valeur de consigne d'humidité, la vitesse de ventilation, la durée de section, le mode de transitions des valeurs de consigne de température et d'humidité (rampe ou saut) et la marge de tolérance.



Vérifiez le réglage du régulateur de sécurité (chap. 12.2) lors de chaque modification de valeur de consigne, si le réglage « valeur limite » a été choisi.



Réduisez la vitesse du ventilateur uniquement si nécessaire, parce que la distribution spatiale de la température et de l'humidité décroît avec la diminution de la ventilation.  
**Les données techniques se réfèrent à une vitesse de la ventilation de 100%.**

La programmation reste conservée après un débranchement de l'appareil ou en cas de panne de courant.

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme temporaire](#)

### 9.1 Lancer un programme temporaire existant



Appuyez sur la touche **Démarrage de programme** pour changer de l'écran d'accueil dans le menu « Démarrage de programme ».

| Démarrage de programme        |                      | 🔒 08:17:09 |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| Type de programme             | Programme temporaire |            |
| Programme                     | programme 1          |            |
| Section de debut              | 1                    |            |
| Durée de programme            |                      |            |
| Début de programme            | 23.06.2016 08:16:59  |            |
| Fin de programme              | 26.06.2016 23:16:59  |            |
| Informations sur le programme |                      |            |
| <span>✕</span> <span>✓</span> |                      |            |

Menu « Démarrage de programme ».

- Dans le champ « Type de programme », sélectionnez le réglage « Programme temporaire ».
- Dans le champ « Programme », sélectionnez le programme désiré.
- Choisissez le champ « Début de programme » et entrez le temps désiré de début de programme et appuyez sur la touche **Confirmer**. Le temps de délai de programme jusqu'au début du programme commence à couler.

La fin du programme est calculée automatiquement selon la durée de programme entrée.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer** pour appliquer les entrées et quitter le menu. Le programme est lancé.

Si au contraire vous appuyez sur la touche **Fermer** pour quitter le menu sans appliquer les entrées, le programme ne sera pas lancé.

| Programme   | programme 1 | Durée de programme |
|---|-------------|--------------------|
|  |             | 00:05:38           |
|  |             |                    |


Dans l'écran d'accueil le nom du programme et la durée déjà passée sont indiqués. La barre grise indique combien a déjà expiré de la durée totale du programme. Avec une durée de programme infinie, la barre grise n'est pas affichée.

## 9.1.1 Comportement pendant le temps de délai de programme

Pendant le temps de délais de programme jusqu'au début de programme entré, les valeurs de consigne de l'opération de valeur fixe sont équilibrées. Des modifications de ces valeurs de consigne sont acceptées mais ne deviendront effectives qu'après la fin du programme. Quand l'instant de début de programme choisi est atteint, le temps de délais de programme se termine et le cours du programme commence.



## 9.2 Arrêter un programme temporaire en cours

### 9.2.1 Mettre en pause un programme temporaire en cours


|   |  |
|---|--|
|  | Appuyez sur la touche <b>Pause de programme</b> pour mettre en pause le programme. |
|---|--|

Le programme s'arrête. Le temps de programme ne coule plus, l'indication temporelle clignote.

Vous avez les possibilités suivantes:

|   |  |
|---|--|
|  | Appuyez sur la touche <b>Démarrage de programme</b> , pour continuer le programme              |
|  | Appuyez sur la touche <b>Annulation de programme</b> pour définitivement annuler le programme. |


### 9.2.2 Annuler un programme temporaire en cours

|   |   |
|---|---|
|  | Appuyez sur la touche <b>Annulation de programme</b> pour annuler le programme. |
|---|---|

Un message de sécurité s'affiche. Appuyez sur la touche **Confirmer** pour annuler le programme en cours.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de valeur fixe sont ensuite équilibrées.

## 9.3 Comportement après la fin du programme



Quand le programme est terminé, le message que le régulateur va changer en mode de valeur fixe s'affiche au régulateur.

Appuyez sur la touche **Confirmer**.

Tant que le message n'a pas été confirmé, la valeur de consigne de la dernière section de programmes est maintenue. Vous pouvez programmer la dernière section comme désiré. Si p.ex. le chauffage, la réfrigération et l'humidification / déshumidification doivent être désactivés, activez la piste de commande « Mode de base » dans la dernière section

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de valeur fixe sont ensuite équilibrées.

## 9.4 Créer un nouveau programme temporaire

Chemin: [Menu principal](#) > [Programmes](#) > [Programme temporaire](#)

| No. | Nom de programme |
|-----|------------------|
| 1   | programme 1      |
| 2   | programme 2      |
| 3   | < libre >        |
| 4   | < libre >        |
| 5   | < libre >        |
| 6   | < libre >        |
| 7   | < libre >        |
| 8   | < libre >        |
| 9   | < libre >        |
| 10  | < libre >        |

Menu « Programme temporaire » :  
vue d'ensemble des programmes existants.  
Choisissez une place de programme vide.



| Nom de programme              |
|-------------------------------|
| Informations sur le programme |

Entrez le nom et, si désiré, d'informations additionnelles sur le programme dans les champs correspondants.

Appuyez sur la touche **Confirmer**.

La vue de programme s'ouvre (chap. 9.5).

## 9.5 L'éditeur de programme: gestion des programmes

Chemin: [Menu principal](#) > [Programmes](#) > [Programme temporaire](#)

| No. | Nom de programme |
|-----|------------------|
| 1   | programme 1      |
| 2   | programme 2      |
| 3   | programme 3      |
| 4   | < libre >        |
| 5   | < libre >        |
| 6   | < libre >        |
| 7   | < libre >        |
| 8   | < libre >        |
| 9   | < libre >        |
| 10  | < libre >        |

Menu « Programme temporaire » :  
vue d'ensemble des programmes existants.  
Choisissez un programme existant (exemple: programme 3) ou créez un nouveau programme (chap. 9.4).  
La vue de programme s'ouvre.



| No. | Durée      | Température | Humidité | Ventilateur | ... |
|-----|------------|-------------|----------|-------------|-----|
|     | [hh:mm:ss] | [°C]        | [%r.h.]  | [%]         |     |
| 1   | 00:00:01   | 100,00      | 100,00   | 100,00      | ... |

Vue de programme (exemple: programme 3).  
Si le programme est tout nouveau, il n'y a au début qu'une seule section de programme.

Vous avez les possibilités suivantes:

- ① Choisissez une section de programme pour ouvrir l'éditeur de section (chap. 9.6)
- ② Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de programme.



Éditeur de programme: Menu « Editer le programme ».

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche **Confirmer**.


L'éditeur de programme offre les possibilités suivantes:

- Modifier le nom du programme
- Copier le programme
- Remplacer le programme: Remplacer un programme nouveau ou déjà existant avec un programme copié auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu'après un programme a été copié.
- Supprimer le programme
- Créer une nouvelle section



Pour créer une nouvelle section, choisissez « Créer une nouvelle section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

La vue de programme s'ouvre.



Vue de programme.

La nouvelle section est toujours insérée à la dernière position (exemple: section 2).

### 9.5.1 Supprimer un programme temporaire

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme temporaire](#)

Choisissez dans le menu « Programme temporaire » le programme qui doit être supprimé. La vue de programme s'ouvre.

➡ Dans la **vue de programme**, appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de programme.

➡ Dans l'**éditeur de programme**, choisissez « Supprimer le programme » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Le programme actuel est supprimé. Le régulateur rentre dans la vue de programme.



## 9.6 L'éditeur de section: gestion des sections de programme

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme temporaire](#)

Choisissez le programme désiré.

| No. | Durée<br>[hh:mm:ss] | Température<br>[°C] | Humidité<br>[%r.h.] | Ventilateur<br>[%] | ... |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----|
| 1   | 00:00:01            | 100,00              | 100,00              | 100,00             | ... |
| 2   | 00:00:01            | 100,00              | 100,00              | 100,00             | ... |

Vue de programme.

Choisissez la section de programme désirée (exemple: section 1)



Vue de section (exemple: section 1).

Vous avez les possibilités suivantes:

- ① Choisissez un paramètre pour entrer ou modifier la valeur (chap. 9.7)
- ② Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section.


Éditeur de section: Menu « Editer la section ».

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche **Confirmer**.

L'éditeur de section offre les possibilités suivantes:

- Copier la section
- Remplacer la section: Remplacer une section existant avec une section copiée auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu'après une section a été copiée.
- Insérer une section: Insérer une section copiée auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu'après une section a été copiée.
- Supprimer la section
- Créer une nouvelle section


### 9.6.1 Créer une nouvelle section de programme



Éditeur de section: Menu « Editer la section ».


Choisissez « Créer une nouvelle section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Choisissez ensuite, si la nouvelle section doit être insérée avant ou après la section actuelle




et appuyez sur la touche **Confirmer**. La nouvelle section s'ouvre.

### 9.6.2 Copier la section de programme et l'insérer ou remplacer




Vue de programme.

Choisissez la section de programme à copier (exemple: section 1)



Vue de section (exemple: section 1).


Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section.



Éditeur de section: Menu « Editer la section ».

Choisissez « Copier la section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

La section actuelle (exemple: section 1) est copiée. Le régulateur revient à la vue de section.



Vue de section (exemple: section 1).

Sélectionnez **Fermer** pour changer à la vue de programme, si vous voulez sélectionner une autre section qui doit être remplacé ou avant ou après de laquelle la section copiée doit être insérée...

**ou**

Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section, si la section actuelle doit être remplacée ou si la section copiée doit être insérée avant ou après cette section.

programme 3 - Programme temporaire 13:59:03

| No. | Durée [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [%r.h.] | Ventilateur [%] | ... |
|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 1   | 00:00:01         | 100,00           | 100,00           | 100,00          | ... |
| 2   | 00:00:01         | 100,00           | 100,00           | 100,00          | ... |

Vue de programme.

Choisissez la section qui doit être remplacé ou avant ou après de laquelle la section copiée doit être insérée (exemple: section 2) et appuyez sur la touche **Confirmer**.



programme 3 - Numéro de section 1 14:17:45

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Durée                         | 00:00:01         |
| Cours                         | Rampe            |
| Fonction on/off               | 0000000000000000 |
| Nombre des répétitions        | 0                |
| Section debut pour répétition | 1                |
| Température                   | +100,00          |
| Limites de tolérance min.     | +0,0000          |
| Limites de tolérance max.     | +0,0000          |
| Humidité                      | +100,00          |

Vue de section (exemple: section 1).

Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section



programme 3 - Numéro de section 1 14:22:42

Editer la section

Copier la section

Remplacer la section

Inserer une section

Supprimer la section

Créer une nouvelle section

Éditeur de section: Menu « Editer la section ».

Choisissez « Remplacer la section » pour remplacer la section actuelle par la section copiée

**ou**

Choisissez « Insérer une section » pour insérer la section coupée en addition.

Dans ce cas, choisissez si elle doit être insérée avant ou après la section sélectionnée.

Inserer une section

avant la section actuelle

après la section actuelle

Appuyez sur la touche **Confirmer**.

### 9.6.3 Supprimer une section de programme

Choisissez dans la **vue de programme** la section qui doit être supprimée. La vue de section s'ouvre.



Dans la **vue de section**, appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section



Dans l'**éditeur de section**, choisissez « Supprimer la section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

La section actuelle est supprimée. Le régulateur rentre dans la vue de section.

## 9.7 Entrée des valeurs pour la section de programme

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme temporaire](#)


Choisissez le programme désiré et la section désirée.

Dans la vue de section vous pouvez accéder tous les paramètres d'une section de programmes, pour entrer ou modifier les valeurs.

| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">programme 3 - Numéro de section 1 <span style="float: right;">🔒 14:17:45</span></td> </tr> <tr> <td>Durée</td> <td>00:00:01</td> </tr> <tr> <td>Cours</td> <td>Rampe</td> </tr> <tr> <td>Fonction on/off</td> <td>0000000000000000</td> </tr> <tr> <td>Nombre des répétitions</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Section debut pour répétition</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Température</td> <td>+100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>Limites de tolérance min.</td> <td>+0,0000</td> </tr> <tr> <td>Limites de tolérance max.</td> <td>+0,0000</td> </tr> <tr> <td>Humidité</td> <td>+100,00</td> </tr> <tr> <td>Limites de tolérance min.</td> <td>+0,0000</td> </tr> <tr> <td>Limites de tolérance max.</td> <td>+0,0000</td> </tr> <tr> <td>Ventilateur</td> <td>+100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>✕</span> <span>✎</span> <span>✓</span> </div> </td> </tr> </table> | programme 3 - Numéro de section 1 <span style="float: right;">🔒 14:17:45</span> |  | Durée | 00:00:01 | Cours | Rampe | Fonction on/off | 0000000000000000 | Nombre des répétitions | 0 | Section debut pour répétition | 1 | Température | +100,00 | ----- |  | Limites de tolérance min. | +0,0000 | Limites de tolérance max. | +0,0000 | Humidité | +100,00 | Limites de tolérance min. | +0,0000 | Limites de tolérance max. | +0,0000 | Ventilateur | +100,00 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>✕</span> <span>✎</span> <span>✓</span> </div> |  | <table border="1"> <tr> <th>Nom de programme et numéro de section</th> </tr> <tr> <td>Durée de section</td> </tr> <tr> <td>Type de transition de la valeur de consigne: rampe ou saut</td> </tr> <tr> <td>Pistes de commande</td> </tr> <tr> <td>Répétition d'un ou de plusieurs sections dans le cours du programme</td> </tr> <tr> <td>Valeur de consigne de température</td> </tr> <tr> <td>Marge de tolérance de température: minimum et maximum</td> </tr> <tr> <td>Valeur de consigne d'humidité</td> </tr> <tr> <td>Marge de tolérance d'humidité: minimum et maximum</td> </tr> <tr> <td>Vitesse de ventilation</td> </tr> </table> | Nom de programme et numéro de section | Durée de section | Type de transition de la valeur de consigne: rampe ou saut | Pistes de commande | Répétition d'un ou de plusieurs sections dans le cours du programme | Valeur de consigne de température | Marge de tolérance de température: minimum et maximum | Valeur de consigne d'humidité | Marge de tolérance d'humidité: minimum et maximum | Vitesse de ventilation |
|--|---|--|-------|----------|-------|-------|-----------------|------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|-------------|---------|-------|--|---------------------------|---------|---------------------------|---------|----------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------|---------|--|--|---|---------------------------------------|------------------|--|--------------------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------|
| programme 3 - Numéro de section 1 <span style="float: right;">🔒 14:17:45</span>  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Durée  | 00:00:01  |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Cours  | Rampe   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Fonction on/off  | 0000000000000000  |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Nombre des répétitions   | 0   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Section debut pour répétition  | 1   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Température  | +100,00   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| -----  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Limites de tolérance min.  | +0,0000   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Limites de tolérance max.  | +0,0000   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Humidité   | +100,00   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Limites de tolérance min.  | +0,0000   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Limites de tolérance max.  | +0,0000   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Ventilateur  | +100,00   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>✕</span> <span>✎</span> <span>✓</span> </div>   |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Nom de programme et numéro de section  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Durée de section   |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Type de transition de la valeur de consigne: rampe ou saut   |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Pistes de commande   |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Répétition d'un ou de plusieurs sections dans le cours du programme  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Valeur de consigne de température  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Marge de tolérance de température: minimum et maximum  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Valeur de consigne d'humidité  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Marge de tolérance d'humidité: minimum et maximum  |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |
| Vitesse de ventilation   |   |  |       |          |       |       |                 |                  |                        |   |                               |   |             |         |       |  |                           |         |                           |         |          |         |                           |         |                           |         |             |         |  |  |   |                                       |                  |  |                    |   |                                   |   |                               |   |                        |


Les domaines d'entrée et de réglage des paramètres individuels sont égale à ceux de l'opération de valeur fixe (chap. 7).

### 9.7.1 Durée de section



Vue de section (extrait).

Choisissez le champ « Durée » avec l'indication de temps.



Menu d'entrée « Durée »

Entrez la durée de section désirée avec les touches flèches et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Domaine d'entrée: 0 à 99 heures 59 minutes 59 secondes

## 9.7.2 Rampe de valeur de consigne et saut de valeur de consigne

Le type de transition de la température et l'humidité se fait régler pour chaque section de programme individuelle.

### Réglage « Rampe »: Transitions progressives de la température et l'humidité

La valeur de consigne d'une section de programme sert de température de départ de cette section. Pendant la durée de la section, le changement de la valeur de consigne se produit progressivement à la valeur de consigne de la section de programme suivante. La valeur actuelle de température suit la valeur de consigne toujours changeante.

Si la dernière section de programme est réglée sur « Rampe » est une modification de la valeur de consigne doit se produire, il faut programmer une section de programme additionnelle pour fournir la valeur cible de la dernière section de programme. Sinon, la valeur de consigne sera maintenue constante pendant la durée de la section.

Le réglage « rampe », permet de programmer toutes modes de transitions de température et d'humidité :

- Transitions progressives de la température et l'humidité  
Le changement de la valeur de consigne se produit progressivement pendant la durée entrée. La valeur actuelle suit la valeur de consigne changeante pendant tout moment.
- Sections de programme avec la température et l'humidité constantes  
Les valeurs de consigne (valeurs de début) de deux sections successives sont égales, donc la température ou l'humidité sont réglées constantes pendant tout le cours de la première section de programme.
- Transitions brusques de la température et l'humidité  
Avec le réglage« Rampe », l'on peut programmer des sauts comme des rampes se produisant pendant un temps très court. Si la durée de la section est mise à une valeur très courte (1 sec minimum), la transition de température ou d'humidité s'effectue brusquement pendant le temps le plus bref possible


### Réglage « Saut »: Transitions brusques de la température et l'humidité

La valeur de consigne d'une section de programmes est la valeur cible de cette section. Au début de la section de programme, le régulateur chauffe / refroidit et humidifie/déshumidifie l'appareil avec la puissance maximale pour atteindre la valeur de consigne entrée le plus vite possible et le tient ensuite constant pour la durée restante de la section. La valeur de consigne est donc maintenue constante pendant la durée de la section de programme. Les transitions se produisent rapidement pendant le temps le plus court possible (réglage minimal: 1 seconde).

Le réglage « saut », ne permet de programmer que deux modes de transitions de température et d'humidité :

- Les transitions progressives (rampes) de la température et l'humidité ne peuvent pas être programmées avec le réglage « saut ».
- Sections de programme avec la température et l'humidité constantes  
Les valeurs de consigne (valeurs cibles) de deux sections successives sont égales, donc la température ou l'humidité sont réglées constantes pendant tout le cours de la première section de programme.
- Transitions brusques de la température et l'humidité  
La valeur de consigne entrée pour la section est atteinte le plus vite possible et ensuite maintenue constante pendant la durée de la section de programme.

### Sélection du réglage « Rampe » ou « Saut »



|                                   |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|
| programme 3 - Numéro de section 1 |          | 🔒 14:39:53 |
| Durée                             | 00:00:01 | ▲          |
| Cours                             | Rampe    | ▲          |
| Fonction on/off                   | Rampe    |            |
| Nombre des répétitions            | Saut     | ☰          |

Vue de section (extrait).

Dans le champ « Cours », sélectionnez le réglage désiré « Rampe » ou « Saut ».

### Exemple pour les réglages « Rampe » et « Saut » (représentation du cours de température)




Tableau de programme correspondant à la représentation graphique:

| No. de section | Durée [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [% HR] | Ventilateur [%] | Rampe ou saut |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1              | 00:10:00         | 40.0             | xxxx            | xxxx            | Saut          |
| 2              | 00:20:00         | 60.0             | xxxx            | xxxx            | Saut          |
| 3              | 00:10:00         | 80.0             | xxxx            | xxxx            | Saut          |
| 4              | 00:20:00         | 40.0             | xxxx            | xxxx            | Saut          |
| 5              | 00:10:00         | 40.0             | xxxx            | xxxx            | Rampe         |
| 6              | 00:30:00         | 80.0             | xxxx            | xxxx            | Rampe         |
| 7              | 00:30:00         | 80.0             | xxxx            | xxxx            | Rampe         |
| 8              | 00:00:01         | 20.0             | xxxx            | xxxx            | Rampe         |


### 9.7.3 Fonctions spéciales de régulateur par pistes de commande

Vous pouvez régler l'état de commutation de jusqu'à 16 pistes de commande. Elles servent à activer et désactiver des fonctions spéciales de régulateur.

- La piste de commande « Humidité arrêt » sert à désactiver le système d'humidification / déshumidification.
- Avec la piste de commande « Mode de base », le mode d'opération « Mode de base » est activé.


Les autres pistes de commande n'ont pas de fonction.

Les pistes de commande se font régler sous « Fonction on/off ».



Vue de section.

Choisissez le champ « Fonction on/off ».



Menu d'entrée « Fonction on/off ». Marquez le boîtier de commande de la fonction désirée pour l'activer, et appuyez sur la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.

| programme 3 - Numéro de section 1 |                  | 🕒 14:53:48 |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Durée                             | 00:00:01         | ▲          |
| Cours                             | Rampe            | ▼          |
| Fonction on/off                   | 0000000000000001 |            |
| Nombre des répétitions            | 0                | ☰          |
| Section debut pour répétition     | 1                |            |
| Température                       | +100,00          |            |
| Limites de tolérance min.         | +0,0000          |            |
| Limites de tolérance max.         | +0,0000          |            |
| Humidité                          | +100,00          | ▼          |

Vue de section avec l'affichage des pistes de commande

Piste de commande activée: Etat de commutation « 1 » (on)

Piste de commande désactivée: Etat de commutation « 0 » (off)

Les pistes de commande sont comptées de droite à gauche.

#### Exemple:

Piste de commande « Humidité arrêt » activée = 0000000000000001

Piste de commande « Humidité arrêt » désactivée = 0000000000000000

### 9.7.4 Entrée des valeurs de consigne

- Sélectionnez le champ « Température » et entrez la valeur de consigne de température désirée.  
Domaine d'entrée KBF / KBF-UL: -5 °C à 70 °C, domaine d'entrée KMF: -15 °C à 100 °C.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.
- Sélectionnez le champ « Humidité » et entrez la valeur de consigne d'humidité désirée.  
Domaine d'entrée KBF / KBF-UL: 0% HR à 80% HR, domaine d'entrée KMF: 0% HR à 100% HR.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.
- Sélectionnez le champ « Ventilateur » et entrez la valeur de consigne de vitesse de ventilation désirée.  
Domaine d'entrée: 40% à 100% de vitesse de ventilation.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.

### 9.7.5 Marge de tolérance


Pour chaque section de programme, une marge de tolérance se fait définir pour la température et l'humidité, avec les valeurs différentes pour le minimum et le maximum de tolérance. Quand la valeur actuelle dépasse ces limites déterminées, le cours de programme est interrompu. Cet état est affiché à l'écran (voir en suite). Quand la valeur actuelle rentre entre les limites de tolérance entrées, le programme continue son cours automatiquement. Par conséquent, la programmation de tolérances peut prolonger temps d'exécution du programme.



La programmation de tolérances peut prolonger temps d'exécution du programme.

La valeur -1999 pour le minimum de tolérance signifie « moins l'infini » et la valeur 9999 pour le maximum de tolérance signifie « plus infini ». Ces valeurs ne peuvent jamais provoquer une interruption du programme. L'entrée « 0 » pour le minimum et/ou le maximum de tolérance va désactiver la fonction de tolérance correspondante.

Si des transitions rapides des valeurs sont requises, il est indiqué de NE PAS programmer des limites de tolérance, pour permettre les vitesses de chauffage, de refroidissement et d'humidification / déshumidification maximales.



| programme 3 - Numéro de section 1 |                  | 🕒 15:15:35 |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| Durée                             | 00:00:01         | ▲          |
| Cours                             | Rampe            | ▼          |
| Fonction on/off                   | 0000000000000000 |            |
| Nombre des répétitions            | 0                | ☰          |
| Section debut pour répétition     | 1                |            |
| Température                       | +100,00          |            |
| Limites de tolérance min.         | +0,0000          |            |
| Limites de tolérance max.         | +0,0000          |            |
| Humidité                          | +100,00          | ▼          |

Vue de section avec l'affichage de la fonction de marge de tolérance.

- Choisissez le champ « Limites de tolérance min. » et entrez la valeur inférieure de la marge de tolérance. Domaine d'entrée: -99999 à 99999. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur rentre à la vue de section.
- Choisissez le champ « Limites de tolérance max. » et entrez la valeur supérieure de la marge de tolérance. Domaine d'entrée: -99999 à 99999. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur rentre à la vue de section.

Entrez de la même façon les marges de tolérance pour d'autres paramètres, si désiré.

Dès qu'une des valeurs actuelles (température et/ou humidité) se situe dehors de la marge de tolérance de programme, le programme entier est interrompu. Pendant cette interruption du cours du programme, le régulateur équilibre sur les valeurs de consigne de la section de programme atteinte.

Dans l'en-tête de l'écran, l'information « Prog. pausé (bande tolérance) » est affichée. Le temps de programme clignote et ne continue pas.

Quand la température et/ou l'humidité rentre dans les limites de tolérance entrées, le programme continue son cours automatiquement.

### 9.7.6 Répétitions d'une ou de plusieurs sections dans un programme temporaire

Il est possible de répéter plusieurs sections consécutives ensemble. Comme la section début ne peut pas servir en même temps de section cible, il n'est pas possible de répéter une seule section.

Entrez le nombre de répétitions désiré dans le champ « Nombre des répétitions » et le numéro de la section avec laquelle la répétition doit commencer dans le champ « Section début pour répétition ». Pour répéter des sections infiniment, entrez « -1 » comme nombre de répétitions.

Les sections sélectionnées seront répétées dans le nombre choisi. Ensuite, le programme continue son cours.



programme 3 - Numéro de section 1 15:31:56

Durée 00:00:01

Cours Rampe

Fonction on/off 0000000000000000

Nombre des répétitions 0

Section debut pour répétition 1

Température +100,00

Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000

Humidité +100,00

Vue de section avec l'affichage de la fonction de répétitions.

- Choisissez le champ « Nombre des répétitions » et entrez le nombre des répétitions désiré. Domaine d'entrée: 1 à 99, et -1 pour l'infini. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur rentre à la vue de section.
- Choisissez le champ « Section début pour répétition » et réglez la section avec laquelle la répétition doit commencer. Domaine d'entrée: 1 jusqu'à la section avant celle actuellement sélectionnée. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur rentre à la vue de section.

### 9.7.7 Sauvegarder le programme temporaire

programme 3 - Numéro de section 1 15:25:48

Nombre des répétitions 0

Section debut pour répétition 1

Température +100,00

Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000

Humidité +100,00

Limites de tolérance min. +0,0000

Limites de tolérance max. +0,0000

Ventilateur +100,00



programme 1 - Programme temporaire 07:25:25

| No. | Durée [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [%r.h.] | Ventilateur [%] | ... |
|-----|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 1   | 01:00:00         | 10,000           | 40,000           | 100,00          | ... |
| 2   | 01:00:00         | 10,000           | 50,000           | 100,00          | ... |
| 3   | 01:00:00         | 10,000           | 60,000           | 100,00          | ... |
| 4   | 01:00:00         | 10,000           | 70,000           | 100,00          | ... |
| 5   | 01:00:00         | 10,000           | 80,000           | 100,00          | ... |
| 6   | 01:00:00         | 10,000           | 90,000           | 100,00          | ... |
| 7   | 01:00:00         | 10,000           | 95,000           | 100,00          | ... |
| 8   | 01:00:00         | 20,000           | 95,000           | 100,00          | ... |
| 9   | 01:00:00         | 20,000           | 90,000           | 100,00          | ... |
| 10  | 01:00:00         | 20,000           | 80,000           | 100,00          | ... |

Vue de section.

Après l'entrée de toutes les valeurs désirées pour la section de programme, appuyez sur la touche **Confirmer** pour appliquer la programmation.

Le régulateur change à la vue de programme.

Vue de programme.

Appuyez sur la touche **Confirmer** pour appliquer la programmation.

Le régulateur change à l'écran d'accueil.




Il faut absolument appuyer sur la touche **Confirmer** pour appliquer la programmation. Sinon, les entrées ne seront pas mémorisées! Il n'y a pas de message de sécurité!


## 10. Programmes de semaine

Le régulateur de programme MB2 permet de programmer des programmes de semaine de référence en temps réel. Le régulateur dispose de 5 emplacements de mémoire avec 100 points de commutation chacun.

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme de semaine](#)

### 10.1 Lancer un programme de semaine existant

 Appuyez sur la touche **Démarrage de programme** pour changer de l'écran d'accueil dans le menu « Démarrage de programme ».



Menu « Démarrage de programme ».

- Dans le champ « Type de programme », sélectionnez le réglage « Programme de semaine ».
- Dans le champ « Programme », sélectionnez le programme désiré.
- Les autres réglages dans le menu « Démarrage de programme » n'ont pas de fonction pour les programmes de semaine, ils sont nécessaires uniquement pour les programmes temporaires.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer** pour appliquer les entrées et quitter le menu. Le programme est lancé.


Si au contraire vous appuyez sur la touche **Fermer** pour quitter le menu sans appliquer les entrées, le programme ne sera pas lancé.

Après le démarrage du programme de semaine, les valeurs de consigne du programme de semaine entrées auparavant sont actives. Elles seront équilibrées selon le temps actuel.



Dans l'écran d'accueil le nom du programme en cours est affiché.

### 10.2 Annuler un programme de semaine en cours

 Appuyez sur la touche **Annulation de programme** pour annuler le programme.

Un message de sécurité s'affiche. Appuyez sur la touche **Confirmer** pour annuler le programme en cours.

Le message confirmé, le régulateur change en mode de valeur fixe. Les valeurs de consigne du mode de valeur fixe sont ensuite équilibrées.

### 10.3 Créer un nouveau programme de semaine

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme de semaine](#)

| No. | Nom de programme |
|-----|------------------|
| 26  | programme 1      |
| 27  | programme 2      |
| 28  | < libre >        |
| 29  | < libre >        |
| 30  | < libre >        |

Menu « Programme de semaine » :  
 Vue d'ensemble des programmes existants.  
 Choisissez une place de programme vide.



| Programme de semaine          |   |
|-------------------------------|---|
| Nom de programme              | programme1  |
| Informations sur le programme | <div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div> |
| Cours                         | Rampe   |

Entrez le nom et, si désiré, d'informations additionnelles sur le programme dans les champs correspondants.

Sélectionnez le cours du type « Rampe » ou « Saut » (chap. 10.6.1).

Appuyez sur la touche **Confirmer**.

La vue de programme s'ouvre.



| No. | Jour      | Temps [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [%r.h.] | Ventilateur [%] |
|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Sans jour | 00:00:01         | 100,00           | 100,00           | 100,00          |

Vue de programme

Le jour de la première section n'a pas encore été spécifié. Pour cette raison, elle est marquée en rouge et ne se fait pas mémoriser.

## 10.4 L'éditeur de programme: gestion des programmes

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme de semaine](#)

| No. | Nom de programme |
|-----|------------------|
| 26  | programme 1      |
| 27  | programme 2      |
| 28  | < libre >        |
| 29  | < libre >        |
| 30  | < libre >        |

Menu « Programme de semaine » :  
vue d'ensemble des programmes existants.  
Choisissez un programme existant  
(exemple: programme 1).



| Njour de la semaine | Instant<br>(hh:mm:ss) | Température<br>[°C] | Humidité<br>[%r.h.] | Ventilateur<br>[%] |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1                   | Lundi 15:00:00        | 100,00              | 100,00              | 100,00             |
| 2                   | Mercredi 02:30:00     | 70,000              | 50,000              | 100,00             |

Vue de programme (exemple: programme 1).  
Si le programme est tout nouveau, il n'y a au  
début qu'une seule section de programme.  
Vous avez les possibilités suivantes:

- ① Choisissez une section de programme  
pour ouvrir l'éditeur de section (chap.  
10.5)
- ② Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir  
l'éditeur de programme.



| programme 1 - Programme de semaine |  |
|------------------------------------|--|
| Editer le programme                |  |
| Modifier le nom du programme       |  |
| Copier le programme                |  |
| Supprimer le programme             |  |
| Créer une nouvelle section         |  |

Éditeur de programme: Menu « Editer le programme ».  
Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche  
**Confirmer**.

L'éditeur de programme offre les possibilités suivantes:

- Modifier le nom du programme. Dans ce menu vous pouvez aussi sélectionner le type « Rampe » ou « Saut » (chap. 10.6.1).
- Copier le programme
- Remplacer le programme: Remplacer un programme nouveau ou déjà existant avec un programme copié auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu'après un programme a été copié.
- Supprimer le programme
- Créer une nouvelle section



Pour créer une nouvelle section, choisissez « Créer une nouvelle section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

La vue de programme s'ouvre.



| No. | Jour      | Temps [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [%r.h.] | Ventilateur [%] |
|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Lundi     | 15:00:00         | 100,00           | 100,00           | 100,00          |
| 2   | Mercredi  | 02:30:00         | 70,000           | 50,000           | 100,00          |
| 3   | Sans jour | 00:00:01         | 100,00           | 100,00           | 100,00          |

Vue de programme.

Chez une nouvelle section, le jour de semaine n'a pas encore été spécifié. Pour cette raison, elle est marquée en rouge et ne se fait pas mémoriser.

La nouvelle section est toujours insérée à la dernière position (exemple: section 2). Dès que l'instant de début est entré, il se met automatiquement dans l'ordre temporel correcte.

#### 10.4.1 Supprimer un programme de semaine

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme de semaine](#)

Choisissez dans le menu « Programme de semaine » le programme qui doit être supprimé. La vue de programme s'ouvre.

➡ Dans la **vue de programme**, appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de programme.

➡ Dans l'**éditeur de programme**, choisissez « Supprimer le programme » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Le programme actuel est supprimé. Le régulateur rentre dans la vue de programme.

## 10.5 L'éditeur de section: gestion des sections de programme

Chemin: [Menu principal](#) > [Programme](#) > [Programme de semaine](#)


Choisissez le programme désiré.



| No. | Jour  | Temps<br>[hh:mm:ss] | Température<br>[°C] | Humidité<br>[%r.h.] | Ventilateur<br>[%] |
|-----|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1   | Lundi | 00:10:00            | 100,00              | 100,00              | 100,00             |

Vue de programme.


Choisissez la section de programme désirée (exemple: section 1)

Vue de section (exemple: section 1).

Vous avez les possibilités suivantes:

- ① Choisissez un paramètre pour entrer ou modifier la valeur (Chap. 10.6)
- ② Appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section.




Éditeur de section: Menu « Editer la section ».

Choisissez la fonction désirée et appuyez sur la touche **Confirmer**.

L'éditeur de section offre les possibilités suivantes:

- Copier la section
- Remplacer la section: Remplacer une section existante avec la section copiée auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu'après une section a été copiée.
- Insérer une section: Insérer une section copiée auparavant. Ce point de menu ne devient visible qu'après une section a été copiée.
- Supprimer la section
- Créer une nouvelle section

### 10.5.1 Créer une nouvelle section de programme



Éditeur de section: Menu « Editer la section ».  
Choisissez « Créer une nouvelle section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.




| No. | Jour      | Temps [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [%r.h.] | Ventilateur [%] |
|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Sans jour | 00:00:01         | 100,00           | 100,00           | 100,00          |

Vue de programme.

Chez une nouvelle section, le jour de semaine n'a pas encore été spécifié. Pour cette raison, elle est marquée en rouge et ne se fait pas mémoriser.

La nouvelle section est toujours insérée à la dernière position (exemple: section 2). Dès que l'instant de début est entré il se met automatiquement dans l'ordre temporel correcte.

### 10.5.2 Copier la section de programme et l'insérer ou remplacer



Éditeur de section: Menu « Editer la section ».  
Choisissez « Copier la section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

La section actuelle (exemple: section 1) est copiée.

Le régulateur revient à la vue de programme.



| No. | Jour     | Temps [hh:mm:ss] | Température [°C] | Humidité [%r.h.] | Ventilateur [%] |
|-----|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1   | Lundi    | 15:00:00         | 100,00           | 100,00           | 100,00          |
| 2   | Mercredi | 02:30:00         | 70,000           | 50,000           | 100,00          |


Vue de programme.

Choisissez la section qui doit être remplacé ou avant ou après de laquelle la section copiée doit être insérée (exemple: section 2)

Appuyez sur la touche **Editer**.

Le régulateur revient à l'éditeur de section.





Éditeur de section: Menu « Editer la section ».

Choisissez « Remplacer la section » pour remplacer la section sélectionnée avec la section copiée

ou

Choisissez « Insérer une section » pour insérer la section copiée en plus

Appuyez sur la touche **Confirmer**.

Si vous avez sélectionné « Insérer une section », la section s'insère automatiquement dans l'ordre temporel correct.

### 10.5.3 Supprimer une section de programme

Choisissez dans la **vue de programme** la section qui doit être supprimée. La vue de section s'ouvre.



Dans la **vue de section**, appuyez sur la touche **Editer** pour ouvrir l'éditeur de section



Dans l'**éditeur de section**, choisissez « Supprimer la section » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

La section actuelle est supprimée. Le régulateur rentre dans la vue de section.

## 10.6 Entrée des valeurs pour la section de programme

Chemin: [Menu principal](#) > [Programmes](#) > [Programme de semaine](#)

Choisissez le programme désiré et la section désirée.

Les domaines d'entrée et de réglage des paramètres individuels sont égale à ceux de l'opération de valeur fixe (chap. 7).

### 10.6.1 Rampe de valeur de consigne et saut de valeur de consigne

Pour la fonction « Rampe » ou « Saut », voir chap. 9.7.2.

Le type de transition de la température et l'humidité se fait régler pour le programme de semaine entier.

Choisissez le programme désiré et appuyez sur la touche **Editer**, pour ouvrir l'éditeur de programme. Dans l'éditeur de programme, choisissez la fonction « Changer nom de programme » et appuyez sur la touche **Confirmer**.






Menu « Nom de programme ».

Dans le champ « Cours », sélectionnez le réglage désiré « Rampe » ou « Saut » et appuyez sur la touche **Confirmer**

### 10.6.2 Jour de la semaine





Dans le champ « Jour de la semaine », sélectionnez le jour désiré.



La sélection « Chaque jour » choisie, la section va commencer chaque jour au même temps.

Vue de section.

### 10.6.3 Instant de démarrage



Vue de section.

Choisissez le champ « Instant ».

Menu d'entrée « Instant ».

Choisissez avec les touches flèches l'instant de démarrage désirée de la section et appuyez sur la touche **Confirmer**.

---

#### 10.6.4 Entrée des valeurs de consigne

- Sélectionnez le champ « Température » et entrez la valeur de consigne de température désirée.  
Domaine d'entrée KBF / KBF-UL: -5 °C à 70 °C, domaine d'entrée KMF: -15 °C à 100 °C.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.
- Sélectionnez le champ « Humidité » et entrez la valeur de consigne d'humidité désirée.  
Domaine d'entrée KBF / KBF-UL: 0% HR à 80% HR, Domaine d'entrée KMF: 0% HR à 100% HR.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.
- Sélectionnez le champ « Ventilateur » et entrez la valeur de consigne de vitesse de ventilation désirée.  
Domaine d'entrée: Domaine d'entrée: 40% à 100% de vitesse de ventilation.  
Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**. Le régulateur change à la vue de section.

#### 10.6.5 Fonctions spéciales de régulateur par pistes de commande

Vous pouvez régler l'état de commutation de jusqu'à 16 pistes de commande. Elles servent à activer et désactiver des fonctions spéciales de régulateur.

- La piste de commande « Humidité arrêt » sert à désactiver le système d'humidification / déshumidification.
- Avec la piste de commande « Mode de base », le mode d'opération « Mode de base » est activé.

Les autres pistes de commande n'ont pas de fonction.

Choisissez le programme désiré et la section désirée. Les pistes de commande se font régler sous « Fonction on/off ».

*Pour le réglage, voir chap. 9.7.3.*

## 11. Fonctions de notification et d'alarme

### 11.1 Vue d'ensemble des messages de notification et d'alarme


#### 11.1.1 Messages d'information

Ces messages sont indiqués par des **symboles d'information** affichés dans l'en-tête de l'écran d'accueil.






Un symbole d'information sert à indiquer une condition actuelle.

Si cette condition persiste, dans quelques cas après un intervalle fixe ou réglable, une alarme peut se déclencher. Tandis que la condition persiste, le symbole d'information sera donc toujours affiché dans l'en-tête de l'écran d'accueil en même temps que le message d'alarme. Si la condition cesse d'exister pendant l'alarme, p.ex. quand en cas d'alarme de marge de tolérance la valeur actuelle rentre dans les limites de tolérances, le symbole d'information disparaît, pendant que l'alarme persiste indépendamment jusqu'à la remise manuelle.

Appuyez sur la flèche à côté du symbole d'information pour voir le texte d'information correspondant.



Écran d'accueil avec les textes d'information. Les textes d'information actuellement valides sont en surbrillance noire (exemple: « Mode de base »)

| Condition   | Symbole d'information   | Texte d'information     | Début après l'apparition de la condition |
|---|---|-------------------------|--|
| Régulateur est en mode d'opération « Mode de base » (chap. 5.4).  |  | « Mode de base »        | tout de suite                            |
| Valeur actuelle de température actuellement dehors de la marge de tolérance (chap. 11.2)  |  | « Limites température » | tout de suite                            |
| Valeur actuelle d'humidité actuellement dehors de la marge de tolérance (chap. 11.2)  |  | « Limites d'humidité »  | tout de suite                            |
| Système d'humidification/déshumidification désactivé (par la piste de commande et/ou par le réglage « Réglage on/off »)<br>ou Valeur de consigne de température < 0 °C ou > 95 °C |  | « Humidité arrêt »      | tout de suite                            |
| Porte d'appareil ouverte  |  | « Porte ouverte »       | tout de suite                            |



Les messages d'information ne figurent pas dans la liste des événements.

### 11.1.2 Messages d'alarme

| Condition  | Message d'alarme                          | Début après l'arrivée de la condition | Contact d'alarme sans potentiel (option) |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Valeur actuelle de température dehors de la marge de tolérance (chap. 11.2)                            | « Limites température »                   | après temps réglable (chap. 11.2)     | Temps voir début d'alarme                |
| Valeur actuelle d'humidité dehors de la marge de tolérance (chap. 11.2)                                | « Limites d'humidité »                    | après temps réglable                  | Temps voir début d'alarme                |
| Porte d'appareil ouverte   | « Porte ouverte »                         | après 5 minutes                       | ----                                     |
| Panne de secteur   | ---                                       | ----                                  | tout de suite                            |
| Valeur de consigne du régulateur de sécurité classe 3.1 dépassée                                       | « Régulateur de sécurité »                | tout de suite                         | ----                                     |
| Excès de la température maximale ou minimale (option sécurité de haute / basse température classe 3.3) | « Sécurité de surchauffe »                | tout de suite                         | ----                                     |
| Capteur de température défectueux  | p.ex. « - - - » ou « <-<-< » ou « >->-> » | tout de suite                         | ----                                     |
| Capteur de température du régulateur de sécurité défectueux  | « Capteur reg. Sécurité »                 | tout de suite                         | ----                                     |

Les messages d'alarme figurent dans la liste des alarmes actives jusqu'à leur remise. Elles continuent à figurer dans la liste des événements.

### 11.1.3 Messages concernant le système d'humidité

|   |  |
|---|--|
|    |  <b>AVERTISSEMENT</b> |
| <p><b>Risque de surchauffe ou d'incendie et risque d'endommagement si l'appareil continue à fonctionner avec le message d'alarme « Module d'humidité ».</b><br/> <b>Blessures et dommages à l'appareil et à son ambiance.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS continuer à utiliser l'appareil si le message d'alarme « Module d'humidité » apparaît.</li> <li>⊘ NE PAS confirmer le message d'alarme « Module d'humidité ».</li> <li>➤ Éteignez l'appareil si le message d'alarme « Module d'humidité » s'affiche, et informez le S.A.V. BINDER.</li> </ul> |  |

#### Messages d'alarme

| Condition et mesure  | Message                 | Début après l'arrivée de la condition |
|--|-------------------------|---------------------------------------|
| Module d'humidité défectueux. Mettez l'appareil hors service et informez le S.A.V. BINDER.<br>Ce message d'alarme NE doit PAS être confirmé !  | « Module d'humidité »   | tout de suite                         |
| Module d'humidité ne peut pas se remplir.<br><i>En cas d'alimentation en eau fraîche par conduite d'eau:</i><br>soit le robinet d'eau fraîche est fermé, soit l'appareil est défectueux (p. ex. de la vanne d'entrée du module d'humidité).<br><i>En cas d'alimentation d'eau fraîche par nourrice en eau fraîche (option, chap. 19.6):</i><br>Nourrice d'eau vide. L'humidification s'arrête. En opération de réfrigération, l'intérieur est forcément déshumidifié. Quand l'alimentation en eau est restituée, le système d'humidité se met à fonctionner, ou l'appareil est défectueux. | « Alimentation en eau » | tout de suite                         |

| Condition et mesure  | Message                        | Début après l'arrivée de la condition                |
|--|--------------------------------|--|
| Module d'humidité ne peut pas vider le réservoir du condensé. Tuyau d'eau usée obstrué. Vérifier la longueur et la localisation du tube des eaux usées. Informez éventuellement le S.A.V. BINDER.                              | « Eau usée »                   | tout de suite  |
| Purge nécessaire à l'occasion. Désactiver et puis réactiver la régulation d'humidité dans le menu « Valeurs de consigne » (cap. 6.3) pour lancer la purge. Après la purge réussie le message est réinitialisé automatiquement. | « Purge de module d'humidité » | Selon temps prédéterminé (env. 3-5 mois selon usage) |

### Message d'information


| Condition et mesure  | Message                       | Début après l'arrivée de la condition   |
|--|-------------------------------|---|
| Maintenance du module d'humidité due. Informez le S.A.V. BINDER. | « Service module d'humidité » | Selon temps prédéterminé (env. 1 année) |

Les messages concernant le système d'humidité figurent dans la liste des évènements.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Si vous opérez l'appareil sans connexion d'eau, désactivez la régulation d'humidité dans le menu « valeurs de consigne » (chap. 6.3), pour éviter des alarmes du système d'humidification / déshumidification.</p> |
|--|---|

## 11.2 Etat d'alarme


1. Indication visuelle dans l'écran d'accueil: Message d'alarme. L'en-tête rouge clignote.
2. Signal sonore, pourvu qu'il soit activé (chap. 11.5).
3. Le cas échéant: Le contact d'alarmes sans potentiel (option, chap. 19.4) est commuté pour transmettre les alarmes p.ex. à une centrale de surveillance.




Écran d'accueil en état d'alarme (exemple).

- (a) L'en-tête rouge clignote et affiche le message d'alarme
- (b) Touche **Alarme** dans le pied: Changer à la liste des alarmes actives et acquittement
- (c) Le cas échéant: Symbole d'information dans l'en-tête: référence à une certaine condition

### 11.3 Acquiescement d'une alarme, liste des alarmes actives



Écran d'accueil en état d'alarme (exemple).  
Appuyez sur la touche **Alarme**



Liste des alarmes actives.  
Appuyez sur la touche **Confirmer l'alarme**.

Avec la touche **Confirmer l'alarme**, le signal sonore est désactivé pour toutes les alarmes actives. La touche disparaît ensuite.


- Acquiescement pendant l'état d'alarme: uniquement le signal sonore est désactivé. L'indication visuelle d'alarme reste visible au régulateur. L'alarme reste dans la liste des alarmes actives.  
Quand l'état d'alarme est passé, l'indication visuelle d'alarme se remet automatiquement. L'alarme ne figure plus dans la liste des alarmes actives.
- Acquiescement après la fin de l'état d'alarme: Le signal sonore et l'indication visuelle d'alarme se remettent ensemble. L'alarme ne figure plus dans la liste des alarmes actives.
- Le contact d'alarme sans potentiel se remet ensemble avec l'alarme.

### 11.4 Réglages de marges de tolérance

Dans ce menu vous pouvez déterminer la déviation entre la valeur actuelle et la valeur de consigne qui doit causer une alarme.

Cette fonction ne devient active qu'après avoir atteint la valeur de consigne pour la première fois.

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Autres](#)





Menu secondaire « Autres ».

- Choisissez le champ « Alarme limites suite » et entrez le temps en minutes après duquel une alarme de marges de tolérance doit être activée. Domaine d'entrée: 15 minutes à 120 minutes. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « Limites température » et entrez la valeur désirée pour la marge de température. Domaine d'entrée: 2 °C à 10 °C. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « Limites d'humidité » et entrez la valeur désirée pour la marge d'humidité. Domaine d'entrée: 5% HR à 20% HR. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.


Si une u plusieurs valeurs se situent dehors de la marge de tolérance, les symboles d'information suivants s'affichent à l'écran selon le paramètre concerné :

| Symbole   | Signification           | Information  |
|---|-------------------------|--|
|  | « Limites température » | Valeur actuelle de température actuellement dehors de la marge de tolérance. |
|  | « Limites d'humidité »  | Valeur actuelle d'humidité actuellement dehors de la marge de tolérance.     |

Si cette condition persiste, après le temps choisi (« Limites suite ») l'alarme est activée. Elle est indiquée visuellement à l'écran d'accueil. Si le signal d'alarme sonore est activé (chap. 11.5) il va sonner. Le contact d'alarme sans potentiel (option, chap. 19.4) est commuté pour transmettre l'alarme. L'alarme se trouve dans la liste des alarmes actives (chap. 11.3).

## 11.5 Activer / désactiver le signal d'alarme sonore

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Appareil](#)



The screenshot shows a settings menu titled 'Appareil' with a lock icon and the time '16:28:11'. The settings are as follows:

- Nom d'appareil: KMF 115 (E6)
- Langue: French
- Choisir langue lors redémarr.: Oui
- Unité de température: Degré Celsius
- Alarme sonore: désactivé

The 'Alarme sonore' dropdown menu is open, showing three options: 'désactivé' (highlighted), 'désactivé', and 'Activé'. At the bottom of the screen, there are two circular icons: a red 'X' on the left and a green checkmark on the right.

Menu secondaire « Appareil » (exemple).

Dans le champ « Alarme sonore », sélectionnez le réglage désiré « désactivé » ou « activé » et appuyez sur la touche **Confirmer**.

## 12. Thermostats de sécurité

### 12.1 Sécurité de surchauffe (classe 1)

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité de température interne, classe 1.0 conforme à la norme DIN 12880 :2007. Celui-ci sert à protéger l'appareil et l'empêche, en cas de défaillances plus importantes, de représenter un danger sérieux.

Quand une température d'environ 110 °C est atteinte, le dispositif de sécurité de température éteint l'appareil de façon permanente. La sécurité de température n'est pas accessible de l'extérieur et peut seulement être échangé par un technicien. Dans ce cas, contactez le service après-vente autorisé ou le service BINDER.

## 12.2 Régulateur de sécurité (sécurité de surchauffe) classe 3.1

L'appareil est équipé de série d'une sécurité de surchauffe électronique (sécurité de surchauffe classe 3.1 selon DIN 12880:2007). Le régulateur de sécurité ne dépend pas, par fonction et du point de vue électrique, du dispositif de régulation de la température, et il se prend en charge la régulation en cas d'anomalie.



En cas de l'option sécurité de haute / basse température classe 3.3 (chap. 12.3), le régulateur de sécurité **n'est pas** utilisé. Dans ce cas, il doit être mis sur la valeur limite maximale (KBF / KBF-UL: 70 °C, KMF: 100 °C).

Veuillez noter les réglementations applicables dans votre pays (pour l'Allemagne : l'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par l'association professionnelle allemande).

Le régulateur de sécurité de surchauffe sert à protéger l'appareil, son environnement et le chargement contre une surchauffe éventuelle. En cas d'erreur, la température à l'intérieur de la chambre sera limitée à la valeur de consigne de sécurité entrée. Cette condition (état d'alarme) est indiquée visuellement et, le signal sonore activée (chap. 11.5) en plus, un signal sonore L'alarme persiste jusqu'à ce que l'appareil se refroidit en dessous de la valeur de consigne réglée du régulateur de sécurité.



Vérifiez le réglage de façon régulière et adaptez-le lors de chaque altération de la valeur de consigne ou de la charge.

### 12.2.1 Mode de régulateur de sécurité

Vous pouvez régler le mode de régulateur de sécurité à « Limite (absolu) » ou « Offset (relatif) ».

- **Limite:** Valeur de température maximale permise absolue

Ce réglage offre une sécurité élevée, parce que la température limite ne peut pas être dépassée. Il est important d'adapter la valeur de consigne du régulateur de sécurité après chaque changement de la valeur de consigne de température. Autrement, la valeur limite pourrait être trop élevée pour pouvoir assurer une protection assez efficace ou bien, dans le cas contraire, elle pourrait empêcher le régulateur d'atteindre la valeur de consigne réglée, lorsque celui est en dehors de la limite.

- **Offset:** Décalage de température maximale au-dessus de la valeur de consigne active. La température maximale change automatiquement avec tout changement de la valeur de consigne.


Ce réglage est recommandé en opération de programme. Il est important de vérifier de temps en temps la valeur de consigne du régulateur de sécurité et son mode, comme avec ce type de réglage, il n'existe pas une valeur limite fixe de température qui ne pourrait jamais être dépassée.


**Exemple:** Valeur désirée de température: 40 °C, valeur désirée du régulateur de sécurité : 45 °C. Réglages possibles pour cet exemple:

| Valeur de consigne de température | Mode du régulateur de sécurité | Valeur de consigne du régulateur de sécurité |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 40 °C                             | Limite (absolu)                | 45 °C  |
|                                   | Offset (relatif)               | 5 °C   |



## 12.2.2 Réglage du régulateur de sécurité


 Appuyez sur la touche **Réglage de valeurs de consigne** pour changer de l'écran d'accueil dans le menu « Valeurs de consigne ».




Menu « Valeurs de consigne ».

Choisissez « Régulateur de sécurité » pour accéder aux réglages.

- Dans le champ « Mode », sélectionnez le réglage désiré « Limite » ou « Offset ».



- Choisissez le champs accordant « Limite » **ou** « Offset » et entrez la valeur de consigne du régulateur de sécurité désirée. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

 Vérifiez régulièrement si le régulateur de sécurité est réglé au type de valeur de consigne « Offset » ou à « Valeur limite »

- en mode de valeur fixe correspondant à la valeur de consigne de température entrée
- en mode automatique correspondant à la valeur la plus élevée du programme de température choisi


Réglez la valeur de consigne du régulateur de sécurité à une valeur par 2 °C à 5 °C plus élevée que la température de consigne.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

## 12.2.3 Messages et procédé en cas d'alarme


L'état d'alarme est signalé visuellement et, si le signal sonore est activé (chap. 11.5) en addition par un signal sonore (chap. 11.2).

L'état d'alarme persiste jusqu'à ce qu'il soit remis au régulateur et la température à l'intérieur se refroidit en dessous de la Valeur de consigne entrée du régulateur de sécurité. Ensuite le chauffage est libéré de nouveau.



Écran d'accueil en cas d'alarme de régulateur de sécurité.

Appuyez sur la touche **Alarme**.



Liste des alarmes actives.

Appuyez sur la touche **Confirmer l'alarme**.

## 12.2.4 Contrôle de fonctionnement

Vérifiez la fonctionnalité du régulateur de sécurité à des intervalles appropriés. Il est recommandé que l'opérateur autorisé conduise un test, par exemple, avant de lancer un processus de travail prolongé.

## 12.3 Sécurité de haute / basse température classe 3.3 (option)

Avec l'option sécurité de haute / basse température (thermostat de sécurité classe 3.3 selon DIN 12880 :2007), l'incubateur est muni de deux thermostats de sécurité additionnels (classe 3.1 et classe 3.2). Leur combinaison est considérée comme une sécurité de haute / basse température classe 3.3.

La sécurité de haute / basse température classe 3.3 sert à protéger l'appareil, son environnement et le chargement contre le dépassement de température maximale et minimales. Veuillez noter les réglementations applicables dans votre pays (pour l'Allemagne : l'information DGUV 213-850 sur la sécurité au travail dans les laboratoires, émises par l'association professionnelle allemande).

A la **sécurité de haute température classe 3.1**, une valeur maximale de température est réglée, en dessus de laquelle la température ne peut pas augmenter. Cette protection pour éviter des températures trop élevées sert à protéger l'appareil, son environnement et le chargement contre des excès de température.

A la **sécurité de basse température classe 3.2**, une valeur minimale de température est réglée, en dessous de laquelle la température ne peut pas descendre. Cette protection pour éviter des températures trop basses sert à protéger le matériel de charge contre les refroidissements.

Toutes les deux ne dépendent pas, par fonction et du point de vue électrique, du dispositif de régulation de la température, elles prennent en charge la régulation en cas d'anomalie. Les sécurités de haute / basse température classe 3.1 (8) et classe 3.2 (9) sont localisées dans le tableau latéral d'instruments gauche.



En cas de l'option sécurité de haute / basse température classe 3.3, le régulateur de sécurité (chap. 12.2) doit être mis sur la valeur limite maximale (KBF / KBF-UL: 70 °C, KMF: 100 °C).





Figure 17: Sécurité de haute / basse température classe 3.3

### 12.3.1 Sécurité de haute température classe 3.1



En tournant le bouton (8) au maximum (position 10), la sécurité de haute température classe 3.1 sert à protéger l'appareil. Si la sécurité de haute température est réglée sur une température un peu plus élevée que celle de consigne choisie sur le régulateur, elle protège le chargement.

Au cas où la sécurité de haute température classe 3.1 s'est pris en charge de la régulation, reconnaissable par le voyant lumineux rouge (8a), le message « Sécurité de surchauffe » au régulateur et par le signal sonore, procédez comme suit:

- Arrêtez le signal sonore par la touche **Confirmer l'alarme** au régulateur.
- Débranchez l'appareil du secteur.
- Faites examiner et éliminer l'origine de l'anomalie par un spécialiste.
- Remettez l'appareil en service comme décrit dans le chapitre 6.

#### Réglage:

Pour contrôler à quelle température la sécurité de haute température classe 3.1 se déclenche, mettre l'appareil en marche et régler la valeur de consigne désirée avec le thermostat.

La graduation de 1 à 10 correspond à la plage de températures de 0 °C à 120 °C et sert d'aide pour le réglage.

- Tournez au maximum (position 10) le bouton (8) de la sécurité de haute température avec une pièce de monnaie (protection de l'appareil).
- Lorsque la valeur de consigne sélectionnée a été réglée, remettez le bouton (8) jusqu'au point où la sécurité de haute température se déclenche (en sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Le point de déclenchement est reconnaissable par l'illumination du voyant lumineux rouge (8a), le message « Sécurité de surchauffe » au régulateur et par le signal sonore. Arrêtez le signal sonore par la touche **Confirmer l'alarme** au régulateur.
- Pour régler de manière optimale la sécurité de haute température, tournez de deux crans du cadran le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, le voyant lumineux (8a) rouge alors s'éteint.




Figure 18: Réglage de la sécurité de haute température classe 3.1




Vérifiez le réglage de façon régulière et adaptez-le lors de chaque altération de la valeur de consigne ou de la charge.

#### Contrôle de fonctionnement:

Vérifiez la fonctionnalité de la sécurité de haute température classe 3.1 à des intervalles appropriés. Il est recommandé que l'opérateur autorisé conduise un test, par exemple, avant de lancer un processus de travail prolongé.

### 12.3.2 Sécurité de basse température classe 3.2



(9a) Le réglage de la sécurité de basse température classe 3.2 se fait accordement. Une valeur minimale est cependant réglée; en dessous de laquelle la température ne peut pas descendre cette protection pour éviter des températures trop basses sert p. ex. à protéger les cultures sensibles contre les refroidissements.

En tournant le bouton (9) au minimum (position 1), la sécurité de basse température classe 3.2 est sans effet. Si la sécurité de basse température est réglée sur une température un peu moins élevée que celle de consigne choisie sur le régulateur, elle protège le chargement.

Au cas où la sécurité de basse température a pris en charge la régulation, reconnaissable par le voyant lumineux rouge (9a), le message « Sécurité de surchauffe » au régulateur et par le signal sonore, procédez comme suit:

- Arrêtez le signal sonore par la touche **Confirmer l'alarme** au régulateur
- Débranchez l'appareil du secteur
- Faites examiner et éliminer l'origine de l'anomalie par un spécialiste.
- Remettez l'appareil en service comme décrit dans le chapitre 6.

#### Réglage:

Pour contrôler à quelle température la sécurité de basse température classe 3.2 se déclenche, mettre l'appareil en marche et régler la valeur de consigne désirée avec le thermostat. La graduation de 1 à 10 correspond à la plage de températures de -40 °C à +160 °C et sert d'aide pour le réglage.

- Tournez sur position 1 le bouton (9) de la sécurité de basse température avec une pièce de monnaie (thermostat sans effet).
- Lorsque la valeur de consigne sélectionnée a été réglée, remettez la sécurité de basse température jusqu'au point où elle se déclenche (en sens des aiguilles d'une montre).
- Le point de déclenchement est reconnaissable par l'illumination du voyant lumineux rouge (9a), le message « Sécurité de surchauffe » au régulateur et par le signal sonore. Arrêtez le signal sonore par la touche **Confirmer l'alarme** au régulateur.
- Pour régler de manière optimale la sécurité de basse température, tourner de deux crans du cadran le bouton en sens inverse des aiguilles d'une montre, le voyant lumineux (9a) rouge alors s'éteint.




Figure 19: Réglage de la sécurité de basse température classe 3.2



Vérifiez le réglage de façon régulière et adaptez-le lors de chaque altération de la valeur de consigne ou de la charge.

#### Contrôle de fonctionnement:

Vérifiez la fonctionnalité de la sécurité de basse température classe 3.2 à des intervalles appropriés. Il est recommandé que l'opérateur autorisé conduise un test, par exemple, avant de lancer un processus de travail prolongé.

---

## 13. Gestion d'utilisateurs

### 13.1 Niveaux d'autorisation et protection par mot de passe

Les fonctions disponibles dépendent de l'autorisation actuelle « Master », « Service », « Admin » ou « User ».

Les autorisations sont hiérarchisées: Chaque autorisation inclut la fonctionnalité des niveaux inférieurs suivants.

#### Niveau d'autorisation « Master »

- Niveau d'autorisation le plus élevé seulement pour les développeurs
- Autorisation très étendue pour l'opération et configuration du régulateur, des sorties et entrées, réglages d'alarme, jeux de paramètres et l'affichage cyclique d'opération.
- Tous les mots de passe peuvent être changés dans le menu secondaire « Déconnecter » (chap. 13.3).

#### Niveau d'autorisation « Service »

- Autorisation uniquement pour le S.A.V. BINDER.
- Autorisation étendue pour l'opération et configuration du régulateur, accès aux données de service.
- Les mots de passe pour les niveaux d'autorisation « Service », « Admin » et « User » peuvent être changés dans le menu secondaire « Déconnecter » (chap. 13.3).

#### Niveau d'autorisation « Admin »

- Niveau d'autorisation d'experte pour l'administrateur.
- Autorisation pour la configuration des réglages du régulateur et du réseau et pour l'opération des fonctions du régulateur nécessaires pour l'opération de l'appareil. Accès limité aux données de service.
- Mot de passe (réglage d'usine): « 2 ».
- Les mots de passe pour les niveaux d'autorisation « Admin » et « User » peuvent être changés dans le menu secondaire « Déconnecter » (chap. 13.3).

#### Niveau d'autorisation « User »

- Niveau d'autorisation « User » standard pour l'opérateur de l'appareil
- Autorisation pour les fonctions du régulateur nécessaires pour l'opération de l'appareil.
- Pas d'autorisation pour configurer les réglages du régulateur et du réseau. Les menus secondaires « Paramètres » et « Service » dans le menu principal ne sont pas accessibles.
- Mot de passe (réglage d'usine): « 1 »
- Le mot de passe pour le niveau d'autorisation « User » peut être changé dans le menu secondaire « Déconnecter » (chap. 13.3).

Quand un mot de passe a été attribué pour un niveau d'autorisation, l'accès aux fonctions de régulateur correspondant à ce niveau n'est possible qu'après connexion avec le mot de passe correspondant.


Si pour un niveau d'autorisation pas de mot de passe n'a été attribué, l'accès aux fonctions de régulateur correspondant à ce niveau est disponible pour chaque utilisateur sans connexion.

Si des mots de passe ont été attribués pour tous les niveaux d'autorisation, l'accès aux fonctions de régulateur n'est pas possible sans connexion.

### Opération après la connexion de l'utilisateur

Quand l'utilisateur se connecte, il choisit l'autorisation et la confirme par l'entrée du mot de passe correspondant.

Quand l'utilisateur est connecté, l'opération du régulateur est disponible, reconnaissable par le symbole de cadenas ouvert dans l'en-tête de l'écran. Les fonctions de régulateur accessibles correspondent au niveau d'autorisation de l'utilisateur connecté.




### Protection par mot de passe activée pour tous les niveaux: opération bloquée sans connexion de l'utilisateur

Si des mots de passe ont été attribués pour tous les niveaux d'autorisation, l'accès aux fonctions de régulateur sans connexion de l'utilisateur est bloqué.

Pendant que l'utilisateur n'est pas connecté, l'opération du régulateur est bloquée, reconnaissable par le symbole de cadenas fermé dans l'en-tête de l'écran.

Pour cela, la gestion d'utilisateurs doit être activé par l'attribution des mots de passe pour les niveaux d'autorisation individuelles.




### Protection par mot de passe désactivée pour au moins un niveau: opération possible sans connexion de l'utilisateur

Si des mots de passe n'ont pas été attribués pour tous les niveaux d'autorisation, suite au démarrage de l'appareil, l'accès aux fonctions du niveau d'autorisation le plus élevé sans protection par mot de passe est disponible.

Dans l'en-tête de l'écran, le symbole de cadenas ne figure pas.

Pour cela, la connexion de l'utilisateur n'est ni requise ni possible.

Pour réactiver la protection par mot de passe et la connexion pour un niveau d'autorisation, il faut de nouveau attribuer un mot de passe (chap. 13.5.3).




## Fenêtre d'information

Pour savoir le niveau d'autorisation avec lequel l'utilisateur actuel est connecté, choisissez à l'écran d'accueil la flèche à l'extrémité droite de l'en-tête de l'écran.




La fenêtre d'information montre la date et l'heure, l'espace libre du régulateur et sous « Autorisation » le niveau d'autorisation de l'utilisateur actuel.

Si des mots de passe ont été attribués pour tous les niveaux d'autorisation, l'utilisateur n'a pas d'autorisation sans connexion (entrée du mot de passe). Il n'y a que des fonctions d'affichage.



Vue avec protection par mot de passe de tous les niveaux d'autorisation. L'utilisateur n'est pas connecté: Il n'y a pas d'autorisation affichée.

Si des mots de passe ont été attribués seulement pour quelques-uns des niveaux d'autorisation, l'utilisateur sans connexion (entrée du mot de passe) a l'accès aux fonctions du niveau d'autorisation le plus élevé sans protection par mot de passe.




Vue avec protection par mot de passe partielle. Dans l'exemple Il n'y a pas de mots de passe pour les niveaux « User » et « Admin ». L'utilisateur n'est pas connecté:

L'autorisation effective de l'utilisateur (suite à la protection par mot de passe manquante) est affichée.

Exemple: Utilisateur avec l'autorisation « Admin ».

Si des mots de passe ont été attribués pour quelques-uns ou tous les niveaux d'autorisation, l'utilisateur connecté (entrée du mot de passe) a l'autorisation pour le niveau d'autorisation protégé par mot de passe accordant auquel le mot de passe donne l'accès.




Vue avec protection par mot de passe et l'utilisateur connecté. L'autorisation de l'utilisateur (suite à l'entrée du mot de passe) est affichée


Exemple: Utilisateur avec l'autorisation « Admin ».

## 13.2 Connexion de l'utilisateur

Chemin: Menu principal > Utilisateur > Connecter



Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.







### 13.3 Déconnecter l'utilisateur

Chemin : [Menu principal](#) > [Utilisateur](#) > [Log-out](#)

Déconnecter l'utilisateur avec l'autorisation « Admin »



Déconnecter l'utilisateur avec l'autorisation « User »




### 13.4 Changement d'utilisateur


Si la fonction de mot de passe a été désactivé (chap. 13.5.2), cette fonction n'est pas disponible.

Chemin: [Menu principal](#) > [Utilisateur](#) > [Changement d'utilisateur](#)






Sélection « User » (exemple)



Toutes les options sont protégées par mot de passe



Régulateur avec l'utilisateur connecté

## 13.5 Attribution et changement du mot de passe

Cette fonction n'est pas disponible pour l'utilisateur avec l'autorisation « User ».

### 13.5.1 Changement de mot de passe

L'utilisateur connecté peut changer les mots de passe de son niveau d'autorisation actuel et du niveau / des niveaux inférieur suivant(s).

**Exemple:** Si l'utilisateur est connecté avec l'autorisation « Admin », il peut changer les mots de passe pour les niveaux d'autorisation « Admin » ou « User ».

Chemin: [Menu principal](#) > [Utilisateur](#) > [Mot de passe](#)




Utilisateur connecté avec l'autorisation « Admin » ou « Service »






Sélection du niveau d'autorisation  
(Exemple: vue avec l'autorisation « Admin »)




Entrez le mot de passe désiré.  
Avec la touche **Changement de clavier** vous pouvez accéder d'autres fenêtres d'entrée.

Dans la fenêtre « Changement de clavier » vous pouvez sélectionner des claviers divers pour entrer des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Tous types de caractères se font combiner dans un seul mot de passe.



Exemple: Accès à la fenêtre d'entrée de chiffres



Entrée de chiffres.

Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.



Pour confirmer le mot de passe après l'entrée, répétez l'entrée (vue d'exemple). Pour l'entrée de chaque caractère, le clavier correspondant apparaît automatiquement.

Ensuite, confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.




### 13.5.2 Supprimer les mots de passe pour des niveaux d'autorisation individuels

L'utilisateur connecté avec l'autorisation « Admin » ou « Service » peut supprimer les mots de passe de son niveau d'autorisation actuel et du niveau / des niveaux inférieur suivant(s). Pour ce faire, n'entrez pas de mot de passe lors d'un changement de mot de passe.

Chemin: [Menu principal](#) > [Utilisateur](#) > [Mot de passe](#)




Régulateur avec l'utilisateur connecté (p.ex. autorisation « Admin »)



Choisissez le niveau d'autorisation pour lequel vous voulez supprimer le mot de passe.

N'ENTREZ RIEN sous « Mot de passe ». Appuyez sur la touche **Confirmer**.



Le mot de passe est supprimé.

N'ENTREZ RIEN sous « Confirmer le mot de passe ». Appuyez sur la touche **Confirmer**.


### 13.5.3 Nouvelle attribution du mot de passe quand la protection par mot de passe était désactivée pour l'autorisation « Admin » ou « Service »

Si la protection par mot de passe était désactivée pour un niveau d'autorisation, c.-à-d. pas de mot de passe n'est attribué, une connexion pour ce niveau est impossible. L'autorisation effective pour ce niveau est disponible sans connexion.

Si le mot de passe était supprimé pour l'autorisation « Admin » ou « Service » (chap. 13.5.2), il est possible d'attribuer un nouveau mot de passe pour le niveau correspondant et les niveaux inférieures suivants sans connexion de l'utilisateur.

**Exemple:** Le mot de passe pour l'autorisation « Admin » était supprimé, donc chaque utilisateur sans connexion peut accéder les fonctions de l'autorisation « Admin ». Par la fonction « Mot de passe », l'utilisateur peut attribuer de nouveau un mot de passe pour l'autorisation « Admin », afin que celle-ci soit de nouveau protégée par mot de passe.

Chemin: [Menu principal](#) > [Utilisateur](#) > [Mot de passe](#)



Choisissez le niveau d'autorisation pour lequel un mot de passe doit être attribué.  
(Exemple: l'autorisation « Admin »)

Entrez le mot de passe désiré. Avec la touche **Changement de clavier** vous pouvez accéder d'autres fenêtres d'entrée.

Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

Répétez l'entrée du mot de passe pour confirmer. Pour l'entrée de chaque caractère, le clavier approprié apparaît automatiquement. Ensuite, confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.


## 13.6 Code d'activation

Certaines fonctionnalités du régulateur peuvent être déverrouillées en entrant un code d'activation généré précédemment.

Le code d'activation permet aux utilisateurs sans l'autorisation « Service » accéder des fonctionnalités de service, p.ex. l'ajustage ou des configurations avancées.

Le code d'activation est disponible dans tous les niveaux d'autorisation.

Chemin: **Menu principal > Utilisateur > Code d'activation**




Menu « Code d'activation ».

Choisissez le premier des quatre champs d'entrée.

Choisissez ensuite le prochain des 4 champs d'entrée et continuez jusqu'à ce que le code entier soit entré.

Fenêtre d'entrée du code d'activation


Entrez les 4 premiers caractères du code d'activation et appuyez sur la touche **Confirmer**.



Menu « Code d'activation » avec le code entré (vue d'exemple).

Appuyez sur **OK** pour appliquer l'entrée.

Les fonctions activées sont affichées par des boîtiers de commande marquées.  
Exemple: Activation des configurations avancées



Sous « Délai de validité », la date d'expiration du code est spécifiée.


## 14. Configuration générale du régulateur

La plupart de ces réglages se trouvent dans le menu secondaire « Paramètres ». Ce menu est accessible pour l'utilisateur avec l'autorisation « Admin » ou « Service » vous pouvez régler la date et l'heure, choisir la langue des menus du régulateur, et sélectionner l'unité de température désirée et définir la configuration pour les fonctions communicatives du régulateur.


### 14.1 Sélection de la langue du menu du régulateur

Le régulateur programmable MB2 communique par l'intermédiaire d'un guidage par menu en texte clair en les langues allemand, anglais, français, espagnol, italien.

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Appareil](#)



Menu secondaire « Appareil ».  
Sélectionnez la langue désirée.




Menu secondaire « Appareil ».  
Choisissez si la langue doit être demandée après le redémarrage de l'appareil et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Revenez à l'écran d'accueil par la touche **Revenir** pour adopter les entrées.

### 14.2 Réglage de la date et de l'heure


Directement suite au démarrage de l'appareil suite à la sélection de la langue:



Sélectionnez le fuseau horaire et configurez le passage à l'heure d'été.


Ou plus tard:

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Date et l'heure](#)




Menu secondaire « La date et l'heure ».

Choisissez le champ « Date / heure ».


Menu d'entrée « Date / heure ».

Entrez la date et l'heure et appuyez sur la touche **Confirmer**.




Menu secondaire « La date et l'heure ».

Sélectionnez dans le champ « Passage à l'heure à l'heure d'été » le réglage désiré « Automatique » ou « Inactif ».


Menu secondaire « La date et l'heure ».

Sélectionnez le fuseau horaire désiré et appuyez sur la touche **Confirmer**.



Menu secondaire « La date et l'heure ».

Sélectionnez le début désiré de l'heure d'été.

Menu secondaire « La date et l'heure ».


Sélectionnez la fin désirée de l'heure d'été

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.



## 14.3 Choix de l'unité de température

Directement suite au démarrage de l'appareil:



Mise en service

Unité de température: **Degré Celsius**

Fuseau horaire: UTC+1h (CET)

Passage à l'heure d'été: Automatique


▼ Début de l'heure d'été

▼ Fin de l'heure d'été

Choisir langue lors redémarr.: Oui

Ou plus tard:

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Appareil](#)



Appareil 13:50:19

Nom d'appareil: KMF 115 E6

Langue: French

Choisir langue lors redémarr.: Oui

Unité de température: **Degré Celsius**


Alarme sonore: Degré Celsius

Degré Fahrenheit

Sélectionnez l'unité de température désirée et appuyez sur la touche **Confirmer**.

Changer l'unité de température entre degré Celsius °C et degré Fahrenheit °F :

Lors de changement de l'unité, toutes les valeurs sont adaptées accordement.


|  |                     |                |  |
|--|---------------------|----------------|--|
|  | C = degré Celsius   | 0 °C = 31°F    | Conversion :                               |
|  | F= degré Fahrenheit | 100 °C = 212°F | [Valeur en °F] = [Valeur en °C] * 1,8 + 32 |

## 14.4 Configuration de l'écran

### 14.4.1 Adapter les paramètres de l'écran

Dans ce menu vous pouvez configurer des paramètres tels que la luminosité de l'écran et le temps d'opération.

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Affichage](#) > [Ecran](#)



Ecran 09:03:09

Clarté: 100

Temps d'attente écran de veille: 300 s

Activer fonction. en continu: Oui

Début fonctionnement en continu: 06:00:00

Fin fonctionnement en continu: 20:00:00

Menu secondaire « Ecran ».

- Choisissez le champ « Clarté ».  
Déplacez le curseur gris vers la gauche ou la droite pour modifier la luminosité de l'écran.
  - à gauche = plus foncée (valeur minimale: 0)
  - à droite = plus claire (valeur maximale: 100)
 Appuyez sur la touche **Confirmer**.



- Choisissez le champ « Temps d'attente écran de veille » et entrez le temps d'attente désiré pour l'écran de veille en secondes. Domaine d'entrée: 10s à 32767s. Pendant le temps d'attente, l'écran est éteint. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Sélectionnez dans le champ « Activer fonctionnement en continu » le réglage désiré « Oui » ou « Non ».
 


|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Activer fonction. en continu    | Oui |
| Début fonctionnement en continu | Non |
| Fin fonctionnement en continu   | Oui |
- Choisissez le champ « Début fonctionnement en continu » (n'est possible que si le fonctionnement en continu est activé) et entrez l'heure avec les touches flèches. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « Fin fonctionnement en continu » (n'est possible que si le fonctionnement en continu est activé) et entrez l'heure avec les touches flèches. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.


#### 14.4.2 Calibrer l'écran tactile

Cette fonction sert à optimiser l'affichage de l'écran sur le point de vue personnel.

Chemin: [Menu principal](#) > [Calibrer l'écran tactile](#)



Écran d'accueil.



Sélectionnez « Calibrer l'écran tactile » et suivez les instructions à l'écran.


Vous devez toucher les quatre coins de l'écran tactile pour le calibrer. Dans les coins successivement des boîtes sont affichés dans lequel vous devez taper.



## 14.5.2 Ethernet


### 14.5.2.1 Configuration

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Ethernet](#)




Menu secondaire « Ethernet ».


- Dans le champ « Attribution de l'adresse IP », sélectionnez le réglage désiré « Automatique (DHCP) » ou « Manuel ».




Suite à la sélection « Manuel » vous pouvez entrer l'adresse IP, la masque de sous-réseau et la passerelle standard manuellement.



- Choisissez le champ « Nom DNS de l'appareil » et entrez le nom DNS de l'appareil. Confirmez l'entrée avec la touche Confirmer.
- Dans le champ « Adresse DNS du serveur », sélectionnez le réglage désiré « Automatique » ou « Manuel ».




Suite à la sélection « Manuel » vous pouvez entrer l'adresse DNS du serveur manuellement.



Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, ou bien appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

### 14.5.2.2 Indication de l'adresse MAC

Chemin: [Menu principal](#) > [Information sur l'appareil](#) > [Ethernet](#)




Menu secondaire « Ethernet » (exemple).

### 14.5.3 Courrier électronique

Lorsqu'une alarme est déclenchée, un courriel est envoyé vers les adresses e-mail enregistrées.

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [E-mail](#)

#### Entrée de l'adresse courriel



E-mail 11:11:01

Adresse e-mail 1

Adresse e-mail 2

Adresse e-mail 3


▼ Serveur d'e-mail

⊗ ⊙

Menu secondaire « E-mail ».

Choisissez le champ de l'adresse courriel à entrer et entrez l'adresse courriel. Vous pouvez utiliser la touche **Changement de clavier** lors de l'entrée. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

#### Réglages du serveur d'e-mail



E-mail 03:48:03

Adresse e-mail 1

Adresse e-mail 2

Adresse e-mail 3

▲ Serveur d'e-mail

Authentification Non

Nom d'utilisateur d'e-mail Username

Mot de passe d'e-mail Password

URL du serveur e-mail SMTP smtp.example.net

Numéro de port SMTP 25

Envoyeur d'e-mail chamber@example.net


⊗ ⊙

Menu secondaire « E-mail ».

Choisissez le champ « Serveur d'e-mail » pour accéder aux réglages du serveur.

- Dans le champ « Authentification », sélectionnez le réglage désiré « Non » ou « SMTP auth ».

Le réglage « SMTP auth » choisi, vous pouvez entrer un mot de passe sous « Mot de passe d'e-mail ».



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Authentification           | Non        |
| Nom d'utilisateur d'e-mail | Non        |
| Mot de passe d'e-mail      | SMTP auth. |

- Choisissez le champ « Nom d'utilisateur d'e-mail » et entrez le nom d'utilisateur désiré. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « URL du serveur e-mail SMTP » et entrez la URL du serveur e-mail SMTP. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « Numéro de port SMTP » et entrez le numéro de port désiré. Réglage standard : « 25 ». Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.
- Choisissez le champ « Envoyeur d'e-mail » et entrez l'envoyeur d'e-mail désiré. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, **ou bien** appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

## 14.6 Menu USB : Transfert de données par l'interface USB


L'interface USB se trouve dans le panneau d'instruments.

Quand vous insérez une clé USB, le « Menu USB » s'ouvre.




La clé USB doit être formatée en FAT32 et disposer d'au moins 8 Go d'espace de stockage.

Dépendant du niveau d'autorisation de l'utilisateur connecté, des fonctions différentes (en surbrillance noire) sont disponibles.



Fonctions disponibles  
avec l'autorisation « User »




Fonctions disponibles  
avec l'autorisation « Admin »

| Fonction  | Signification  |
|---|--|
| Retirer la clé USB du système                     | Débrancher la clé USB avant de la retirer  |
| Exporter nouvelles données d'enregistreur (*.DAT) | Exporter les données d'enregistreur graphique, qui ont été ajoutés depuis la dernière exportation, dans le format « .dat » |
| Exporter toutes données d'enregistreur (*.DAT)    | Exporter toutes les données d'enregistreur graphique dans le format « .dat »   |
| Exporter toutes données d'enregistreur (*.csv)    | Exporter toutes les données d'enregistreur graphique dans le format « .csv »   |
| Importer config. et programmes                    | Importer la configuration et les programmes de minuterie, temporaires et de semaine  |
| Exporter config. et programmes                    | Exporter la configuration et les programmes de minuterie, temporaires et de semaine  |
| Importer programmes                               | Importer les programmes de minuterie, temporaires et de semaine  |
| Exporter données S.A.V.                           | Exporter les données S.A.V. (y compris les données d'auto-test, chap. 15.5)  |
| Mise à jour du logiciel                           | Mise à jour du logiciel du régulateur  |


## 15. Information générale

### 15.1 Données de contact au S.A.V. BINDER

Chemin: *Menu principal* > *Contact*



### 15.2 Paramètres d'opération actuels

 Appuyez sur la touche **Information**, pour changer de l'écran d'accueil au menu « Information ».





Menu « Information ».  
Choisissez l'information désirée.

- Sélectionnez « Fonctionnement de programme » pour afficher l'information sur un programme actuellement en cours.
- Sélectionnez « Valeurs de consigne » pour afficher l'information sur les valeurs de consigne réglées et sur les pistes de commande.
- Sélectionnez « Valeurs actuelles » pour afficher l'information sur les valeurs actuelles
- Sélectionnez « Régulateur de sécurité » pour afficher l'information sur le régulateur de sécurité.


### 15.3 Liste des évènements


La « Liste des évènements » montre des informations d'état et des messages d'erreur du jour actuel. Elle permet de voir les 100 derniers évènements ou états critiques de l'appareil

 Appuyez sur la touche **Liste des évènements** pour accéder de l'écran d'accueil à la liste des évènements de l'écran d'accueil.

| Liste des évènements  |            |                                 | 🔒 10:42:20                           |
|---|------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 23.06.2016  | 07:37:43   | Connexion Admin (écran tactile) | ^                                    |
| 23.06.2016  | 07:34:24   | Log-out automatique Admin       |                                      |
|  | 23.06.2016 | 07:34:24                        | Le réseau est activé                 |
|  | 22.06.2016 | 16:22:34                        | Le réseau est désactivé              |
|   | 22.06.2016 | 15:48:19                        | Connexion Admin (écran tactile)      |
|   | 22.06.2016 | 15:48:19                        | Log-out automatique User             |
|   | 22.06.2016 | 15:48:10                        | ▼ Mot de passe changé User (écran... |
|   | 22.06.2016 | 15:32:50                        | Connexion User (écran tactile)       |
|   | 22.06.2016 | 15:32:50                        | Log-out Service (écran tactile)      |
|   |            |                                 | ▼                                    |












Liste des évènements

 Appuyez sur la touche **Actualisation** pour actualiser la liste des évènements.

 **Attention:** Lors d'une modification de la langue de menu (chap. 14.1) ou de l'intervalle de mémoire de l'enregistreur graphique (chap. 16.2), la liste des évènements est effacée.

### 15.4 Information technique sur l'appareil

Chemin: [Menu principal](#) > [Information sur l'appareil](#)

| Menu  | Information sur l'appareil  |  |
|---|---|--|
|  |  Général         | Nom de l'appareil et logiciel  |
|  | <b>v1.x</b> Versions  | Versions de CPU, module I/O et régulateur de sécurité  |
|  |  Entrées/sorties | Information sur les entrées et sorties numériques et analogiques et sur la sortie d'angle de phase |
|  |  Entrées Modbus  | Information sur les entrées numériques et analogiques modbus                                       |
|  |  Ethernet        | Information sur la connexion Ethernet, indication de l'adresse MAC                                 |
|  |                  | Revenir au menu principal  |




## 15.5 Fonction d'auto-test

La fonction d'auto-test permet la vérification automatique du bon fonctionnement de l'appareil ainsi qu'une analyse de défauts ciblée et fiable. Elle est disponible avec les autorisations « Master », « Service » et « Admin ».


Dans ce cas, l'appareil est amené successivement dans différents états de fonctionnement définis, ce qui permet de déterminer des valeurs caractéristiques reproductibles. Ces valeurs caractéristiques fournissent des informations sur la performance et la précision des différents systèmes fonctionnels de l'appareil (p. ex., chauffage, refroidissement, humidification).

Les résultats de l'auto-test sont sauvegardés dans l'enregistreur de service du régulateur. Par l'interface USB du régulateur, ils peuvent être exportés et envoyés au S.A.V. BINDER (fonction « Exporter données S.A.V. » sur clé USB, chap. 14.6). Les données sont évaluées par le S.A.V. BINDER avec un programme d'analyse.

### Activer le mode d'auto-test

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Afin de permettre une comparaison optimale des valeurs caractéristiques déterminées avec les valeurs caractéristiques de référence, la température ambiante doit être située dans la plage de 22 °C +/- 3 °C</p> <p>L'appareil doit être déchargé (vide avec les clayettes standard).</p> |
|---|--|

Chemin: [Menu principal](#) > [Paramètres](#) > [Autres](#)




Menu secondaire « Autres ».

Faites défiler tout le chemin vers le bas pour accéder à la fonction d'auto-test.



Menu secondaire « Autres ».


Choisissez le champ « Auto-test ».



Menu secondaire « Autres ».

Pour lancer l'auto-test, choisissez la durée de test désirée. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.


Revenez à l'écran d'accueil par la touche **Revenir** pour adopter les entrées.



Message d'alarme « Auto-test actif ».

L'auto-test est actif, le programme est en cours d'exécution. L'affichage des valeurs de consigne est sans fonction.

Avec le signal sonore activé: le signal sonore sonne. Appuyez sur la touche **Alarme** pour accéder au menu « Alarmes actives ».



Menu « Alarmes actives ».

Le contact d'alarme sans potentiel n'est pas commuté lors du message d'alarme « Auto-test actif ».

Vous pouvez désactiver le signal sonore par la touche **Confirmer l'alarme**.




Pendant l'auto-test, l'appareil ne doit pas être ouvert ou être mis hors tension.

Après une interruption de l'alimentation électrique, l'auto-test démarre à nouveau.

### Désactiver le mode d'auto-test

L'ouverture de la porte d'appareil conduit à l'annulation de l'auto-test.

Par le menu du régulateur, vous pouvez annuler l'auto-test prématurément ou désactiver le mode d'autotest après que l'appareil a terminé l'auto-test complet ou qu'il a été annulé.




Message d'alarme « Auto-test terminé ».

L'appareil est en mode de valeurs fixes, les valeurs de consigne s'équilibrent de nouveau.

Avec le signal sonore activé: le signal sonore sonne. Appuyez sur la touche **Alarme** pour accéder au menu « Alarmes actives ». Vous pouvez désactiver le signal sonore par la touche **Confirmer l'alarme**.

L'auto-test est terminé. Il faut maintenant désactiver le mode d'auto-test.



Menu secondaire « Autres ».

Choisissez le réglage « Désactivé » pour désactiver le mode d'auto-test suite à la terminaison du test complet ou à l'annulation par l'ouverture de la porte ou pour annuler l'auto-test en cours.

Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.



Avec les messages d'alarme « Auto-test actif » et « Auto-test terminé », le contact d'alarme sans potentiel n'est pas commuté. Les messages figurent dans la liste des événements.

## 16. Représentation d'enregistreur graphique

Cette représentation semblant à un enregistreur, met à votre disposition les valeurs mesurées enregistrées pendant une période choisie.

### 16.1 Les écrans



Appuyez sur la touche **Changer l'écran**, pour changer à la représentation d'enregistreur graphique.

#### 16.1.1 Afficher et masquer la légende




**Afficher la légende**



**Masquer la légende**

Appuyez sur la touche **Afficher la légende** pour afficher la légende sur le côté droit de l'écran.




La légende est affichée sur le côté droit de l'écran.

#### 16.1.2 Changer entre les pages de la légende




**Changer la légende**

Appuyez sur la touche **Changer la légende** pour changer entre les pages de la légende.




1<sup>e</sup> page




2<sup>e</sup> page

Changer entre les pages de la légende

### 16.1.3 Afficher et masquer des indications spéciales



Appuyez sur la touche **Afficher l'indication** pour afficher l'indication « Porte ouverte » (B2)




L'indication « Porte ouverte » est affichée.

### 16.1.4 Représentation historique



Appuyez sur la touche **Représentation historique** -Taste, pour changer à la représentation historique.



Représentation historique.  
L'enregistreur graphique est arrêté. L'enregistrement des données continue en arrière-plan.  
Déplacez la ligne rouge au milieu, en appuyant dessus et le déplacer à la place désirée.  
La légende sur le côté droit montre les valeurs de la position de la ligne actuelle.

Ensuite d'autres icônes apparaissent :

## Représentation historique: Choix de la courbe



**Choix de la courbe**


Appuyez sur la touche **Choix de la courbe** pour accéder au menu secondaire « Choix de la courbe ».



Menu secondaire « Choix de la courbe ».


Choisissez les courbes qui doivent s'afficher. Pour ce faire, activez le boîtier de commande du paramètre correspondant et appuyez sur la touche **Confirmer**.

## Représentation historique: Fonction de recherche



**Recherche**

Appuyez sur la touche **Recherche** pour accéder au menu secondaire « Recherche ».




Menu secondaire « Recherche ».

Entrez la date et l'heure de l'instant désiré et appuyez sur la touche **Confirmer**.

## Représentation historique: Fonction d'échelle



Appuyez sur la touche **Echelle** pour accéder au menu secondaire « Changement d'échelle ».




Menu secondaire « Changement d'échelle ».  
Choisissez l'échelle convenante et appuyez sur la touche **Confirmer**.

## Représentation historique: Afficher et masquer les touches de défilement



Appuyez sur la touche **Afficher les touches de défilement** pour accéder au menu secondaire « Sélection de page ».



Menu secondaire « Sélection de page ».  
Des touches de défilement apparaissent à gauche et à droite, vous permettant de vous déplacer le long de l'axe du temps.

## 16.2 Configuration des paramètres

Dans ce menu, vous pouvez régler l'intervalle de mémoire, les types des valeurs affichées et l'échelle.

Chemin: **Menu principal > Paramètres > Graphique de valeur de mesure**

| Graphique val. mesure |                | 09:12:30 |
|-----------------------|----------------|----------|
| Intervalle de mémoire | 60 s           |          |
| Valeurs mémorisées    | Valeur moyenne |          |
| Température min. °C   | -50,000        |          |
| Température max. °C   | +200,00        |          |
| Humidité min. %r.h.   | +0,0000        |          |
| Humidité max. %r.h.   | +100,00        |          |

Menu secondaire « Graphique de valeur de mesure ».

- Choisissez le champ « Intervalle de mémoire » et entrez l'intervalle de mémoire désiré. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.


La représentation dépend de l'intervalle d'enregistrement choisi. Réglage d'usine: 60 secondes. Le plus fréquents sont entrepris les mesurages, le plus précise mais aussi plus courte sera la période d'enregistrement.

- Dans le champ « Valeurs mémorisées », sélectionnez les valeurs désirées pour l'affichage.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Valeurs mémorisées | Valeur moyenne    |
| Température max.   | Valeur moyenne    |
| Température min.   | Valeurs actuelles |
| Humidité min.      | Valeur minimale   |
| Humidité max.      | Valeur maximale   |

- Choisissez pour l'échelle les valeurs de température ou d'humidité minimale et maximale désirées et entrez les valeurs désirées. Domaine d'affichage de température: -20 °C à 110 °C. Domaine d'affichage d'humidité: 0% HR à 100% HR. Confirmez l'entrée avec la touche **Confirmer**.

Par la remise de l'intervalle d'enregistrement ou de l'échelle (minimum et/ou maximum) la mémoire des valeurs mesurées et la liste des évènements sont vidées.

| AVIS  |  |
|---|--|
|  | <p><b>Danger de perte d'informations lors de la remise de l'intervalle d'enregistrement ou de l'échelle.</b></p> <p><b>Perte de données de la mémoire des valeurs mesurées et la liste des évènements.</b></p> <p>➤ NE changer l'intervalle d'enregistrement ou l'échelle QUE si vous n'avez plus besoin des valeurs enregistrées avant.</p> |

Tous les réglages faits, appuyez sur la touche **Confirmer**, pour appliquer les entrées et quitter le menu, ou bien appuyez sur la touche **Fermer**, pour quitter le menu sans appliquer les entrées.

## 17. Système d'humidification / déshumidification

L'appareil est équipé d'un capteur d'humidité capacitif. Une précision de réglage de +/- 3 % HR maximum par rapport à la valeur de consigne donnée est alors obtenue. Les zones d'activité possible de l'humidité sont indiquées dans les diagrammes température/humidité (Figure 20).

- Dans le menu « Valeurs de consigne » vous pouvez activer et désactiver la régulation d'humidité (humidification / déshumidification) par « Réglage on/off » (chap. 6.3).

La régulation d'humidité désactivée, le module d'humidité se refroidit et nécessite suite à la nouvelle activation env. 20 minutes jusqu'à ce que la fonction d'humidification soit encore complètement disponible. Ce réglage est nécessaire lors de l'opération de l'appareil sans connexion à l'eau pour éviter des alarmes du système d'humidification / déshumidification.

- La piste de commande « Humidité arrêt » sert à arrêter le système d'humidification / déshumidification en opération de valeur fixe (chap. 7.3), de programme temporaire (chap. 9.7.3) et de programme de semaine (chap. 10.6.5). Il permet de configurer l'arrêt précisément pour des sections de programme individuelles.

Si le système d'humidification/déshumidification est désactivé par la piste de commande, il reste en veille (rempli et chauffé). Par conséquent, il est immédiatement disponible après l'activation.



Les valeurs de consigne de température et d'humidité doivent se situer dans la zone optimale (plage hachurée dans Figure 20). C'est uniquement dans cette zone que l'appareil n'est pas exposé à trop d'humidité due à la condensation.

A court terme, des valeurs de consigne en dehors de cette zone optimale sont possibles. Dans ce cas, les exactitudes de réglage de +/- 3 % HR ne peuvent pas être garanties.

**KMF:** En opération avec de l'humidité, la régulation d'humidité (humidification / déshumidification) est automatiquement désactivée en cas des valeurs de consigne de température  $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ou  $> 95\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Le symbole d'information **Humidité arrêt** s'affiche dans l'en-tête de l'écran. Quand la valeur de consigne de température est encore dans le domaine entre  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  et  $95\text{ }^{\circ}\text{C}$ , la régulation d'humidité est encore activée et le symbole d'information **Humidité arrêt** disparaît.




Diagramme température/humidité KBF / KBF-UL




Diagramme température/humidité KMF

Figure 20: Diagrammes température/humidité

Domaine A: Plage de réglage de la température et de l'humidité relative, plage sans condensation

Domaine B: Plage discontinue (pas d'opération continue, max. 24 h)

Domaine C: Plage dans lequel de la condensation à l'intérieur de l'appareil peut se produire





Si des appareils électriques sont connectés à l'intérieur de l'appareil, la marge de la température et de l'humidité peut changer à cause de dégagement de chaleur.

**Les appareils sont équipés d'un système de chauffage dans la porte pour éviter de la condensation au niveau de la porte.**

Si les valeurs de consigne de température et d'humidité réglées se situent dehors de la zone optimale, il y a risque de condensation au niveau de la porte. L'opération prolongée à l'humidité > 70%HR peut entraîner de la corrosion sur le boîtier de l'appareil.



### AVIS

**Danger de corrosion sur le boîtier due à la condensation par excès d'humidité. Endommagement de l'appareil.**

- Séchez l'appareil complètement avant de l'arrêter pour plusieurs jours:
  - Réglez l'humidité à 0 % HR Le système d'humidité doit être activé.
  - Réglez la valeur de consigne de température à 60 °C pour env. 2 heures (en mode de valeur fixe).
  - Ensuite, mettez l'appareil hors service par l'interrupteur principal (1) et fermez le robinet de l'alimentation en eau.



Quand vous avez arrêté l'appareil par l'interrupteur principal (1), fermez le robinet de l'alimentation en eau.

Si vous opérez l'appareil à des valeurs d'humidité élevées et l'arrêtez ensuite directement, la nourrice interne d'eau usée peut déborder dû au condensé. Ceci peut entraîner de l'émergence d'eau à l'appareil.



### AVIS

**Danger d'émergence d'eau à l'appareil suite à la nourrice interne d'eau usée débordant de condensé.**

**Endommagement de l'environnement de l'appareil.**

- ⊘ NE PAS arrêter directement l'appareil suite à l'opération à humidité élevée.
- Pomper le condensé avant l'arrêt de l'appareil:
  - Réglez l'humidité à 0 % HR Le système d'humidité doit être activé. Opérer l'appareil pendant au moins 2 heures.
  - Ensuite, mettez l'appareil hors service par l'interrupteur principal (1) et fermez le robinet de l'alimentation en eau.

## 17.1 Fonctionnement du système d'humidification / déshumidification

### Système d'humidification

Le système d'humidification / déshumidification se trouve dans le module générateur d'humidité. Un chauffage électrique à résistance vaporisant l'eau est monté dans un récipient cylindrique (cylindre à vaporiser) d'un volume d'environ deux litres. La teneur en eau est maintenue exactement au point d'ébullition, permettant que de la vapeur peut être générée immédiatement en quantité suffisante pour permettre des montées rapides d'humidité ou pour compenser des pertes d'humidité, p.ex. causées par à l'ouverture de porte. Le condensat se formant sur les parois extérieures du volume utile s'écoule dans un renforcement de la chambre extérieure pour être conduit dans la nourrice d'eau usée qui est automatiquement pompée vers la conduite d'eaux usées si nécessaire.

### Eau fraîche

L'appareil se fait alimenter d'eau fraîche soit par une conduite d'eau fraîche, soit par le remplissage manuel d'une nourrice d'eau (option, chap. 19.6). La nourrice se fait fixer au dos de l'appareil ou bien se placer à côté de l'appareil.



**Pour une humidification impeccable, respectez les points suivants concernant l'alimentation en eau :**

- Pression d'alimentation 1 à 10 bar lors de connexion à une conduite d'eau fraîche
- Type d'eau: eau déminéralisée
- Lors de l'alimentation en eau par remplissage manuelle des nourrices d'eau, il est recommandé de remplir la nourrice d'eau (option) chaque soir pour assurer l'humidification pendant 24 H même à des valeurs de consigne d'humidité élevées.
- La température de l'arrivée d'eau ne doit pas être inférieure à +5 °C et pas dépasser les 40 °C.



La BINDER GmbH n'est pas responsable de la qualité d'eau chez le client.  
En cas de problèmes et de défauts suite à la qualité d'eau déviante, la BINDER GmbH décline toute responsabilité.

### Alimentation en eau automatique par conduite d'eau fraîche

Le système d'humidité est continuellement prêt à fonctionner avec ce type d'alimentation.

### Alimentation en eau manuelle par nourrice d'eau (option, chap. 19.6)

Le système d'humidité est prêt à fonctionner uniquement si la nourrice d'eau est remplie suffisamment. Il faut contrôler le niveau de remplissage de la nourrice chaque jour. L'approvisionnement en eau dans la nourrice suffit pour un à plusieurs jours, dépendant de la demande d'humidité (valeur de consigne réglée, nombre d'ouvertures de porte).

### Eau usée

Le condensé de l'intérieur est collecté dans une nourrice interne d'un volume de 0,5 litres environ. Elle est pompée seulement quand nécessaire.

### Système de déshumidification

Le système d'humidité étant activé, l'appareil est déshumidifié à demande pour atteindre la valeur de consigne d'humidité réglée dans la plage de réglage de la température et de l'humidité relative (Figure 20).

La déshumidification s'effectue à demande au moyen d'un dépassement défini vers le bas du point de condensation de plusieurs évaporateurs du système de réfrigération. Le condensé formé est évacué comme de l'eau usée.

Le système d'humidité éteint, lors des cours de température en descente, de la déshumidification du matériel de charge est possible dû à l'opération de l'installation frigorifique.

Pour les affichages d'erreur de l'alimentation en eau et du système d'humidité, voir chap. 11.1.3 et 21.2.

## 18. Dégivrage lors de l'opération de refroidissement

Les armoires d'essais climatiques de BINDER sont très hermétiques. En faveur de la précision de la température, on a renoncé à un dispositif de dégivrage automatique cyclique. Grâce au système de réfrigération DCT™, il n'y a pratiquement pas de givre sur les plaques du vaporisateur. Cependant à des températures très basses, l'humidité se trouvant dans l'air peut se condenser sur les plaques du vaporisateur et y former de givre.



Veillez à ce que la porte soit toujours bien fermée.

**Opération à une valeur de consigne de température supérieure à +5 °C et une température ambiante de 25 °C :** L'air fait fondre automatiquement la couche de givre. Le dégivrage se fait en permanence automatiquement.

**Opération à une valeur de consigne de température inférieure à +5 °C :** Du givre peut se former sur le vaporisateur. Dégivrez l'appareil manuellement.



A des valeurs de consigne de température < +5 °C, régulièrement dégivrez l'appareil manuellement:

- Réglez l'humidité à 0 % HR. Le système d'humidité doit être activé.
- Réglez la température à 40 °C (en mode de valeur fixe).
- Laissez opérer l'appareil pendant environ 30 minutes, la porte fermée.



S'il y a trop de givre sur le vaporisateur, la capacité frigorifique est amoindrie.

Si vous arrêtez l'appareil suite à l'opération de réfrigération < +5 °C, le dégivrage incontrôlé sur l'évaporateur peut résulter en un écoulement d'eau.



### AVIS

**Danger d'écoulement d'eau suite au dégivrage incontrôlé de l'évaporateur.  
Endommagement de l'environnement de l'appareil.**

Suite à plusieurs jours d'opération de réfrigération < 5 °C:

- ⊘ NE PAS directement éteindre l'appareil.
- Dégivrez l'appareil manuellement (voir en haut).
- Ensuite, mettez l'appareil hors service par l'interrupteur principal (1) et fermez le robinet de l'alimentation en eau.

**KMF : Opération à une valeur de consigne de température inférieure à 0°C:**

En cas d'opération avec des valeurs de consigne < 0°C, de la condensation à la surface interne de la porte extérieure peut se produire autour du joint de porte.



En cas de condensation intense, vérifiez l'étanchéité du joint de porte.

Après 1 à 2 jours d'opération à une valeur de consigne < 0°C, il peut y avoir de la congélation à la porte intérieure et sur les côtés frontaux de la chambre intérieure. L'épaisseur de la congélation dépend de la température ambiante et de l'humidité ambiante. Le fonctionnement n'est pas influencé par cela.



A une température de consigne de < 0°C, le givre sur les vaporisateurs diminue la puissance frigorifique. Pour cette raison, exécutez un dégivrage régulier, par ex. 1 fois par semaine.

## 19. Options

### 19.1 APT-COM™ 4 Multi Management Software (option)

L'appareil est régulièrement équipé d'une interface Ethernet (4) à laquelle vous pouvez brancher le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software de BINDER. L'adresse MAC de l'appareil est indiquée dans le menu de régulateur « Informations sur l'appareil » (chap. 14.5.2.2). Les valeurs actuelles de température et d'humidité sont émises dans des intervalles réglables. Le régulateur peut être programmé graphiquement par l'ordinateur. Le système APT-COM™ permet de brancher jusqu'à 100 appareils. Pour d'autres informations pour la mise en réseau, veuillez vous référer au mode d'emploi du logiciel APT-COM™ 4.

#### 19.1.1 APT-COM™ 4 Basic Edition

APT-COM™ 4 Edition Basic est inclus avec l'appareil. APT-COM™ 4 est disponible au téléchargement sur le site Web de BINDER. Lors de l'enregistrement de votre appareil, vous recevrez une clé de licence avec laquelle vous pourrez activer les fonctionnalités de l'Édition Basic pour votre version téléchargée.

##### Enregistrement du logiciel Multi Management Software APT-COM™ BASIC-Edition

Enregistrez votre appareil pour obtenir votre logiciel gratuit : BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Edition BASIC

Lors de l'achat de votre appareil BINDER vous recevrez **gratuitement** le logiciel **BINDER Multi Management Software APT-COM™ 4 Edition BASIC**.

La gestion, l'enregistrement, la programmation et la documentation – tout cela et beaucoup plus vous offre la nouvelle Multi Management Software de BINDER.

Caractéristiques essentielles de l'APT-COM™ 4 Edition BASIC:

- Gestion de jusqu'à 5 appareils créés
- Gestion des enregistrements (création, suppression, archivage)
- Documentation des valeurs d'enregistrement
- Aperçu central de tous les appareils sous forme de graphique et tabulaire
- Représentation graphique des valeurs d'enregistrement
- Éditeur de programme graphique et numérique
- Exportation manuelle des valeurs d'enregistrement (fichier CSV/PDF)
- Interface utilisateur en plusieurs langues (allemand, anglais, français, espagnol, italien)
- Exécution du programme en option via APT-COM™
- Fonction de minuterie
- Importation de données à partir de l'APT-COM™ 3

Enregistrez votre appareil aujourd'hui et demandez votre numéro de série de logiciel personnel.

Cliquez ici pour l'enregistrement de votre produit:

<https://www.binder-world.com/fr/service-et-assistance/enregistrement-produit>


### 19.2 Interface RS 485 (option)

Avec cette option, l'appareil est équipé d'une interface série additionnelle RS485 à 2 fils (7) à laquelle on peut brancher le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software de BINDER. Les valeurs actuelles de température et d'humidité sont émises dans des intervalles réglables. Pour d'autres informations veuillez vous référer au mode d'emploi du logiciel APT-COM™ 4.

### 19.3 Sorties analogiques pour température et humidité (option)

Par cette option, l'appareil est équipé avec des sorties analogiques de 4-20 mA pour la température et l'humidité. Ces sorties peuvent être utilisées pour transmettre des informations à des systèmes ou appareils de registration externes.

La douille de raccordement DIN (3) située dans le tableau d'instruments latéral à droite se compose comme suit :



#### Sortie analogique 4-20 mA DC

PIN 1: Température –

PIN 2: Température +

PIN 3: Humidité –

PIN 4: Humidité +

Domaine d'humidité: 0 % HR à 100 % HR

Domaine de température : -10 °C à +100 °C

Une fiche mâle DIN est ajoutée.

Figure 21: Occupation des pins de la douille de raccordement (3) pour l'option Sorties analogiques

## 19.4 Contact d'alarme sans potentiel pour humidité et température (option)

Si l'appareil est équipé de contacts d'alarme sans potentiel pour humidité et température, des alertes de température et d'humidité peuvent être transmises à une installation de monitoring centrale. La connexion est effectuée par le biais de la douille DIN (6) située dans le panneau de commande latéral droite.








Figure 22: Affectation des pins de la douille DIN (6)

| Contact de température  | Contact d'humidité  |
|---|---|
|  <p>1 Pin 1: pôle</p> <p>2 Pin 2: contacteur</p> |  <p>3 Pin 3: pôle</p> <p>4 Pin 4: contacteur</p> |

En cas d'alarme de température, les pins 1 et 2 sont ouverts, en cas d'alarme d'humidité, les pins 4 et 5 sont ouverts. Ceci se produit au même temps que le message d'alarme sur l'affichage du régulateur.

En cas de panne de secteur, les deux contacts sont ouverts.


#### Capacité de charge maximale des contacts de commutation: 24 V AC/DC 2,5A

|   |  |
|---|--|
|  |  <b>DANGER</b>  |
|   | <p><b>Danger de courant électrique par surcharge des contacts.</b></p> <p><b>Mort par choc électrique. Endommagement des contacts de commutation et de la prise de connexion.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS dépasser la charge de commutation maximale de 24V AC/DC, 2.5A</li> <li>Ø NE PAS connecter des appareils à une charge de commutation supérieure.</li> </ul> |

En cas d'alarme de température et d'humidité, le message d'alarme sur l'affichage du régulateur est conservé pendant la transmission d'alarme par le contact d'alarme sans potentiel.

Quand la cause de l'anomalie n'existe plus, vous pouvez remettre l'alarme par le contact sans potentiel ensemble avec message d'alarme sur l'affichage du régulateur.

En cas de panne de secteur, la transmission d'alarme est effectuée pendant toute la durée de la de panne de secteur. Après le retour du courant, les deux contacts se ferment automatiquement.

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Dans le cas d'enregistrement de données au moyen du logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software (option, chap. 19.1) par l'interface de l'appareil, le message d'alarme n'est pas automatiquement transmis au protocole APT-COM™.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Réglez les limites de tolérance pour l'enregistrement des dépassements des seuils prédéfinis séparément dans l'APT-COM™ 4.</li> </ul> |
|---|---|

## 19.5 Affichage de la température d'échantillon avec capteur Pt 100 flexible (option)

Cette option rend possible la détermination de la température réelle de l'échantillon pendant toute la durée de l'essai. La température de l'échantillon est mesurée à l'aide d'une sonde Pt100 flexible et affichée au régulateur à l'écran du régulateur. Le tube d'usure de la pointe du capteur Pt 100 flexible peut être plongé dans des substances liquides.

| Valeur fixe |       | Val. consigne | Val. actuelle |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| Température | °C    | 10,0          | 11,5          |
| Humidité    | %r.h. | 90,0          | 99,0          |
| Temp. objet | °C    |               | 11,7          |

Écran d'accueil avec l'option « Affichage de température de l'échantillon » (valeurs d'exemple)

Les données de température de l'échantillon sont transmises avec les valeurs du régulateur de température à l'interface de communication peuvent être documentées par le logiciel APT-COM™ 4 Multi Management Software (option, chap. 19.1) développée par BINDER.

### Données techniques de la sonde Pt 100:

- Technique à trois fils
- Classe B (DIN EN 60751)
- Plage de températures jusqu'à 320 °C
- Tube d'usure 45 mm de longueur en acier inox, matériau N° 1.4501

## 19.6 Nourrices d'eau fraîche et d'eau usée externes (option)

S'il n'y a pas d'alimentation domestique en eau appropriée disponible, l'alimentation peut se faire manuellement en remplissant la nourrice d'eau externe. Pour l'eau usée, il y a une deuxième nourrice externe. Capacité des nourrices: 20 litres chacune.

Les nourrices se trouvent dans des dispositifs soutien, qui se font fixer directement au dos de l'appareil ou bien placer à côté de l'appareil.




Figure 23: Vue d'arrière KMF avec les nourrices d'eau externes montées (option)

## 19.6.1 Montage de la nourrice d'eau fraîche

### (1) Fixation (si désirée)

Attachez la nourrice avec son dispositif soutien par les 4 raccords. Vous pouvez la monter à gauche ou à droite.




Figure 24: Nourrice d'eau fraîche (option)

### (2) Connexion de câble

Enfichez la prise mâle du câble dans la prise (10) au dos de l'appareil.

La prise (10) est marquée par l'étiquette suivante:

**WATER TANK**  
**24 VDC/MAX 0.2A**




Figure 25: Raccords à l'arrière KMF



### (3) Connexion de tuyau

Plantez le tuyau d'eau fraîche à la connexion du tuyau (16) située en dessus de la nourrice d'eau fraîche et protégez la connexion par un collier de serrage. Vous pouvez utiliser une partie du tuyau d'eau livré.

Visser l'embout à olive (laiton) au bout libre du tuyau et vissez la dans la connexion d'eau « IN » (13) au dos de l'appareil.

Quand la nourrice d'eau fraîche est vide, le message « Alimentation en eau » s'affiche au régulateur, le signal sonore sonne (chap. 11.1.3), et le système d'humidité s'arrête. Suite à l'acquittement du message, le module d'humidité essaye de se remplir de nouveau et de se mettre en marche.



Lors de l'alimentation en eau par remplissage manuel des nourrices d'eau, il est recommandé de remplir la nourrice d'eau chaque soir pour assurer l'humidification pendant 24 H même à des valeurs de consigne d'humidité élevées.


## 19.6.2 Montage de la nourrice d'eau usée

### (1) Fixation (si désirée)

Attachez la nourrice avec son dispositif soutien par les 4 raccords à l'espace libre à côté de la nourrice d'eau fraîche.

### (2) Connexion de tuyau

Plantez le tuyau d'eau usée à la connexion du tuyau (17) de la nourrice d'eau usée et protégez la connexion par un collier de serrage. Vous pouvez utiliser une partie du tuyau d'eau livré.



Connexion du tuyau de la nourrice d'eau usée (17)

Figure 26: Nourrice d'eau usée (option)

Plantez le bout libre du tuyau sur la connexion « OUT » (14) au dos de l'appareil et protégez la connexion par un collier de serrage.

Pour vider la nourrice d'eau usée, déconnectez le tuyau. Vous pouvez ensuite enlever la nourrice d'eau usée ensemble avec son dispositif soutien.



### AVIS

**Danger de débordement de la nourrice d'eau usée.**

**Endommagement de l'environnement de l'appareil.**

- Vérifiez régulièrement le niveau de la nourrice d'eau usée.
- Videz la nourrice d'eau usée toujours à temps.





L'introduction d'une source d'humidité à l'intérieur peut augmenter la quantité d'eau usée. Vérifiez régulièrement le niveau de la nourrice d'eau usée.



### 19.6.3 Connexion pour le recyclage de l'eau usée

En cas de l'intérieur propre, vous pouvez réutiliser l'eau usée venant de l'appareil. Connectez la connexion d'eau usée « OUT » (14) de l'appareil avec la connexion du tuyau d'eau fraîche (18) de la nourrice d'eau fraîche. La nourrice d'eau usée n'est pas utilisée dans ce cas.

|   |  |
|---|--|
|  | AVIS   |
|   | <p><b>Danger d'encrassement du système humidificateur à vapeur.</b><br/> <b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ N'utilisez l'eau usée QUE quand l'intérieur est propre</li> <li>➤ Evacuez l'eau usée en cas d'encrassement / contamination de l'intérieur vers l'eau usée ou utilisez la nourrice d'eau usée.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|  | <p>La BINDER GmbH n'est pas responsable de la qualité d'eau chez le client, surtout lorsque l'eau usée est réutilisée.</p> <p>En cas de problèmes et de défauts suite au recyclage de l'eau usée, la BINDER GmbH décline toute responsabilité.</p> |
|---|--|

**(1) Fixation de la nourrice d'eau fraîche (si désirée)**

Attachez la nourrice avec son dispositif soutien par les 4 raccords. Vous pouvez la monter à gauche ou à droite.


**(2) Connexion de câble de la nourrice d'eau fraîche**

Enfichez la prise mâle du câble dans la prise (10) au dos de l'appareil comme décrit dans chap. 19.6.1.

**(3) Connexion de tuyau**


Plantez le tuyau d'eau usée à la connexion du tuyau (18) de la nourrice d'eau fraîche et protégez la connexion par un collier de serrage. Vous pouvez utiliser une partie du tuyau d'eau livré

Plantez le bout libre du tuyau d'eau usée sur la connexion « OUT » (14) au dos de l'appareil et protégez la connexion par un collier de serrage.




Connexion du tuyau de la nourrice d'eau fraîche (18)

Figure 27: Nourrice d'eau fraîche (option)

|   |   |
|---|---|
|  | <p>L'introduction d'une source d'humidité à l'intérieur peut augmenter la quantité d'eau usée. Vérifiez régulièrement le niveau de la nourrice d'eau fraîche.</p> |
|---|---|

## 19.7 BINDER Pure Aqua Service (option)





Le traitement des eaux optionnel BINDER Pure Aqua Service (système non-retour) sert à la préparation de l'eau du robinet. La durée de vie dépend de la qualité d'eau et de sa consommation. L'équipement de mesure pour l'évaluation de la qualité de l'eau est toujours réutilisable.

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Pour trouver de l'information détaillée sur le fonctionnement et l'opération du traitement des eaux BINDER Pure Aqua Service, veuillez consulter le manuel d'instruction accompagnant BINDER Pure Aqua Service.</p> |
|---|--|

## 20. Nettoyage et décontamination


Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour éviter les éventuelles traces de corrosion provoquées par les ingrédients contenus dans la matière de chargement.

Après toutes les mesures de nettoyage et de décontamination, faites sécher entièrement l'appareil avant une nouvelle mise en service.

|   |  |
|---|--|
|   |  <b>DANGER</b>  |
|  | <p><b>Danger de courant électrique par l'eau entrant dans l'appareil.</b><br/><b>Mort par choc électrique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS arroser les surfaces extérieures et intérieures de l'appareil d'eau ou de nettoyant.</li> <li>Ø N'introduisez AUCUN ustensile de nettoyage (chiffon ou brosse) dans les fentes ou les ouvertures de l'appareil.</li> <li>➤ Avant le nettoyage, arrêtez l'appareil au commutateur principal et débranchez la fiche de secteur. Laissez refroidir l'appareil jusqu'à la température ambiante.</li> <li>➤ Séchez l'appareil complètement avant la nouvelle mise en opération.</li> </ul> |
|  |  |

### 20.1 Nettoyage


Mettez hors tension l'appareil avant le nettoyage. Tirez la fiche de secteur.


|   |   |
|---|---|
|  | <p>L'intérieur de l'appareil doit être maintenu propre. Éliminez soigneusement les résidus du matériau d'essai.</p> |
|---|---|


Essayez les surfaces avec un chiffon mouillé. En outre vous pouvez utiliser les nettoyants suivants:


|  |  |
|--|--|
| <p>Surfaces extérieures, l'intérieur de l'appareil, clayettes, joints de porte</p> | <p>Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures. Solutions d'alcool.<br/>Nous recommandons l'utilisation du produit nettoyant neutre Art. No. 1002-0016.</p> |
| <p>Panneau d'instrumentation</p>   | <p>Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures. Nous recommandons l'utilisation du produit nettoyant neutre Art. No. 1002-0016.</p>                         |
| <p>Parties de charnière galvanisées, face arrière de l'appareil</p>                | <p>Des produits de nettoyage de type commercial sans acide ni halogénures. NE PAS utiliser le produit nettoyant neutre sur des surfaces galvanisées.</p>                               |


N'utilisez pas de produits de nettoyage qui pourraient causer un danger en raison de la réaction avec les composants de l'appareil ou le matériau de charge. En cas de doute quant à la convenance de produits de nettoyage, veuillez contacter le S.A.V. BINDER.

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Pour un nettoyage de l'appareil avec tous les aménagements possibles, nous recommandons l'utilisation du produit nettoyant neutre Art. No. 1002-0016.</p> <p>En cas de détériorations de corrosion éventuelles suite à l'utilisation d'autres nettoyants, la BINDER GmbH décline toute responsabilité.</p> <p>La BINDER GmbH n'assume aucune responsabilité pour des possibles dégâts de corrosion causés par un manque de nettoyage.</p> |
|---|--|


|   |             |
|---|-------------|
|    | <b>AVIS</b> |
| <p><b>Danger de corrosion dû à l'utilisation d'agents de nettoyage inappropriés.</b><br/> <b>Endommagement de l'appareil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS utiliser des nettoyants contenant de l'acide ou du chlore.</li> <li>Ø NE PAS utiliser le produit nettoyant neutre sur d'autres types de surface (p.ex. les parties de charnière galvanisées ou la face arrière de l'appareil).</li> </ul> |             |

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Pour protéger les surfaces, effectuez rapidement le nettoyage.</p> <p>Suite au nettoyage, enlevez complètement les nettoyants des surfaces avec un chiffon mouillé. Laissez sécher l'appareil.</p> |
|---|---|



|   |  |
|---|--|
|  | <p>N'utilisez PAS de la lessive de savon pour le nettoyage, parce qu'elle peut contenir des chlorures.</p> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Pendant chaque nettoyage, veillez à la protection des personnes adaptée aux risques.</p> |
|---|---|

Suite au nettoyage, laissez la porte de l'appareil ouverte ou enlevez les bouchons des portes d'accès.

|   |   |
|---|---|
|  | <p>Le produit nettoyant neutre peut provoquer des problèmes de santé en contact avec la peau et par ingestion. Respectez les instructions d'utilisations et les indications de sécurité indiquées sur la bouteille du produit nettoyant neutre.</p> |
|---|---|

Précautions recommandées: Pour protéger les yeux, portez des lunettes protectrices étanches. Portez des gants. Des gants de protection appropriés en plein contact avec des médias sont: caoutchouc butylique ou nitrile, temps de percée > 480 minutes.

|  |  |
|--|--|
|   |  <b>ATTENTION</b> |
| <p><b>Danger de brûlures chimiques causées par le contact avec la peau ou par l'ingestion du produit nettoyant neutre.</b><br/> <b>Lésions cutanées et oculaires. Dommages environnementaux.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS vider le produit nettoyant neutre dans les égouts.</li> <li>Ø Ne pas ingérer le produit nettoyant neutre. Tenir à l'écart des aliments et boissons.</li> <li>➤ Porter des gants et des lunettes protectrices.</li> <li>➤ Eviter le contact du produit nettoyant neutre avec la peau.</li> </ul> |  |

## 20.2 Décontamination / désinfection chimique


L'opérateur doit s'assurer que la décontamination appropriée est effectuée, suite à une contamination de l'appareil par des substances dangereuses.


Mettez hors tension l'appareil avant la décontamination chimique. Tirez la fiche de secteur.

N'utilisez pas de produits de décontamination qui pourraient causer un danger en raison de la réaction avec les composants de l'appareil ou le matériau de charge. En cas de doute quant à la convenance de produits de nettoyage, veuillez contacter le S.A.V. BINDER.

Désinfectants appropriés:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| L'intérieur de l'appareil | Des désinfectants de surface de type commercial sans acide ni halogénures. Solutions d'alcool.<br>Nous recommandons l'utilisation du spray désinfectant Art. No. 1002-0022. |
|---------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
|  | Pour la décontamination chimique, nous recommandons le spray désinfectant Art. no. 1002-0022.<br>En cas de détériorations de corrosion éventuelles suite à l'utilisation d'autres désinfectants, la BINDER GmbH décline toute responsabilité. |
|---|---|


|   |  |
|---|--|
|  | Pendant chaque décontamination/ désinfection, veillez à la protection des personnes adaptée aux risques. |
|---|--|

En cas de contamination de la chambre intérieure avec des matières biologiques ou chimiques dangereuses, il y a en principe 2 procédures possibles, dépendant du type de contamination et du matériel de charge :



(1) Aspergez l'intérieur de l'appareil avec un désinfectant approprié.


Avant la mise en service, il faut bien sécher et aérer l'appareil car des gaz explosifs peuvent se former pendant la désinfection.

(2) Au besoin, un technicien peut démonter la chambre intérieure afin de nettoyer la chambre de préchauffage ou de remplacer des pièces trop souillées. Les pièces de la chambre intérieure peuvent être stérilisées dans un stérilisateur ou un autoclave.

|   |   |
|---|---|
|  | En contact avec les yeux, le spray désinfectant peut provoquer des lésions oculaires causées par des brûlures. Respectez les instructions d'utilisations et les indications de sécurité indiquées sur la bouteille du spray désinfectant. |
|---|---|

Précautions recommandées: Pour protéger les yeux, portez des lunettes protectrices étanches.

|   |   |
|---|---|
|  |  <b>ATTENTION</b>   |
|   | <b>Danger de brûlures chimiques causées par le contact avec les yeux du spray désinfectant.</b><br><b>Lésions oculaires. Dommages environnementaux.</b><br>⊘ NE PAS vider le spray désinfectant dans les égouts.<br>➤ Porter des lunettes protectrices. |

|   |   |
|---|---|
|  | Suivant l'utilisation du spray désinfectant, laissez sécher l'appareil et l'aérer suffisamment. |
|---|---|

## 21. Maintenance et service après-vente, dépannage / recherche d'erreur, réparation, contrôles

### 21.1 Informations générales, qualification du personnel

- **Maintenance**

Voir chap. 21.2.

- **Recherche d'erreur simple**

Les instructions figurant au chapitre 21.2 permettront au personnel exploitant de rechercher les erreurs. Pour ce faire, aucune intervention technique sur l'appareil, ni aucun démontage de pièce n'est requis.

Exigences de qualification du personnel, voir chap. 1.1.

- **Recherche d'erreur approfondie**

Si une recherche simple ne permet pas d'identifier les erreurs, une recherche approfondie devra être réalisée par le service SAV de BINDER ou par un partenaire ou un technicien SAV habilité par BINDER, conformément à la description du manuel de service.

Exigences de qualification du personnel, voir le manuel de service.

- **Réparation / dépannage**

La réparation de l'appareil peut être effectuée par le service SAV de BINDER ou par un partenaire ou un technicien SAV habilité par BINDER, conformément à la description du manuel de service.




Après une réparation, l'appareil doit être contrôlé avant d'être remis en service.

- **Contrôle électrique**

Pour éviter un risque d'électrocution sur l'équipement électrique de l'appareil, un nouveau contrôle annuel est requis, ainsi qu'un contrôle avant la première mise en service et avant chaque remise en service suite à des travaux de maintenance ou de réparation. Ce contrôle doit être conforme aux exigences des autorités compétentes locales. Nous recommandons le contrôle selon les normes EN 50678/VDE 0701 et EN 50699/VDE 0702, selon les informations figurant dans le manuel de service.

Exigences de qualification du personnel, voir le manuel de service.

### 21.2 Intervalles de maintenance, service après-vente

|   |  |
|---|--|
|  |  <b>DANGER</b>  |
|  | <p><b>Danger de courant électrique pendant les travaux de maintenance sous tension. Mort par choc électrique.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE PAS mouiller l'appareil en cours d'opération ou de maintenance.</li> <li>Ø Ne PAS démonter la paroi d'arrière de l'appareil.</li> <li>➤ Avant tout travail de maintenance, arrêtez l'appareil à l'interrupteur principal et débranchez-le tirant la fiche de secteur.</li> <li>➤ Assurez que tous les travaux de maintenance généraux soient effectués uniquement par des électriciens compétents ou par des spécialistes autorisés par BINDER.</li> <li>➤ Assurez que des travaux de maintenance au système de réfrigération soient effectués uniquement par du personnel qualifié et formé conformément à la norme EN 13313:2010 (par exemple technicien frigoriste avec certificat d'expertise en vertu du Règlement (CE) n° 303/2008). Respectez les dispositions légales nationales.</li> </ul> |

Assurez-vous que des travaux réguliers de maintenance sont effectués au moins une fois par an et que les exigences légales sont remplies en termes de la qualification du personnel de service, l'étendue des tests et la documentation. Tous les travaux sur le système de réfrigération (réparations, inspections) doivent être documentés.



Des travaux de maintenance effectués par du personnel de service non autorisé entraîneront l'annulation de la garantie.

Effectuez au moins une fois par an les travaux réguliers de maintenance sur l'humidificateur de vapeur. Le fonctionnement de l'humidificateur et ses intervalles de maintenance dépendent essentiellement de la qualité de l'eau disponible et de la quantité de vapeur fabriquée entre-temps.



Nous recommandons le nettoyage des condenseurs au moins deux fois par an. Ces travaux sont à exécuter par un technicien formé.



Changez le joint de porte uniquement en état froid. Sinon, il y a risque de l'endommager.


En cas de quantité élevée de poussières dans l'ambiance, il faut nettoyer (aspirer ou souffler) le ventilateur du condenseur plusieurs fois par an.

Nous recommandons de souscrire un contrat de maintenance. Pour des plus amples informations, veuillez vous renseigner au service après-vente BINDER:

|  |   |
|--|---|
| BINDER ligne directe Tél. :              | +49 (0) 7462 2005 555   |
| BINDER ligne directe Fax :               | +49 (0) 7462 2005 93555   |
| BINDER courrier électronique de service: | customerservice@binder-world.com                                      |
| BINDER ligne directe de service U.S.A.:  | +1 866 885 9794 ou +1 631 224 4340 x3<br>(gratuit aux Etats-Unis)     |
| BINDER ligne directe Asie Pacifique:     | +852 390 705 04 ou +852 390 705 03                                    |
| BINDER ligne directe Russie et CEI       | +7 495 988 15 16  |
| BINDER Internet :                        | <a href="http://www.binder-world.com">http://www.binder-world.com</a> |
| BINDER adresse postale :                 | BINDER GmbH, boîte postale 102,<br>78502 Tuttlingen, Allemagne        |

Clients internationaux, veuillez contacter votre distributeur local BINDER.

Après 8760 heures d'opération ou deux années, le message suivant s'affiche



Quand vous l'avez confirmé avec la touche **Confirmer**, il va s'afficher toutes les deux semaines jusqu'à ce qu'elle soit remise par le S.A.V. BINDER.

### 21.3 Dépannage / recherche d'erreurs simple

Les défauts et malfaçons nuisent à la sécurité d'exploitation de l'appareil et peuvent exposer à des risques, endommager des objets ou blesser des personnes. En cas de défauts ou malfaçons, mettez l'appareil hors service et informez le service SAV de BINDER. Si vous n'avez pas la certitude qu'il y a un défaut, procédez selon la liste suivante. Si vous ne parvenez pas à identifier clairement une erreur ou en cas de défaut, veuillez contacter le service SAV de BINDER.



Des travaux de réparation sont à exécuter uniquement par des techniciens formés autorisés par BINDER. Des appareils remis en état doivent être conformes au standard de qualité BINDER.

| Défaut  | Cause possible  | Mesures requises  |
|---|---|---|
| <b>Général</b>  |   |   |
| Appareil sans fonction.   | Pas de courant électrique.  | Vérifiez si l'alimentation électrique est branchée.<br>Vérifiez si l'interrupteur principal est activé.   |
|   | Fausse tension de service.  | Vérifiez si la tension de la prise est correcte (chap. 4.4).  |
|   | Fusible de l'appareil a répondu.  | Contrôlez le fusible et remplacez-le si nécessaire. S'il répond encore, informez le S.A.V. BINDER   |
|   | Régulateur défectueux   | Informez le S.A.V. BINDER.  |
|   | Température nominale dépassée par env. 10 °C à cause de défaillance de l'appareil. Sécurité de surchauffe (classe 1) répond.                |   |
| <b>Chauffage</b>  |   |   |
| L'appareil chauffe en permanence, la valeur de consigne n'est pas respectée.  | Relais semi-conducteur défectueux   | Informez le S.A.V. BINDER.  |
|   | Régulateur défectueux.  |   |
|   | Régulateur pas bien ajusté, ou l'intervalle d'ajustage excédé.  | Calibrez et ajustez le régulateur.  |
| L'appareil ne chauffe pas.  | Sonde Pt100 défectueuse.  | Informez le S.A.V. BINDER.  |
|   | Chauffage défectueux.   |   |
|   | Relais défectueux.  |   |
| L'appareil ne chauffe pas quand il est mis en marche. Régulateur de sécurité répond.  | La température à l'intérieur a atteint la valeur de consigne du régulateur de sécurité. Régulateur de sécurité (chap. 12.2) réglé trop bas. | Confirmer l'alarme au régulateur. Vérifier le réglage de la valeur de consigne de température. Le cas échéant, choisissez une valeur de consigne du régulateur de sécurité convenant (chap. 12.2).            |
|   | Régulateur de sécurité (chap. 12.2) défectueux.   | Informez le S.A.V. BINDER.  |
| Sécurité de haute température mécanique classe 3.1 répond (chez l'option sécurité de haute / basse température classe 3.3). | Température limite réglée atteinte.   | Confirmer l'alarme au régulateur. Vérifiez le réglage de la valeur de consigne de température et de la sécurité de haute température classe 3.1. Le cas échéant, choisissez une température limite convenant. |
|   | Régulateur défectueux.  | Informez le S.A.V. BINDER.  |
|   | Thermostat défectueux.  |   |
| Sécurité de basse température mécanique classe 3.2 répond (chez l'option sécurité de haute / basse température classe 3.3). | Température limite réglée atteinte.   | Confirmer l'alarme au régulateur. Vérifiez le réglage de la valeur de consigne de température et de la sécurité de basse température classe 3.2. Le cas échéant, choisissez une température limite convenant. |
|   | Apport de chaleur externe trop élevé.   | Réduisez l'apport de chaleur.   |
|   | Régulateur défectueux.  | Informez le S.A.V. BINDER.  |
|   | Thermostat défectueux.  |   |
|   | Relais semi-conducteur défectueux.  |   |



| Défaut   | Cause possible   | Mesures requises   |
|--|--|--|
| <b>Puissance frigorifique</b>  |  |  |
| Pas de ou faible puissance frigorifique  | Température ambiante > 25 °C (chap. 3.4).  | Choisissez un emplacement plus froid.  |
|  | Combinaison des valeurs de température et d'humidité située dehors la zone optimale (voir le diagramme température/humidité, Figure 20).   | Choisissez une combinaison des valeurs de température et d'humidité située dans la zone optimale (chap. 17).   |
|  | Condenseur ne marche pas.  | Informez le S.A.V. BINDER.   |
|  | Electrovannes défectueux.  |  |
|  | Pas ou pas assez de réfrigérant.   |  |
| Apport de chaleur externe trop élevé.  | Réduisez l'apport de chaleur.  |  |
| <b>Humidité</b>  |  |  |
| Fluctuations d'humidité: Précision de réglage de +/- 3 % HR n'est pas respectée.   | Joint de porte défectueux.   | Remplacez le joint de porte.   |
|  | Ouvertures de porte très fréquentes.   | Réduisez le nombre d'ouvertures de porte   |
| Fluctuations d'humidité, en même temps des fluctuations de température > 1 °C à une valeur de consigne d'env. 3 °C au-dessus de la température ambiante. | Emplacement trop chaud.  | Choisissez un emplacement plus froid ou informez le S.A.V. BINDER.   |
| Message d'alarme « Module d'humidité » à l'écran du régulateur.  | Module d'humidité défectueux.  | Éteignez l'appareil et informez le S.A.V. BINDER.  |
| Déshumidification faible ou ne fonctionne pas.   | Obstruction d'un tube capillaire.  | Informez le S.A.V. BINDER.   |
|  | Pas assez de réfrigérant.  |  |
|  | Régulation d'humidité est désactivée.  | Activez la régulation d'humidité (chap. 6.3, 7.3).   |
| Givrage aux plaques d'évaporateur.   | Valeur de consigne longtemps en dessous de la température ambiante.  | Dégivrez l'appareil (chap. 18).  |
| Condensation aux parois internes.  | Combinaison des valeurs de température et d'humidité située dehors la zone optimale (voir le diagramme température - humidité, Figure 20). | Choisissez une combinaison des valeurs de température et d'humidité située dans la zone optimale (chap. 17).   |
|  | Valeur de consigne longtemps en dessous de la température ambiante, givrage dans la chambre de préchauffage.                               | Dégivrez l'appareil (chap. 18)   |
| Distribution spatiale de la température et de l'humidité insuffisante.   | Vitesse de ventilation réduite.  | Réglez la vitesse de ventilation sur 100%.   |
| <b>Régulateur</b>  |  |  |
| Appareil sans fonction (écran éteint).   | Mode standby de l'écran activé.  | Appuyez sur l'écran tactile.   |
|  | Arrêt de l'interrupteur général.   | Allumez l'interrupteur général (1).  |
| Fonction de menu pas disponibles .   | Fonction de menu pas disponible dans le niveau d'autorisation actuel.  | Connectez avec le niveau d'autorisation supérieur requis ou demandez un code d'activation pour la fonction désirée chez le S.A.V. BINDER (chap. 13.6). |
| Pas d'accès au régulateur  | Mot de passe oublié.   | Informez le S.A.V. BINDER.   |



| Défaut  | Cause possible   | Mesures requises   |
|---|--|--|
| <b>Régulateur (suite)</b>   |  |  |
| Représentation graphique: mémoire des valeurs mesurées vidée, perte d'informations.                                     | Remise de l'intervalle d'enregistrement ou de l'échelle (minimum et/ou maximum) (chap. 16.2).    | Ne changer l'intervalle d'enregistrement ou de l'échelle que si vous n'avez plus besoin des valeurs enregistrées avant.  |
| Les valeurs de consigne entrées en mode de valeur fixe ne sont pas suivies.   | Le régulateur n'est pas en mode de valeur fixe.  | Changez en mode de valeur fixe.  |
| Les valeurs de consigne d'un programme ne sont pas suivies.   | Le régulateur n'est pas en mode Opération de programme ou temps de délais de programme en cours. | Lancez de nouveau le programme. Le cas échéant, attendez le temps de délais de programme.  |
| Temps du cours de programme plus long que programmé.  | Programmation de tolérances.   | En phase de saut (transition rapide), ne pas programmer des limites de tolérance pour permettre la vitesse de chauffage, de refroidissement et d'humidification maximales.             |
| Le programme règle constamment sur la dernière valeur de consigne du programme, même si réglage « rampe » a été choisi. | La ligne du programme en réglage « rampe » n'est pas complète.                                   | Pendant la programmation avec le réglage « rampe », définissez le point final du cycle désiré qui doit être programmé en joignant un segment supplémentaire avec 1 seconde au minimum. |
| Des transitions de température en forme de rampe ne sont réalisées qu'en forme de saut.                                 | Réglage « saut ».  | Choisissez le réglage « rampe ».   |
| Alarme d'humidité lors de l'opération sans connexion d'eau.   | Régulation d'humidité est activée.   | Désactivez la régulation d'humidité (chap. 6.3)  |
| L'état d'alarme ne peut pas être remis en confirmant l'alarme.  | La cause de l'alarme n'a pas été éliminée .  | Éliminez la cause de l'alarme. Si L'état d'alarme persiste, informez le S.A.V. BINDER.   |
| Message d'alarme - - - -<br>ou <-<-< ou >->->   | Rupture entre la sonde et le régulateur ou sonde Pt100 défectueuse.                              | Informez le S.A.V. BINDER.   |
|   | Court-circuit.   |  |
| <b>Diverses</b>   |  |  |
| Fonction des valves de la sécurité contre les ruptures du tuyau diminuée.   | Calcification.   | Éliminez des dépôts calcaires dans un bain de vinaigre ou d'acide citrique (chap. 4.3.4). Inspection de la valve par un installateur   |

## 21.4 Renvoi d'un appareil à la BINDER GmbH

La réception d'appareils BINDER retournés à notre usine pour réparation ou pour d'autres raisons n'aura lieu qu'après présentation du **numéro d'autorisation** (numéro RMA) que nous avons attribué. Ce numéro vous sera communiqué à la réception de votre réclamation par téléphone ou par écrit avant le renvoi (!) de l'appareil BINDER à notre usine. Le numéro d'autorisation est attribué après communication des renseignements suivants:

- Modèle de l'appareil et numéro de série
- Date d'achat
- Nom et adresse de la maison où vous avez acheté l'appareil
- Nature du mauvais fonctionnement ou description exacte du défaut
- Votre adresse complète, le cas échéant la personne à contacter et sa disponibilité

- Lieu d'implantation
- Attestation de non-contamination (chap. 25), au préalable par fax

Le numéro d'autorisation doit être appliqué bien visiblement sur l'emballage d'origine ou clairement spécifié sur les papiers de livraison.



Sans le numéro d'autorisation, nous ne pouvons pas, pour des raisons de sécurité, réceptionner la marchandise que vous nous renvoyez.

**Adresse de retour:** BINDER GmbH Gänsäcker 16  
Abteilung Service 78502 Tuttlingen, Allemagne

## 22. Elimination

### 22.1 Elimination de l'emballage de transport

| Élément d'emballage   | Matériau  | Elimination            |
|---|---|------------------------|
| Ruban pour fixation sur la palette                              | Matière plastique                                   | Recyclage de plastique |
| Boîte en bois (option)<br>avec des vis en métal                 | Non-wood (copeaux de bois comprimés, standard IPPC) | Recyclage de bois      |
|   | Métal   | Recyclage de métal     |
| Palette<br>avec rembourrage en mousse synthétique               | Bois massif (standard IPPC)                         | Recyclage de bois      |
|   | Mousse PE   | Recyclage de plastique |
| Boîte d'emballage<br>avec des agrafes en métal                  | Carton  | Recyclage de papier    |
|   | Métal   | Recyclage de métal     |
| Recouvrement en haut  | Carton  | Recyclage de papier    |
| Bordure de protection   | Styropor® ou mousse PE                              | Recyclage de plastique |
| Protection de porte,<br>Protection des clayettes                | Mousse PE   | Recyclage de plastique |
| Sachet pour mode d'emploi                                       | Feuille en matière plastique (polyéthylène)         | Recyclage de plastique |
| Feuille de coussin d'air (emballage des accessoires optionnels) | Feuille en matière plastique (polyéthylène)         | Recyclage de plastique |

Sans possibilité de recyclage vous pouvez éliminer tous les composants d'emballage dans l'ordure commun (déchets ménagers).


### 22.2 Mise hors service

- Arrêtez l'appareil à l'interrupteur principal (1) et débranchez-le du réseau électrique (tirez la fiche de secteur).
- Fermez le robinet de l'alimentation en eau.
- Désactivez la régulation d'humidité (chap. 6.3).
- Enlevez les installations de raccordement à l'eau.
- Mise hors service temporaire: Respectez les indications pour le stockage approprié, chap. 3.3.
- Mise hors service définitive: Eliminez l'appareil comme décrit dans chap. 22.3 à 22.5.


### 22.3 Elimination de l'appareil dans la République Fédérale d'Allemagne

Les appareils BINDER sont classifiés conformément à l'annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme des « instruments de contrôle et de surveillance » (catégorie 9) destinés uniquement à un usage professionnel. Ils ne doivent pas être déposés aux dépôts publics.


Les appareils sont marqués du symbole DEEE (poubelle sur roues barrée d'une croix et rectangle noir) pour les équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché après le 13 août 2005 et font l'objet d'une collecte sélective selon la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de la loi Allemande pour les équipements électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, ElektroG). Une grande partie des matériaux doit être recyclée en vue de la protection de l'environnement.






Suite à la fin d'utilisation, laissez éliminer l'appareil selon la loi allemande pour les équipements électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, ElektroG) du 20/10/2015 (BGBl. I S. 1739) ou contactez le service BINDER qui va organiser la reprise et l'élimination de l'appareil selon la loi Allemande pour les équipements électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, ElektroG) du 20/10/2015 (BGBl. I S. 1739).

|   |  |
|---|--|
|  | <b>AVIS</b>  |
|   | <p><b>Danger d'infraction à la législation en vigueur sinon éliminé de façon appropriée.</b><br/> <b>Non-respect de la loi applicable.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS éliminer les appareils BINDER aux dépôts publics.</li> <li>➤ Laissez éliminer correctement l'appareil par une entreprise de recyclage certifiée selon la loi allemande pour les équipements électriques et électroniques (Elektro- und Elektronikgerätegesetz, ElektroG) du 20/10/2015 (BGBl. I S. 1739).<br/><i>ou bien</i></li> <li>➤ Chargez de l'élimination de l'appareil le service BINDER. Les conditions générales de vente de la BINDER GmbH valides lors de l'achat de l'appareil sont en vigueur.</li> </ul> |

Des appareils BINDER usagés sont démontés lors de leur recyclage dans des matières primaires selon la directive 2012/19/UE par des entreprises certifiées. En vue d'exclusion tout risque pour la santé des employés des entreprises de recyclage, les appareils doivent être libres de matières de nature toxique, infectante ou radioactive.

|   |   |
|---|---|
|  | <p>L'utilisateur de l'appareil est responsable que l'appareil soit libre de matières de nature toxique, infectante ou radioactive avant de le de délivrer à l'entreprise chargée d'élimination.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez l'appareil de tout polluant toxique introduit ou adhérent avant l'élimination.</li> <li>• Désinfectez l'appareil de toute source d'infection avant l'élimination. Tenez compte du fait que des sources d'infection peuvent aussi se trouver dehors de la chambre interne.</li> <li>• Si vous n'arrivez pas à libérez l'appareil certainement des substances toxiques ou des sources d'infection, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets spécifiques.</li> <li>• Remplissez le certificat de non-contamination (chap. 25) et joignez-le à l'appareil.</li> </ul> |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <br> |  <b>AVERTISSEMENT</b>   |
|  | <p><b>Danger d'empoisonnement et d'infection par pollution / contamination de l'appareil par des matières de nature toxique, infectante ou radioactive.</b><br/> <b>Dommages à la santé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE JAMAIS amener l'appareil pollué par des substances toxiques adhérentes ou des sources d'infection au recyclage selon la directive 2012/19/UE.</li> <li>➤ Avant l'élimination, libérez l'appareil des substances toxiques ou des sources d'infection.</li> <li>➤ Si l'appareil est pollué par des substances toxiques ou des sources d'infection impossibles à enlever, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets spécifiques.</li> </ul> |


Le réfrigérant R134a utilisé (1,1,1,2-tetrafluoréthane) n'est pas inflammable sous pression ambiante. Il ne doit pas échapper dans l'environnement. En Europe, la récupération du réfrigérant R134a (GWP 1430) est obligatoire (Informations selon la réglementation (UE) n° 517/214). Assurez-vous que les exigences légales sont remplies en termes de la qualification du personnel de service, l'élimination et la documentation. .

La carte mère de l'appareil est munie d'une pile au lithium. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de retourner les piles usagées. Les piles et batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Elles peuvent être déposées gratuitement dans les points de collecte publics de la commune et partout où sont vendues des piles et batteries du même type.


## 22.4 Elimination de l'appareil dans les états de l'Union Européenne à part la République Fédérale d'Allemagne

Les appareils BINDER sont classifiés conformément à l'annexe I de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme des « instruments de contrôle et de surveillance » (catégorie 9) destinés uniquement à un usage professionnel. Ils ne doivent pas être déposés aux dépôts publics.


Les appareils sont marqués du symbole DEEE (poubelle sur roues barrée d'une croix et rectangle noir) pour les équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché après le 13 août 2005 et font l'objet d'une collecte sélective selon la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).






Suite à la fin d'utilisation, avertissez le distributeur chez lequel vous avez acheté l'appareil pour que celui-ci reprenne et élimine l'appareil selon la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

|  |  |
|--|--|
|  | AVIS   |
|  | <p><b>Danger d'infraction à la législation en vigueur sinon éliminé de façon appropriée. Non-respect de la loi applicable.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⊘ NE PAS éliminer les appareils BINDER aux dépôts publics.</li> <li>➤ Laisser éliminer correctement l'appareil par une entreprise de recyclage certifiée selon la transposition nationale de la directive 2012/19/UE.<br/><i>ou bien</i></li> <li>➤ Chargez de l'élimination le distributeur chez lequel vous avez acheté l'appareil. Les stipulations conclus avec le distributeur lors de l'achat de l'appareil (p. ex. ses conditions générales de vente) sont en vigueur.</li> <li>➤ Si votre distributeur n'est pas capable de reprendre et d'éliminer l'appareil, veuillez contacter le service BINDER.</li> </ul> |

Des appareils BINDER usagés sont démontés lors de leur recyclage dans des matières primaires selon la directive 2012/19/UE par des entreprises certifiées. En vue d'exclusion tout risque pour la santé des employés des entreprises de recyclage, les appareils doivent être libres de matières de nature toxique, infectante ou radioactive.



|   |   |
|---|---|
|  | <p>L'utilisateur de l'appareil est responsable que l'appareil soit libre de matières de nature toxique, infectante ou radioactive avant de le de délivrer à l'entreprise chargée d'élimination.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez l'appareil de tout polluant toxique introduit ou adhérent avant l'élimination.</li> <li>• Désinfectez l'appareil de toute source d'infection avant l'élimination. Tenez compte du fait que des sources d'infection peuvent aussi se trouver dehors de la chambre interne.</li> <li>• Si vous n'arrivez pas à libérez l'appareil certainement des substances toxiques ou des sources d'infection, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets spécifiques.</li> <li>• Remplissez le certificat de non-contamination (chap. 25) et joignez-le à l'appareil.</li> </ul> |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| <br>  |  <b>AVERTISSEMENT</b> |
| <p><b>Danger d'empoisonnement et d'infection par pollution / contamination de l'appareil par des matières de nature toxique, infectante ou radioactive.</b></p> <p><b>Domages à la santé.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø NE JAMAIS amener l'appareil pollué par des substances toxiques adhérentes ou des sources d'infection au recyclage selon la directive 2012/19/UE.</li> <li>➤ Avant l'élimination, libérez l'appareil des substances toxiques ou des sources d'infection.</li> <li>➤ Si l'appareil est pollué par des substances toxiques ou des sources d'infection impossibles à enlever, éliminez-le selon les réglementations nationales comme des déchets spécifiques.</li> </ul> |  |

Le réfrigérant R134a utilisé (1,1,1,2-tetrafluoréthane) n'est pas inflammable sous pression ambiante. Il ne doit pas échapper dans l'environnement. En Europe, la récupération du réfrigérant R134a (GWP 1430) est obligatoire (Informations selon la réglementation (UE) n° 517/214). Assurez-vous que les exigences légales sont remplies en termes de la qualification du personnel de service, l'élimination et la documentation.

La carte mère de l'appareil est munie d'une pile au lithium. La mise au rebut des batteries au sein de l'UE doit être effectuée conformément aux directives européennes en vigueur ainsi qu'aux réglementations nationales, régionales et communales en matière d'environnement.

## 22.5 Elimination de l'appareil dans les états non appartenant à l'Union Européenne

|   |             |
|---|-------------|
| <br>  | <b>AVIS</b> |
| <p><b>Danger d'infraction à la législation en vigueur sinon éliminé de façon appropriée. Non-respect de la loi applicable. Dégâts causés à l'environnement.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pour la mise hors service définitive et l'élimination de l'appareil veuillez contacter le service BINDER.</li> <li>➤ Lors de l'élimination, conformez-vous aux dispositions légales de droit public pour une élimination conforme et le respect de l'environnement.</li> </ul> |             |


La carte mère de l'appareil est munie d'une pile au lithium. Les piles usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Veuillez vous assurer que la pile est mise au rebut conformément aux réglementations locales.

Le réfrigérant R134a utilisé (1,1,1,2-tetrafluoréthane) n'est pas inflammable sous pression ambiante. Il ne doit pas échapper dans l'environnement. En Europe, la récupération du réfrigérant R134a (GWP 1430) est obligatoire (Informations selon la réglementation (UE) n° 517/214). Assurez-vous que les exigences légales sont remplies en termes de la qualification du personnel de service, l'élimination et la documentation.

## 23. Description technique

### 23.1 Calibrage et ajustage effectués en usine

L'appareil a été calibré et ajusté en usine. Le calibrage et l'ajustage sont décrits et effectués par des instructions de contrôle standardisées dans le système d'assurance de la qualité BINDER selon DIN EN ISO 9001 (certifié depuis décembre 1996 par TÜV CERT). Par ailleurs l'équipement de vérification utilisé est soumis à l'observation de l'équipement de vérification décrit dans le système d'assurance de la qualité BINDER selon DIN EN ISO 9001 et est calibré et vérifié régulièrement en relation à un standard DKD.


|   |  |
|---|--|
|  | <p>Il est recommandé de répéter les calibrages tous les 12 mois.</p> |
|---|--|

## 23.2 Coupe-circuit miniature

Les appareils sont munis d'un fusible interne qui n'est pas accessible de l'extérieur. Si ce fusible se déclenche, consultez un spécialiste (électricien) ou le service après-vente de BINDER.

## 23.3 Définition du volume utile

Le volume utile illustré ci-dessous est calculé comme suit :



A, B, C = dimensions intérieures (largeur, hauteur, profondeur)

a, b, c = espace libre entre les parois

$$a = 0,1 * A$$

$$b = 0,1 * B$$

$$c = 0,1 * C$$

$$V_{\text{UTILÉ}} = (A - 2 * a) * (B - 2 * b) * (C - 2 * c)$$

Figure 28: Détermination du volume utile

Les données techniques se réfèrent sur le volume utile.



NE PAS placer le matériel dehors le volume utile.

NE PAS remplir le volume utile plus qu'à la moitié, pour pouvoir garantir une circulation d'air suffisante.

NE PAS diviser le volume utile avec du matériel spacieux.

NE PAS placer le matériel très proche l'un de l'autre, mais laisser de l'espace pour permettre de la circulation entre eux et ainsi la répartition homogène de la température et de l'humidité.

## 23.4 Données techniques KBF / KBF-UL

| Volume d'appareil  |       | 115  | 240  | 720  | 1020 |
|--|-------|------|------|------|------|
| <b>Dimensions extérieures</b>  |       |      |      |      |      |
| Largeur nette  | mm    | 880  | 925  | 1250 | 1250 |
| Hauteur brute (pieds/roues inclus)   | mm    | 1050 | 1460 | 1925 | 1925 |
| Profondeur nette   | mm    | 650  | 800  | 890  | 1145 |
| Profondeur brute (poignée de porte, panneau d'instrumentation, connexion et 30 mm pour câble inclus) | mm    | 730  | 880  | 970  | 1230 |
| Ecart de mur en arrière (minimum) (écarteur)   | mm    | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Ecart de mur latéral (minimum)   | mm    | 160  | 160  | 160  | 160  |
| <b>Portes</b>  |       |      |      |      |      |
| Nombre de portes   | pièce | 1    | 1    | 2    | 2    |
| Nombre de portes intérieures en verre  | pièce | 1    | 1    | 2    | 2    |
| <b>Dimensions intérieures</b>  |       |      |      |      |      |
| Largeur  | mm    | 600  | 650  | 973  | 973  |
| Hauteur  | mm    | 483  | 785  | 1250 | 1250 |
| Profondeur   | mm    | 351  | 485  | 576  | 836  |
| Volume chambre intérieure  | l     | 102  | 247  | 700  | 1020 |
| Volume total espace vapeur   | l     | 156  | 348  | 918  | 1280 |

| Volume d'appareil   |                             | 115     | 240               | 720     | 1020    |         |
|---|-----------------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|
| <b>Clayettes</b>  |                             |         |                   |         |         |         |
| Nombre de clayettes (en série)  |                             |         | 2                 | 2       | 2       | 2       |
| Nombre de clayettes (max.)  |                             |         | 5                 | 9       | 15      | 15      |
| Charge max. admissible par clayette   |                             | kg      | 30                | 30      | 45      | 45      |
| Charge totale max. admissible   |                             | kg      | 100               | 100     | 150     | 150     |
| <b>Poids</b>  |                             |         |                   |         |         |         |
| Poids d'appareil vide   |                             | kg      | 129               | 184     | 309     | 365     |
| <b>Données de température (sans humidité)</b>   |                             |         |                   |         |         |         |
| Plage de température  |                             | °C      | 0 à 70            | 0 à 70  | 0 à 70  | 0 à 70  |
| Dérive de temps de température  |                             | ± K     | 0,1               | 0,1     | 0,1     | 0,5     |
| Homogénéité spatiale  | à 25 °C                     | ± K     | 0,2               | 0,2     | 0,2     | 0,2     |
|   | à 40 °C                     | ± K     | 0,2               | 0,3     | 0,2     | 0,2     |
| Compensation maximale de chaleur à 40 °C  |                             | W       | 200               | 300     | 600     | 600     |
| <b>Données climatiques (avec humidité)</b>  |                             |         |                   |         |         |         |
| Plage de température  |                             |         | 10 à 70           | 10 à 70 | 10 à 70 | 10 à 70 |
| Dérive de temps de température  | à 25 °C / 60 % HR           | ± K     | 0,1               | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
|   | à 40 °C / 75 % HR           | ± K     | 0,1               | 0,1     | 0,1     | 0,1     |
| Homogénéité spatiale  | à 25 °C / 60 % HR           | ± K     | 0,2               | 0,3     | 0,2     | 0,2     |
|   | à 40 °C / 75 % HR           | ± K     | 0,2               | 0,3     | 0,2     | 0,2     |
| Plage d'humidité  |                             | % HR    | 10 à 80           | 10 à 80 | 10 à 80 | 10 à 80 |
| Dérive de temps d'humidité  | à 25 °C / 60 % HR           | ± % HR  | ≤ 2               | 1,5     | 1,5     | ≤ 1,5   |
|   | à 40 °C / 75 % HR           | ± % HR  | ≤ 2               | 1,5     | 1,5     | ≤ 1,5   |
| Temps de recouvrement (porte ouverte pour 30 s.)  | à 25 °C / 60 % HR           | minutes | 6                 | 5       | 16      | 11      |
|   | à 40 °C / 75 % HR           | minutes | 7                 | 11      | 17      | 12      |
| <b>Données électriques</b><br>(variantes de modèle KBF115-230V, KBF240-230V, KBF720-230V, KBF1020-230V)   |                             |         |                   |         |         |         |
| Type de protection selon la norme EN 60529  |                             | IP      | 20                | 20      | 20      | 20      |
| Tension nominale (+/-10%)   | à 50 Hz de fréquence réseau | V       | 200-230           | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
|   | à 60 Hz de fréquence réseau | V       | 200-230           | 200-230 | 200-230 | 200-230 |
| Type de courant   |                             |         | 1N~               | 1N~     | 1N~     | 1N~     |
| Tension nominale (+/-10%) 50/60 Hz  |                             | V       | 200 à 240 / 1N~   |         |         |         |
| Fiche secteur   |                             |         | Fiche de sécurité |         |         |         |
| Puissance nominale  |                             | kW      | 2,00              | 2,10    | 3,10    | 3,10    |
| Catégorie de surtension selon IEC 61010-1   |                             |         | II                | II      | II      | II      |
| Degré de pollution selon IEC 61010-1  |                             |         | 2                 | 2       | 2       | 2       |
| Coupe-circuit automatique catégorie B, 2 pôles  |                             | A       | 16                | 16      | 16      | 16      |
| <b>Données électriques déviant KBF-UL pour les Etats Unis et le Canada</b><br>(variantes de modèle KBF115UL-240V, KBF240UL-240V, KBF720UL-240V, KBF1020UL-240V) |                             |         |                   |         |         |         |
| Tension nominale (+/-10%)   | à 50 Hz de fréquence réseau | V       | 200-240           | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
|   | à 60 Hz de fréquence réseau | V       | 200-240           | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
| Type de courant   |                             |         | 2~                | 2~      | 2~      | 2~      |
| Fiche secteur   |                             | NEMA    | 6-20P             | 6-20P   | 6-20P   |         |
| <b>Données relatives à l'environnement</b>  |                             |         |                   |         |         |         |
| Niveau sonore (valeur moyenne)  |                             | dB (A)  | 52                | 52      | 53      | 56      |
| Consommation d'énergie à 40 °C / 75 % HR  |                             | Wh/h    | 470               | 650     | 620     | 650     |
| Poids de remplissage du réfrigérant R134a (GWP 1430)  |                             | kg      | 0,180             | 0,170   | 0,380   | 0,410   |



Toutes les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour les modèles standards vides à une température ambiante de +22 °C +/- 3 °C et avec une variation de la tension du secteur de +/-10%. Les données techniques sont déterminées conformément au standard d'usine BINDER Partie 2:2015 et à la norme DIN 12880:2007.

**Toutes les données sont des valeurs moyennes typiques pour les appareils produits en série. Tous droits de modifications techniques réservés.**



Si vous chargez l'appareil à capacité totale, des écarts des vitesses de chauffage et de refroidissement par rapport aux valeurs données sont possibles du fait de la charge.



L'introduction d'une source d'humidité à l'intérieur va affecter la plage minimale d'humidité.

## 23.5 Données techniques KMF

| Volume d'appareil  |        | 115        | 240        | 720        |
|--|--------|------------|------------|------------|
| <b>Dimensions extérieures</b>  |        |            |            |            |
| Largeur nette  | mm     | 880        | 925        | 1250       |
| Hauteur brute (pieds/roues inclus)   | mm     | 1050       | 1460       | 1925       |
| Profondeur nette   | mm     | 650        | 800        | 890        |
| Profondeur brute (poignée de porte, panneau d'instruments, connexion et 30 mm pour câble inclus) | mm     | 730        | 880        | 970        |
| Ecart de mur en arrière (minimum) (écarteur)   | mm     | 100        | 100        | 100        |
| Ecart de mur latéral (minimum)   | mm     | 160        | 160        | 160        |
| <b>Portes</b>  |        |            |            |            |
| Nombre de portes   | pièce  | 1          | 1          | 2          |
| Nombre de portes intérieures en verre  | pièce  | 1          | 1          | 2          |
| <b>Dimensions intérieures</b>  |        |            |            |            |
| Largeur  | mm     | 600        | 650        | 973        |
| Hauteur  | mm     | 483        | 785        | 1250       |
| Profondeur   | mm     | 351        | 485        | 576        |
| Volume chambre intérieure  | l      | 102        | 247        | 700        |
| Volume total espace vapeur   | l      | 156        | 348        | 918        |
| <b>Clayettes</b>   |        |            |            |            |
| Nombre de clayettes (en série)   |        | 1          | 1          | 1          |
| Nombre de clayettes (max.)   |        | 5          | 9          | 15         |
| Charge max. admissible par clayette  | kg     | 30         | 30         | 45         |
| Charge totale max. admissible  | kg     | 100        | 100        | 150        |
| <b>Poids</b>   |        |            |            |            |
| Poids d'appareil vide  | kg     | 127        | 179        | 295        |
| <b>Données de température (sans humidité)</b>  |        |            |            |            |
| Plage de température   | °C     | -10 à +100 | -10 à +100 | -10 à +100 |
| Temps moyen d'échauffement selon IEC 60068-3-5   | K/min. | 1,3        | 0,8        | 0,7        |
| Temps moyen de refroidissement selon IEC 60068-3-5   | K/min. | 0,5        | 0,4        | 0,4        |
| Temps d'échauffement de -10 °C à +100 °C   | min.   | 85         | 140        | 155        |
| Temps de refroidissement de +100 °C à -10 °C   | min.   | 240        | 360        | 350        |
| Compensation de chaleur maximale à 25 °C   | W      | 150        | 200        | 450        |



| Volume d'appareil  |                                       | 115       | 240       | 720       |         |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Données climatiques (avec humidité)</b>   |                                       |           |           |           |         |
| Plage de température   | °C                                    | +10 à +90 | +10 à +90 | +10 à +90 |         |
| Dérive/temps *)  | ± K                                   | 0,1 à 0,3 | 0,1 à 0,3 | 0,1 à 0,5 |         |
| Homogénéité spatiale *)  | ± K                                   | 0,2 à 1,0 | 0,1 à 1,0 | 0,1 à 1,0 |         |
| Plage d'humidité   | % HR                                  | 10 à 98   | 10 à 98   | 10 à 98   |         |
| Dérive/ temps de l'humidité *)   | ± % HR                                | ≤ 2,5     | ≤ 2       | ≤ 2       |         |
| Plage de température du point de rosée   | °C                                    | +5 à +90  | +5 à +90  | +5 à +90  |         |
| <b>Données électriques</b><br>(variantes de modèle KMF115-230V, KMF240-230V, KMF720-230V)  |                                       |           |           |           |         |
| Type de protection selon la norme EN 60529   | IP                                    | 20        | 20        | 20        |         |
| Tension nominale (+/-10%)  | à 50 Hz de fréquence réseau           | V         | 200-230   | 200-230   | 200-230 |
|  | à 60 Hz de fréquence réseau           | V         | 200-230   | 200-230   | 200-230 |
| Type de courant  |                                       | 1N~       | 1N~       | 1N~       |         |
| Fiche secteur  | Fiche de prise de courant de sécurité |           |           |           |         |
| Puissance nominale   | kW                                    | 2,00      | 2,10      | 3,10      |         |
| Catégorie de surtension selon IEC 61010-1  |                                       |           | II        | II        |         |
| Degré de pollution selon IEC 61010-1   |                                       |           | 2         | 2         |         |
| Coupe-circuit automatique catégorie B, 2 pôles   | A                                     | 16        | 16        | 16        |         |
| <b>Données électriques déviant KMF pour les Etats Unis et le Canada</b><br>(variantes de modèle KMF115-240V, KMF240-240V, KMF720-240V) |                                       |           |           |           |         |
| Tension nominale (+/-10%)  | à 50 Hz de fréquence réseau           | V         | 200-240   | 200-240   | 200-240 |
|  | à 60 Hz de fréquence réseau           | V         | 200-240   | 200-240   | 200-240 |
| Type de courant  |                                       | 2~        | 2~        | 2~        |         |
| Fiche secteur  | NEMA                                  | 6-20P     | 6-20P     | 6-20P     |         |
| <b>Données relatives à l'environnement</b>   |                                       |           |           |           |         |
| Niveau sonore (valeur moyenne)   | dB (A)                                | 52        | 52        | 56        |         |
| Consommation d'énergie à 85 °C / 85 % HR   | Wh/h                                  | 570       | 570       | 900       |         |
| Poids de remplissage du réfrigérant R134a (GWP 1430)   | kg                                    | 0,180     | 0,240     | 0,430     |         |

\*) en fonction de la valeur de consigne

Toutes les caractéristiques techniques sont valables uniquement pour les modèles standards vides à une température ambiante de +22 °C +/- 3 °C et avec une variation de la tension du secteur de +/-10%. Les données techniques sont déterminées conformément au standard d'usine BINDER Partie 2 :2015 et à la norme DIN 12880 :2007.

**Toutes les indications sont des valeurs moyennes typiques pour les appareils produits en série. Tous droits de modifications techniques réservés.**



A une température de consigne de < 0 °C, le givre sur les vaporisateurs diminue la puissance frigorifique. Pour cette raison exécutez un dégivrage régulier, par ex. une fois par semaine.



Si vous chargez l'appareil à capacité totale, des écarts des vitesses de chauffage et de refroidissement par rapport aux valeurs données sont possibles du fait de la charge.



L'introduction d'une source d'humidité à l'intérieur va affecter la plage minimale d'humidité.

## 23.6 Equipement et options (extrait)



L'appareil doit être opéré uniquement avec des pièces accessoires originales BINDER ou avec des pièces accessoires d'autres fournisseurs autorisés par BINDER. L'utilisateur est responsable de tout risque lors de l'utilisation de pièces accessoires non autorisées.

| Equipement standard   |
|---|
| Régulateur de programmes à microprocesseur avec technologie à deux canaux pour le contrôle de la température et de l'humidité |
| Interface de communication Ethernet   |
| Sécurité de surchauffe classe 3.1 selon la norme DIN 12880 :2007  |
| Porte vitrée intérieure avec joint de porte   |
| Système de refroidissement DCT™ avec réfrigérant R134a  |
| Système d'humidification / déshumidification contrôlé *) par microprocesseur (plage d'humidité: voir diagrammes)              |
| Volumes 240, 720 et 1020: 4 roues dont 2 avec freins de blocage   |
| 1 clayette (KMF) / 2 clayettes (KBF / KBF-UL) en acier inox   |
| Passage de câble 30 mm avec bouchon en silicone   |

\*) Pour l'installation, prévoir une conduite d'alimentation en eau (1 à 10 bar) (chap. 4.3). S'il n'y a pas d'alimentation domestique en eau appropriée disponible, l'alimentation peut se faire manuellement en remplissant une nourrice d'eau (option, chap. 19.6). Par ailleurs, prévoir une conduite d'évacuation d'eau à une distance maximale de 3 m et une hauteur maximale d'un mètre (chap. 4.2).

| Options / Accessoires   |
|---|
| Clayettes en acier inox   |
| Clayette perforée en acier inox   |
| Clayette renforcée en acier inox avec consolidation de clayettes  |
| Consolidations de clayette (4 pièces)   |
| KMF : Chambre intérieure renforcée avec 2 clayettes renforcées  |
| Sécurité de haute / basse température classe 3.3 selon la norme DIN 12880 :2007                                   |
| Serrure de porte  |
| Passage de câble 30 mm ou 50 mm ou 100 mm, bouchon en silicone  |
| Sorties analogiques pour la température et l'humidité 4-20 mA avec prise femelle DIN (6-pôles), prise mâle inclus |
| Affichage de la température d'échantillon avec capteur de température Pt 100 flexible                             |
| Interface RS485   |
| Nourrices d'eau fraîche et d'eau usée externes (20 l chacune)   |
| BINDER Pure Aqua Service  |
| Cartouche pour BINDER Pure Aqua Service   |
| Kit de sécurité contre les ruptures au niveau du tuyau et clapet de non-retour, déjà monté (BINDER Individual)    |
| KBF : Convertisseur de tension pour l'opération à 115 V   |
| Certificat de calibrage de température et d'humidité  |
| Mesure spatiale de température et d'humidité avec certificat  |
| Mesure spatiale de température et d'humidité selon la norme DIN 12880:2007 avec certificat                        |
| Documentation de qualification  |

## 23.7 Pièces de rechange et accessoires (extrait)



La BINDER GmbH n'est responsable pour les propriétés de sécurité de l'appareil que si tous les travaux de maintenance et la remise en bon état sont effectués par des électriciens compétents ou par des spécialistes autorisés par BINDER, et si des pièces influençant la sécurité de l'appareil sont, en cas de défaillance, remplacés par des pièces de rechange originales. L'utilisateur est responsable de tout risque lors de l'utilisation de pièces accessoires non autorisées.

| Volume d'appareil  | 115             | 240       | 720       | 1020      |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Dénomination   | N° de référence |           |           |           |
| Clayette en acier inox   | 6004-0112       | 6004-0101 | 6004-0106 | 6004-0143 |
| Clayette perforée en acier inox                                  | 6004-0115       | 6004-0040 | 8009-0486 | 8009-0792 |
| Clayette renforcée en acier inox avec consolidation de clayettes | 8012-0700       | 8012-0638 | 8012-0674 | 8012-0968 |
| Consolidations de clayette (4 pièces)                            | 8012-0620       | 8012-0620 | 8012-0620 | 8012-0620 |
| Joint de la porte en verre                                       | 6005-0204       | 6005-0149 | 6005-0198 | 6005-0198 |
| Joint de porte en silicone (chambre)                             | 6005-0207       | 6005-0147 | 6005-0196 | 6005-0196 |
| Joint de porte en silicone (porte extérieure)                    | 6005-0203       | 6005-0161 | 6005-0197 | 6005-0197 |
| Joint de porte intermédiaire en silicone                         | ---             | ---       | 6005-0192 | 6005-0250 |


| Dénomination   | N° de référence   |
|--|-------------------|
| Bouchon en silicone pour passage de câble, d30                         | 6016-0035         |
| Nourrices d'eau fraîche et d'eau usée externes (20 l chacune)          | 8012-0643         |
| BINDER Pure Aqua Service   | 8012-0759         |
| Cartouche pour BINDER Pure Aqua Service                                | 6011-0165         |
| Kit de sécurité contre les ruptures du tuyau avec clapet de non-retour | BINDER Individual |
| Convertisseur de tension pour l'opération à 115 V (option pour KBF)    | 8009-0821         |
| Produit nettoyant neutre 1 kg  | 1002-0016         |

| Service de validation                                      | N° de référence |
|--|-----------------|
| Documentation de qualification IQ-OQ (version imprimée)    | 7007-0002       |
| Documentation de qualification IQ-OQ (version digitale)    | 7057-0002       |
| Documentation de qualification IQ-OQ-PQ (version imprimée) | 7007-0006       |
| Documentation de qualification IQ-OQ-PQ (version digitale) | 7057-0006       |
| Exécution de la qualification IQ-OQ                        | DL420300        |
| Exécution de la qualification IQ-OQ-PQ                     | DL440500        |

| Service de calibrage  | N° de référence |
|---|-----------------|
| Certificat de calibrage de température (1 point de mesure)  | DL300301        |
| Mesure spatiale de température et d'humidité avec certificat (9 points de mesure de température et 1 point de mesure d'humidité)  | DL300309        |
| Mesure spatiale de température et d'humidité avec certificat (18 points de mesure de température et 1 point de mesure d'humidité) | DL300318        |
| Mesure spatiale de température et d'humidité avec certificat (27 points de mesure de température et 1 point de mesure d'humidité) | DL300327        |


Pour des informations sur les composants non énumérés ici, s'il vous plaît contacter le S.A.V. BINDER.

### 23.8 Plan des côtes, volume 115




[mm]

### 23.9 Plan des côtes, volume 240




[mm]

### 23.10 Plan des côtes, volume 720



[mm]

### 23.11 Plan des côtes, volume 1020



## 24. Certificats et déclarations de conformité

### 24.1 Déclaration de conformité UE pour KBF



**CE** EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration de conformité UE / Declaración de conformidad UE / Dichiarazione di conformità UE / Декларация соответствия EU

|   |  |
|---|--|
| Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabbicante / Производитель | BINDER GmbH  |
| Anschrift / Address / Adresse / Dirección / Indirizzo / Адрес                   | Im Mittleren Ösch 5, 78532 Tuttlingen, Germany   |
| Produkt / Product / Produit / Producto / Prodotto / Продукт                     | Konstantklimaschränke<br>Constant climate chambers<br>Enceintes climatiques pour des conditions constantes<br>Cámaras de clima constante<br>Camere per condizioni climatiche costanti<br>Климатическая камера постоянных условий |
| Typenbezeichnung / Type / Type / Tipo / Tipo / Тип                              | KBF 115, KBF 240, KBF 720, KBF 1020 (E6)   |
| Art. No. / Art. no. / Réf. / Art. Nº / Art. n. / № apr.                         | 9020-0320, 9120-0320, 9020-0321, 9120-0321<br>9020-0322, 9120-0322, 9020-0323, 9120-0323<br>9020-0324, 9120-0324, 9020-0325, 9120-0325<br>9020-0326, 9120-0326, 9020-0327, 9120-0327   |

Die oben beschriebenen Maschinen sind konform mit folgenden EG/EU-Richtlinien (gemäß Veröffentlichung im Amtsblatt der europäischen Kommission):

The machines described above are in conformity with the following EC/EU Directives (as published in the Official Journal of the European Union):

Les machines décrites ci-dessus sont conformes aux directives CE/UE suivantes (selon leur publication dans le Journal officiel de l'Union européenne):

La máquina descrita arriba cumple con las siguientes directivas de la CE/UE (publicados en el Diario oficial de la Unión Europea):

Le macchine sopra descritte sono conforme alle seguenti direttive CE/UE (secondo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Commissione europea):

Машина, указанная выше, полностью соответствует следующим регламентам ЕС/ЕУ (опубликованным в Официальном журнале Европейского Содружества):

- 2006/42/EC**  
 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG / Machinery directive 2006/42/EC / Directive Machines 2006/42/EC / Directiva 2006/42/CE (Máquinas) / Direttiva macchine 2006/42/CE / Директива о машинах 2006/42/EC
- 2014/30/EU**  
 EMV-Richtlinie 2014/30/EU / EMC Directive 2014/30/EU / Directive CEM 2014/30/UE / Directiva CEM 2014/30/UE / Direttiva EMC 2014/30/UE / Директива ЭМС 2014/30/EU
- 2011/65/EU, (EU) 2015/863**  
 RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 / RoHS Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863 / Directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863 / Directivas RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863 / Direttive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863 / Директивы RoHS 2011/65/EU и (EU) 2015/863

1 / 3

BINDER GmbH  
Im Mittleren Ösch 5  
78502 Tuttlingen  
Deutschland

Tel: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Peter M. Binder  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150  
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen  
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

Kreissparkasse Tuttlingen  
IBAN: DE05 6435 0070 0000 0022 66  
SWIFT: SOLA DE 31TUT  
Deutsche Bank Tuttlingen  
IBAN: DE56 6537 0075 0213 8709 00  
SWIFT: DEUT DE 33653



Die oben beschriebenen Maschinen entsprechen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der genannten EG/EU-Richtlinien.

The machines described above are conform to the mentioned EC/EU directives in regard to the relevant safety and health demands due to their conception and style of construction as well as to the version put onto market by us.

Les machines décrites ci-dessus correspondent aux demandes de sécurité et de santé des directives citées de la CE/UE due à leur conception et construction et dans la réalisation mise sur le marché par nous.

Las máquinas descritas arriba se corresponden con los requisitos básicos pertinentes de seguridad y salud de las citadas directivas de la CE/UE debido a su concepción y fabricación, así como a la realización llevada a cabo por nosotros.

Le macchine sopra descritte sono conforme ai requisiti essenziali di sanità e sicurezza pertinenti delle summenzionate direttive CE/UE in termini di progettazione, tipo di costruzione ed esecuzione messa da noi in circolazione.

Машины описано выше, соответствует указанным директивам ЕС/ЕУ в отношении требований соответствующей безопасности и здоровья по концепции и конструкции так же как и версия, применяемая нами на рынке.

Die oben beschriebenen Maschinen tragen entsprechend die Kennzeichnung CE.

The machines described above, corresponding to this, bear the CE-mark.

Les machines décrits ci-dessus, en correspondance, portent l'indication CE.

Las máquinas descritas arriba, en conformidad, llevan la indicación CE.

Le macchine sopra descritte sono contrassegnate dal marchio CE.

Машины описано выше, в соответствии с изложенным выше маркированы знаком CE.

Die oben beschriebenen Maschinen sind konform mit folgenden harmonisierten Normen:

The machines described above are in conformity with the following harmonized standards:

Les machines décrits ci-dessus sont conformes aux normes harmonisées suivantes:

Las máquinas descritas arriba cumplen con las siguientes normas:

Le macchine sopra descritte sono conforme alle seguenti normative armonizzate:

Машины описано выше, полностью соответствуют следующим стандартам:

2 / 3

|  |
|--|
| Sicherheit / Safety / Sécurité / Seguridad / Sicurezza / Нормативы по безопасности   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EN ISO 12100:2010 + Corr. 1:2011</li><li>• EN ISO 13732-1:2008</li><li>• EN 60204-1:2018</li></ul> |
| EMV / EMC / CEM / CEM / EMC / ЭМС  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 61326-1:2013</li></ul>  |
| RoHS   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EN IEC 63000:2018</li></ul>  |

78532 Tuttlingen, 01.06.2022

BINDER GmbH



P. Wimmer  
Vice President  
Vice President  
Vice président  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Вице-президент



J. Bollaender  
Leiter F & E und Dokumentationsbevollmächtigter  
Director R & D and documentation representative  
Chef de service R&D et autorisé de documentation  
Responsable I & D y representante de documentación  
Direttore R & D e responsabile della documentazione  
Глава департамента R&D представитель документации

3 / 3

BINDER GmbH  
Im Mittleren Ösch 5  
78502 Tuttlingen  
Deutschland

Tel: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Peter M. Binder  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150  
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen  
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

Kreissparkasse Tuttlingen  
IBAN: DE05 6435 0070 0000 0022 66  
SWIFT: SOLA DE 31TUT  
Deutsche Bank Tuttlingen  
IBAN: DE56 6537 0075 0213 8709 00  
SWIFT: DEUT DE 33653

## 24.2 Déclaration de conformité UE pour KMF



**CE** EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration de conformité UE / Declaración de conformidad UE / Dichiarazione di conformità UE / Декларация соответствия EU

|   |  |
|---|--|
| Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabbicante / Производитель | BINDER GmbH  |
| Anschrift / Address / Adresse / Dirección / Indirizzo / Адрес                   | Im Mittleren Ösch 5, 78532 Tuttlingen, Germany   |
| Produkt / Product / Produit / Producto / Prodotto / Продукт                     | Konstantklimaschränke<br>Constant climate chambers<br>Enceintes climatiques pour des conditions constantes<br>Cámaras de clima constante<br>Camere per condizioni climatiche costanti<br>Климатическая камера постоянных условий |
| Typenbezeichnung / Type / Type / Tipo / Tipo / Тип                              | KMF 115, KMF 240, KMF 720 (E6)   |
| Art. No. / Art. no. / Réf. / Art. N° / Art. n. / № арт.                         | 9020-0341, 9120-0341, 9020-0342, 9120-0342<br>9020-0343, 9120-0343, 9020-0344, 9120-0344<br>9020-0345, 9120-0345, 9020-0346, 9120-0346   |

Die oben beschriebenen Maschinen sind konform mit folgenden EG/EU-Richtlinien (gemäß Veröffentlichung im Amtsblatt der europäischen Kommission):

The machines described above are in conformity with the following EC/EU Directives (as published in the Official Journal of the European Union):

Les machines décrites ci-dessus sont conformes aux directives CE/UE suivantes (selon leur publication dans le Journal officiel de l'Union européenne):

La máquina descrita arriba cumple con las siguientes directivas de la CE/UE (publicados en el Diario oficial de la Unión Europea):

Le macchine sopra descritte sono conforme alle seguenti direttive CE/UE (secondo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Commissione europea):

Машина, указанная выше, полностью соответствует следующим регламентам ЕС/ЕУ (опубликованным в Официальном журнале Европейского Содружества):

- **2006/42/EC**  
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG / Machinery directive 2006/42/EC / Directive Machines 2006/42/EC / Directiva 2006/42/CE (Máquinas) / Direttiva macchine 2006/42/CE / Директива о машинах 2006/42/EC
- **2014/30/EU**  
EMV-Richtlinie 2014/30/EU / EMC Directive 2014/30/EU / Directive CEM 2014/30/UE / Directiva CEM 2014/30/UE / Direttiva EMC 2014/30/UE / Директива ЭМС 2014/30/EU
- **2011/65/EU, (EU) 2015/863**  
RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und (EU) 2015/863 / RoHS Directives 2011/65/EU and (EU) 2015/863 / Directives RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863 / Direttive RoHS 2011/65/UE y (UE) 2015/863 / Direttive RoHS 2011/65/UE et (UE) 2015/863 / Директивы RoHS 2011/65/EU и (EU) 2015/863

1 / 3

BINDER GmbH  
Im Mittleren Ösch 5  
78502 Tuttlingen  
Deutschland

Tel: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Peter M. Binder  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150  
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen  
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

Kreissparkasse Tuttlingen  
IBAN: DE05 6435 0070 0000 0022 66  
SWIFT: SOLA DE 31TUT  
Deutsche Bank Tuttlingen  
IBAN: DE56 6537 0075 0213 8709 00  
SWIFT: DEUT DE 33653

Die oben beschriebenen Maschinen entsprechen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der genannten EG/EU-Richtlinien.

The machines described above are conform to the mentioned EC/EU directives in regard to the relevant safety and health demands due to their conception and style of construction as well as to the version put onto market by us.

Les machines décrites ci-dessus correspondent aux demandes de sécurité et de santé des directives citées de la CE/UE due à leur conception et construction et dans la réalisation mise sur le marché par nous.

Las máquinas descritas arriba se corresponden con los requisitos básicos pertinentes de seguridad y salud de las citadas directivas de la CE/UE debido a su concepción y fabricación, así como a la realización llevada a cabo por nosotros.

Le macchine sopra descritte sono conforme ai requisiti essenziali di sanità e sicurezza pertinenti delle summenzionate direttive CE/UE in termini di progettazione, tipo di costruzione ed esecuzione messa da noi in circolazione.

Машины описано выше, соответствует указанным директивам ЕС/ЕУ в отношении требований соответствующей безопасности и здоровья по концепции и конструкции так же как и версия, применяемая нами на рынке.

Die oben beschriebenen Maschinen tragen entsprechend die Kennzeichnung CE.

The machines described above, corresponding to this, bear the CE-mark.

Les machines décrits ci-dessus, en correspondance, portent l'indication CE.

Las máquinas descritas arriba, en conformidad, llevan la indicación CE.

Le macchine sopra descritte sono contrassegnate dal marchio CE.

Машины описано выше, в соответствии с изложенным выше маркированы знаком CE.

Die oben beschriebenen Maschinen sind konform mit folgenden harmonisierten Normen:

The machines described above are in conformity with the following harmonized standards:

Les machines décrits ci-dessus sont conformes aux normes harmonisées suivantes:

Las máquinas descritas arriba cumplen con las siguientes normas:

Le macchine sopra descritte sono conforme alle seguenti normative armonizzate:

Машины описано выше, полностью соответствуют следующим стандартам:

|  |
|--|
| Sicherheit / Safety / Sécurité / Seguridad / Sicurezza / Нормативы по безопасности   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EN ISO 12100:2010 + Corr. 1:2011</li><li>• EN ISO 13732-1:2008</li><li>• EN 60204-1:2018</li></ul> |
| EMV / EMC / CEM / CEM / EMC / ЭМС  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EN 61326-1:2013</li></ul>  |
| RoHS   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EN IEC 63000:2018</li></ul>  |

78532 Tuttlingen, 01.06.2022

BINDER GmbH



P. Wimmer  
Vice President  
Vice President  
Vice président  
Vicepresidente  
Vicepresidente  
Вице-президент



J. Bollaender  
Leiter F & E und Dokumentationsbevollmächtigter  
Director R & D and documentation representative  
Chef de service R&D et autorisé de documentation  
Responsable I & D y representante de documentación  
Direttore R & D e responsabile della documentazione  
Глава департамента R&D представитель документации

3 / 3

BINDER GmbH  
Im Mittleren Ösch 5  
78502 Tuttlingen  
Deutschland

Tel: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Peter M. Binder  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150  
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen  
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

Kreissparkasse Tuttlingen  
IBAN: DE05 6435 0070 0000 0022 66  
SWIFT: SOLA DE 31TUT  
Deutsche Bank Tuttlingen  
IBAN: DE56 6537 0075 0213 8709 00  
SWIFT: DEUT DE 33653



## 24.3 Déclaration de conformité UKCA pour KBF



|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>UK<br/>CA</b> | <b>UKCA Declaration of Conformity</b> |
|------------------|---------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Name and address of manufacturer                 | BINDER GmbH<br>Im Mittleren Ösch 5, 78532 Tuttlingen, Germany                            |
| Name and address of UK Authorised Representative | Comply Express Ltd<br>Unit C2, Coalport House, Stafford Park 1, Telford TF3 3BD          |
| Object of the Declaration                        | Constant climate chambers  |
| Type Designation                                 | KBF 115, KBF 240, KBF 720, KBF 1020 (E6)   |
| BINDER Art. No.                                  | 9020-0320, 9120-0320, 9020-0322, 9120-0322<br>9020-0324, 9120-0324, 9020-0326, 9120-0326 |



The Objects of the Declaration described above are in conformity with the relevant UK Regulations and UK Guidelines:

- **Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**  
Statutory Instruments 2008 No. 1597 – Health and safety
- **Electromagnetic Compatibility Regulations 2016**  
Statutory Instruments 2016 No. 1091 – Electromagnetic Compatibility
- **The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012**  
Statutory Instruments 2012 No. 3032 – Environmental Protection

References of standards and/or technical specifications applied for this Declaration of Conformity, or parts thereof:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>S.I. 2008 No. 1597:</b> | EN ISO 12100:2010<br>EN ISO 13732-1:2008<br>EN 60204-1:2018 |
| <b>S.I. 2016 No. 1091:</b> | EN 61326-1:2013   |
| <b>S.I. 2012 No. 3032:</b> | EN IEC 63000:2018   |

This Declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

|            |            |   |  |             |
|------------|------------|---|--|-------------|
| Tuttlingen | 27.06.2022 |  |  |             |
| Place      | Date       | P. Wimmer<br>Vice President   | J. Bollaender<br>Director R & D  | BINDER GmbH |

BINDER GmbH  
Im Mittleren Ösch 5  
78502 Tuttlingen  
Deutschland

Tel: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Peter M. Binder  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150  
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen  
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

Kreissparkasse Tuttlingen  
IBAN: DE05 6435 0070 0000 0022 66  
SWIFT: SOLA DE 31TUT  
Deutsche Bank Tuttlingen  
IBAN: DE56 6537 0075 0213 8709 00  
SWIFT: DEUT DE 33653

## 24.4 Déclaration de conformité UKCA pour KMF



|   |   |
|---|---|
|  | <h3>UKCA Declaration of Conformity</h3> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| Name and address of manufacturer                 | BINDER GmbH<br>Im Mittleren Ösch 5, 78532 Tuttlingen, Germany                   |
| Name and address of UK Authorised Representative | Comply Express Ltd<br>Unit C2, Coalport House, Stafford Park 1, Telford TF3 3BD |
| Object of the Declaration                        | Constant climate chambers   |
| Type Designation                                 | KMF 115, KMF 240, KMF 720 (E6)  |
| BINDER Art. No.                                  | 9020-0341, 9120-0341, 9020-0343,<br>9120-0343, 9020-0345, 9120-0345,            |

The Objects of the Declaration described above are in conformity with the relevant UK Regulations and UK Guidelines:

- **Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**  
Statutory Instruments 2008 No. 1597 – Health and safety
- **Electromagnetic Compatibility Regulations 2016**  
Statutory Instruments 2016 No. 1091 – Electromagnetic Compatibility
- **The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012**  
Statutory Instruments 2012 No. 3032 – Environmental Protection

References of standards and/or technical specifications applied for this Declaration of Conformity, or parts thereof:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>S.I. 2008 No. 1597:</b> | EN ISO 12100:2010<br>EN ISO 13732-1:2008<br>EN 60204-1:2018 |
| <b>S.I. 2016 No. 1091:</b> | EN 61326-1:2013   |
| <b>S.I. 2012 No. 3032:</b> | EN IEC 63000:2018   |

This Declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Tuttlingen 27.06.2022

|       |      |  |   |             |
|-------|------|--|---|-------------|
| Place | Date | <br>P. Wimmer<br>Vice President | <br>J. Bollaender<br>Director R & D | BINDER GmbH |
|-------|------|--|---|-------------|

BINDER GmbH  
Im Mittleren Ösch 5  
78502 Tuttlingen  
Deutschland

Tel: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 0  
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 05 - 100  
info@binder-world.com  
www.binder-world.com

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Peter M. Binder  
Amtsgericht Stuttgart, HRB 727150  
Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen  
Ust.-ID.-Nr.: DE815021304

Kreissparkasse Tuttlingen  
IBAN: DE05 6435 0070 0000 0022 66  
SWIFT: SOLA DE 31TUT  
Deutsche Bank Tuttlingen  
IBAN: DE56 6537 0075 0213 8709 00  
SWIFT: DEUT DE 55653

## 24.5 Certificat pour la marque de conformité GS de la « Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV) » (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles)

Zertifikat  
Nr. **NV 20122**  
vom 29.01.2021



### GS-Zertifikat

Name und Anschrift des  
Zertifikatsinhabers:  
(Auftraggeber)

**Binder GmbH**  
Im Mittleren Ösch 5  
78532 Tuttlingen

Produktbezeichnung:

**Klimaschränke Klima- und Kühlbrutschränke**

Typ:

KBW P 240, KBF P 720, KBF LQC 240, KBF LQC 720, KBWF 240, KBWF 720, KBF 115, KBF 240, KBF 720, KMF 115, KMF 240, KMF 720, KBW 240, KBW 400, KBW 720, KB 23, KB 53, KB 115, KB 240, KB 400, KB 720, KBF 1020, KBF 115 - DC, KBF 115 - DCL

Prüfgrundlage:

GS-NV 5:2019/08 Prüfgrundsätze für Kühl- und Gefriermaschinen für Industrie und Gewerbe

Zugehöriger Prüfbericht:

Prüfbericht zum Zertifikat NV 20122

Weitere Angaben:

Das Zertifikat bezieht sich auf die im zugehörigen Prüfbericht beschriebene Ausführung des Produkts.  
Nachfolgebescheinigung zu denjenigen mit den Prüfnummern NV 15127 und NV 17216

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Zertifikatsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis einschließlich:

**21.06.2025**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.





Rückseite GS-Zertifikat: NV 20122

### GS-Zeichen



Normalausführung



Bei einer Höhe von 20 mm oder weniger  
auch zulässige Ausführung

1. Der Zertifikatsinhaber hat die Voraussetzungen einzuhalten, die bei der Herstellung des umseitig genannten Produktes zu beachten sind, um die Übereinstimmung mit dem geprüften Baumuster zu gewährleisten.
2. Die Prüf- und Zertifizierungsstelle des Fachbereichs Nahrungsmittel führt in regelmäßigen Abständen Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung und rechtmäßigen Verwendung des GS-Zeichens durch.
3. Die für die Herstellung verantwortliche Person hat sich zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Nummer 1 und Duldung der Kontrollmaßnahmen verpflichtet.
4. Die Prüf- und Zertifizierungsstelle entzieht dem Zertifikatsinhaber die Zuerkennung des GS-Zeichens, wenn sich die Anforderungen nach § 21 Absatz 1 Produktsicherheitsgesetz geändert haben oder die Voraussetzungen nach Nummer 1 nicht eingehalten werden.
5. Das GS-Zeichen darf nur verwendet und mit ihm darf nur geworben werden, wenn die Voraussetzungen nach § 22 Produktsicherheitsgesetz erfüllt sind.

## 25. Déclaration de l'absence de nocivité

### 25.1 Pour les appareils situés à l'extérieur des Etats Unis et du Canada

#### Déclaration concernant la sécurité et l'absence des produits nocifs

Erklärung zur Sicherheit und gesundheitlichen Unbedenklichkeit

La sécurité et la santé de nos collaborateurs, le décret concernant des matières dangereuses (GefStofV), et les prescriptions concernant la sécurité du lieu de travail rendent nécessaire que vous remplissiez ce formulaire pour tous les produits retournés.

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, die Gefahrstoffverordnung GefStofV und die Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz machen es erforderlich, dass dieses Formblatt für alle Produkte, die an uns reventgeschickt werden, ausgefüllt wird.



Sans ce formulaire complètement rempli, nous ne pouvons pas effectuer aucune réparation.  
Ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblattes ist eine Reparatur nicht möglich.

- Envoyez-nous à l'avance une copie de ce formulaire soit par télécopie (No. +49 (0) 7462 2005 93555), soit par courrier. Ainsi nous avons l'information avant la réception de l'appareil/la pièce. Envoyez une deuxième copie avec l'appareil/la pièce retourné. Veuillez informer éventuellement le transporteur.

Eine vollständig ausgefüllte Kopie dieses Formblattes soll per Telefax (Nr. +49 (0) 7462 2005 93555) oder Brief vorab an uns gesandt werden, so dass die Information vorliegt, bevor das Gerät/Bauteil eintrifft. Eine weitere Kopie soll dem Gerät/Bauteil beigelegt sein. Ggf. ist auch die Spedition zu informieren.

- Une information incomplète ou l'inobservance de ce déroulement retardent le traitement de l'affaire. Veuillez comprendre ces mesures de sécurité obligatoires sur lesquelles nous n'avons aucune influence, et veuillez nous aider à accélérer le procédé.

Unvollständige Angaben ou Nichteinhalten dieses Ablaufs führen zwangsläufig zu beträchtlichen Verzögerungen in der Abwicklung. Bitte haben Sie Verständnis für Maßnahmen, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen und helfen Sie mit, den Ablauf zu beschleunigen.

- **Veuillez remplir complètement!**

Bitte unbedingt vollständig ausfüllen!

|            |   |
|------------|---|
| <b>1.</b>  | <b>Modèle d'appareil/pièce:</b> / Gerät / Bauteil / Typ:  |
| <b>2.</b>  | <b>No. de série</b> / Serien-Nr.:   |
| <b>3.</b>  | <b>Description des matières utilisées/matières biologiques</b> / Einzelheiten über die eingesetzten Substanzen/biologische Materialien: |
| <b>3.1</b> | <b>Désignations</b> / Bezeichnungen:  |
| a)         | _____   |
| b)         | _____   |
| c)         | _____   |
| <b>3.2</b> | <b>Précautions à prendre lors de l'utilisation de ces substances</b> / Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit diesen Stoffen:               |
| a)         | _____   |
| b)         | _____   |
| c)         | _____   |

**3.3 Précautions à prendre lors du contact avec des personnes ou lors du dégagement /**  
Maßnahmen bei Personenkontakt ou Freisetzung:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

**3.4 D'autres informations importantes à suivre /** Weitere zu beachtende und wichtige Informationen:

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**4. Déclaration concernant le danger des matières (veuillez marquer) /**  
Erklärung zur Gefährlichkeit der Stoffe (bitte Zutreffendes ankreuzen) :

**4.1 Concernant des matières non toxiques, non radioactives, non dangereuses du point de vue biologique /** für nicht giftige, nicht radioaktive, biologisch ungefährliche Stoffe:

**Nous assurons que l'appareil/la pièce mentionné en dessus ... /** Wir versichern, dass o.g. Gerät/Bauteil...

- ne contient ni des matières toxiques ni autrement dangereuses et n'a pas été exposé à de telles matières / weder giftige noch sonstige gefährliche Stoffe enthält ou solche anhaften.
- des produits éventuels de réaction ne sont ni toxiques ni dangereux / auch evtl. entstandene Reaktionsprodukte weder giftig sind noch sonst eine Gefährdung darstellen.
- des résidus éventuels des matières dangereuses ont été éliminés / evtl. Rückstände von Gefahrstoffen entfernt wurden.

**4.2 Concernant des matières toxiques, radioactives, dangereuses du point de vue biologique ou autrement /** für giftige, radioaktive, biologisch bedenkliche bzw. gefährliche Stoffe ou anderweitig gefährliche Stoffe.

**Nous assurons que ... /** Wir versichern, dass ...

- les matières dangereuses qui ont été en contact avec l'appareil/la pièce mentionné en dessus, sont mentionnées sous 3.1 et que toutes les indications sont complètes et correctes / die gefährlichen Stoffe, die mit dem o.g. Gerät/Bauteil in Kontakt kamen, in 3.1 aufgelistet sind und alle Angaben vollständig sind.
- l'appareil / la pièce n'a pas été en contact avec de la radioactivité / das Gerät/Bauteil nicht mit Radioaktivität in Berührung kam

**5. Transport/transporteur /** Transportweg/Spediteur:

Expédition par (Nom du transporteur, etc.) / Versendung durch (Name Spediteur o.ä.)

Date de l'expédition à BINDER GmbH / Tag der Absendung an BINDER GmbH:

**Nous déclarons que nous avons pris les mesures suivants / Wir erklären, dass folgende Maßnahmen getroffen wurden:**

- que toutes les matières dangereuses ont été éliminées de l'appareil et de ses des parts et qu'il n'y a donc pas de risque pour les personnes correspondantes lors de manipulation ou de réparation / das Gerät/Bauteil wurde von Gefahrstoffen befreit, so dass bei Handhabung/Reparaturen für die betreffenden Person keinerlei Gefährdung besteht
- l'appareil a été bien emballé et complètement marqué / das Gerät wurde sicher verpackt und vollständig gekennzeichnet.
- le transporteur a été informé concernant le danger de l'envoi (si nécessaire) / der Spediteur wurde (falls vorgeschrieben) über die Gefährlichkeit der Sendung informiert.

Nous nous engageons à prendre toutes les responsabilités envers la société BINDER en cas d'information fausse ou incomplète et à exempter la société BINDER de demandes éventuelles de dommages-intérêts de tierces personnes / Wir versichern, dass wir gegenüber BINDER für jeden Schaden, der durch unvollständige und unrichtige Angaben entsteht, haften und BINDER gegen eventuell entstehende Schadenansprüche Dritter freistellen.

Nous sommes, suivant § 823 BGB, directement responsable envers une tierce personne – surtout envers les collaborateurs de BINDER occupés avec la manipulation et réparation de l'appareil/ de la pièce. / Es ist uns bekannt, dass wir gegenüber Dritten – hier insbesondere mit der Handhabung/Reparatur des Geräts/des Bauteils betraute Mitarbeiter der Firma BINDER - gemäß §823 BGB direkt haften

Nom / Name: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_

Date / Datum: \_\_\_\_\_

Signature / Unterschrift: \_\_\_\_\_

Cachet d'entreprise / Firmenstempel:



La déclaration concernant l'absence des produits nocifs remplie doit accompagner l'appareil lors du retour dans nos usines. Si la réparation est effectuée sur site, elle doit être donnée au technicien avant la réparation. Sans cette déclaration, ni une réparation ni une maintenance sont possibles.

## 25.2 Pour les appareils aux Etats Unis et au Canada

### Product Return Authorization Request

Please complete this form and the Customer Decontamination Declaration (next 2 pages) and attach the required pictures. E-mail to: [IDL\\_SalesOrderProcessing\\_USA@binder-world.com](mailto:IDL_SalesOrderProcessing_USA@binder-world.com)

After we have received and reviewed the complete information we will decide on the issue of a RMA number. Please be aware that size specifications, voltage specifications as well as performance specifications are available on the internet at [www.binder-world.us](http://www.binder-world.us) at any time.

Take notice of shipping laws and regulations.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Please fill:                                       |  |
| Reason for return request              | <input type="radio"/> Duplicate order              |  |
|  | <input type="radio"/> Duplicate shipment           |  |
|  | <input type="radio"/> Demo                         | <i>Page one completed by sales</i>       |
|  | <input type="radio"/> Power Plug / Voltage         | 115V / 230 V / 208 V / 240V              |
|  | <input type="radio"/> Size does not fit space      |  |
|  | <input type="radio"/> Transport Damage             | Shock watch tripped? ( <i>pictures</i> ) |
|  | <input type="radio"/> Other (specify below)        |  |
|  | _____  |  |
| Is there a replacement PO?             | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |  |
| <i>If yes -&gt; PO #</i>               |  |  |
| <i>If yes -&gt; Date PO placed</i>     |  |  |
|  |  |  |
| Purchase order number                  |  |  |
| BINDER model number                    |  |  |
| BINDER serial number                   |  |  |
| Date unit was received                 |  |  |
| Was the unit unboxed?                  | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |  |
| Was the unit plugged in?               | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |  |
| Was the unit in operation?             | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |  |
|  |  |  |
| <i>Pictures of unit attached?</i>      | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No | Pictures have to be attached!            |
| <i>Pictures of Packaging attached?</i> | <input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No |  |

|         | Customer Contact Information | Distributor Contact Information |
|---------|------------------------------|---------------------------------|
| Name    |                              |                                 |
| Company |                              |                                 |
| Address |                              |                                 |
| Phone   |                              |                                 |
| E-mail  |                              |                                 |

## Customer (End User) Decontamination Declaration

### Health and Hazard Safety declaration

To protect the health of our employees and the safety at the workplace, we require that this form is completed by the user for all products and parts that are returned to us. (Distributors or Service Organizations cannot sign this form)



NO RMA number will be issued without a completed form. Products or parts returned to our NY warehouse without an RMA number will be refused at the dock.

A second copy of the completed form must be attached to the outside of the shipping box.

|            |   |
|------------|---|
| <b>1.</b>  | <b>Unit/ component part / type:</b>   |
| <b>2.</b>  | <b>Serial No.</b>   |
| <b>3.</b>  | <b>List any exposure to hazardous liquids, gasses or substances and radioactive material</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>List with MSDS sheets attached where available or needed<br/>(if there is not enough space available below, please attach a page):</b> |
| a)         | _____   |
| b)         | _____   |
| c)         | _____   |
| <b>3.2</b> | <b>Safety measures required for handling the list under 3.1</b>   |
| a)         | _____   |
| b)         | _____   |
| c)         | _____   |
| <b>3.3</b> | <b>Measures to be taken in case of skin contact or release into the atmosphere:</b>   |
| a)         | _____   |
| b)         | _____   |
| c)         | _____   |
| d)         | _____   |
| <b>3.4</b> | <b>Other important information that must be considered:</b>   |
| a)         | _____   |
| b)         | _____   |
| c)         | _____   |

**4. Declaration of Decontamination**

**For toxic, radioactive, biologically and chemically harmful or hazardous substances, or any other hazardous materials.**

**We hereby guarantee that**

- 4.1 Any hazardous substances, which have come into contact with the above-mentioned equipment / component part, have been completely listed under item 3.1 and that all information in this regard is complete.
- 4.2 That the unit /component part has not been in contact with radioactivity
- 4.3 Any Hazardous substances were removed from the unit / component part, so that no hazard exists for a person in the shipping, handling or repair of these returned unit
- 4.4 The unit was securely packaged in the original undamaged packaging and properly identified on the outside of the packaging material with the unit designation, the RMA number and a copy of this declaration.
- 4.5 Shipping laws and regulations have not been violated.

**I hereby commit and guarantee that we will indemnify BINDER Inc. for all damages that are a consequence of incomplete or incorrect information provided by us, and that we will indemnify and hold harmless BINDER Inc. from eventual damage claims by third parties.**

Name: \_\_\_\_\_

Position: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Phone #: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_



Equipment returned to the NY warehouse for repair must be accompanied by a completed customer decontamination declaration. For service and maintenance works on site, such a customer decontamination declaration must be submitted to the service technician before the start of work. No repair or maintenance of the equipment is possible without a completed form.